

#53372#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Медик, ПЖК, УК
Интернациональная 56-58, Калининград
4985

Заводской номер счётчика 15025008	Показания прибора, ГДж 23.12.2023	Предыдущие показания, ГДж 23.11.2023	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	7084,758	6687,594	397.164	94.861
Количество тепловой энергии, система 2	3991,562	3890,405	101.157	24.161

Подпись исполнителя _____



#53371#

Отчёт за период с 23.11.2023 по 23.12.2023.

Номер абонента 4985
 Порядковый номер 6859
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 15025008
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 28.12.2023

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.11.2023	3,3	3,151	0	15,925	3,1	0	15,675	3,087	0	24	0	58,2	31,5	0,31	0,49
25.11.2023	3,5	3,692	0	18,17	3,003	0	17,878	2,99	0	24	0	58,9	32,3	0,32	0,49
26.11.2023	-0,2	4,092	0	19,839	2,876	0	19,518	2,863	0	24	0	59,1	32,8	0,32	0,49
27.11.2023	-2,4	3,105	0	15,451	2,767	0	15,207	2,757	0	24	0	58,4	30,8	0,32	0,49
28.11.2023	-7,5	3,34	0	16,395	2,558	0	16,137	2,548	0	24	0	58,5	30,5	0,32	0,49
29.11.2023	-7,3	3,171	0	15,556	2,312	0	15,311	2,303	0	24	0	58,3	30,4	0,32	0,49
30.11.2023	-6,5	3,033	0	15,342	3,072	0	15,101	3,06	0	24	0	58,2	30,9	0,32	0,49
01.12.2023	-5,4	3,512	0	17,549	3,243	0	17,271	3,23	0	24	0	58,5	31,5	0,32	0,49
02.12.2023	-	3,421	0	17,174	3,319	0	16,9	3,305	0	24	0	58,7	32,1	0,32	0,49
03.12.2023	-	3,635	0	18,183	3,224	0	17,895	3,21	0	24	0	58,4	32	0,32	0,49
04.12.2023	-	3,446	0	17,346	3,318	0	17,071	3,303	0	24	0	58,5	32,4	0,31	0,49
05.12.2023	-	3,36	0	16,904	3,316	0	16,635	3,302	0	24	0	58,6	31,9	0,32	0,49
06.12.2023	-	3,36	0	16,97	3,385	0	16,701	3,371	0	24	0	58,5	32,2	0,32	0,49
07.12.2023	-	3,123	0	15,941	3,437	0	15,69	3,423	0	24	0	58,3	31,5	0,32	0,49
08.12.2023	-	3,284	0	16,625	3,416	0	16,363	3,402	0	24	0	58,4	31,4	0,31	0,49
09.12.2023	-	3,499	0	17,566	3,418	0	17,286	3,402	0	24	0	58,7	32,2	0,32	0,49
10.12.2023	-	3,636	0	18,281	3,372	0	17,994	3,357	0	24	0	58,2	31,7	0,32	0,49
11.12.2023	-	3,576	0	18,001	3,45	0	17,717	3,435	0	24	0	58,4	32,1	0,32	0,49
12.12.2023	-	3,29	0	17,013	3,551	0	16,75	3,536	0	24	0	57,6	32	0,32	0,49
13.12.2023	-	3,763	0	18,558	2,842	0	18,266	2,831	0	24	0	58,3	31,2	0,33	0,49
14.12.2023	-	2,981	0	14,376	1,58	0	14,153	1,575	0	24	0	58	29	0,33	0,49
15.12.2023	-	3,119	0	15,22	1,708	0	14,988	1,702	0	24	0	57,4	29,3	0,33	0,49
16.12.2023	-	3,242	0	15,881	1,884	0	15,638	1,877	0	24	0	57,5	30,3	0,33	0,49
17.12.2023	-	3,421	0	16,729	1,712	0	16,474	1,706	0	24	0	57,2	30,1	0,33	0,49
18.12.2023	-	3,258	0	15,906	1,699	0	15,664	1,693	0	24	0	57,3	29,5	0,33	0,49
19.12.2023	-	3,162	0	15,361	1,684	0	15,124	1,678	0	24	0	57,6	29,5	0,33	0,49
20.12.2023	-	3,198	0	15,783	2,04	0	15,54	2,032	0	24	0	57,5	30,8	0,33	0,49
21.12.2023	-	3,367	0	19,218	6,345	0	18,918	6,307	0	24	0	58	36,4	0,33	0,48
22.12.2023	-	3,374	0	21,246	9,912	0	20,91	9,855	0	24	0	58,3	36,4	0,34	0,48
23.12.2023	-	3,548	0	22,226	10,33	0	21,87	10,264	0	24	0	59,1	37,6	0,35	0,48
Итого:	-2,4	101,159	0	514,735	101,873	0	506,645	101,404	0	720	0	58,22	31,74	0,32	0,49

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.11.2023	3890,405	23989,641	10448,249	0	23595,536	10372,932	0	27772	30
23.12.2023	3991,562	24504,376	10550,12	0	24102,182	10474,334	0	28492	30

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения