

#18374#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2021 по 23.12.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Интернациональная 52-54, Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 6855
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 15025683
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|------------|---------|----------|-----------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.11.2021 | 9,086 | 0 | 251,662 | 0 | 0 | 248,802 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 49,5 | 40,8 | 0,41 | 0,38 | - |
| 25.11.2021 | 9,04 | 0 | 252,249 | 0 | 0 | 249,412 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 49,4 | 40,7 | 0,41 | 0,39 | - |
| 26.11.2021 | 9,371 | 0 | 251,885 | 0 | 0 | 248,947 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 50,2 | 41,2 | 0,41 | 0,39 | - |
| 27.11.2021 | 9,555 | 0 | 251,569 | 0 | 0 | 248,564 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 50,6 | 41,5 | 0,41 | 0,39 | - |
| 28.11.2021 | 9,761 | 0 | 251,609 | 0 | 0 | 248,572 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 51 | 41,6 | 0,41 | 0,39 | - |
| 29.11.2021 | 10,429 | 0 | 255 | 0 | 0 | 251,757 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 52,4 | 42,5 | 0,41 | 0,39 | - |
| 30.11.2021 | 10,935 | 0 | 255,619 | 0 | 0 | 252,197 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 53,7 | 43,3 | 0,41 | 0,39 | - |
| 01.12.2021 | 12,374 | 0 | 256,534 | 0 | 0 | 252,654 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 57,2 | 45,6 | 0,41 | 0,39 | - |
| 02.12.2021 | 12,483 | 0 | 256,855 | 0 | 0 | 252,853 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 58,1 | 46,3 | 0,41 | 0,39 | - |
| 03.12.2021 | 12,987 | 0 | 257,61 | 0 | 0 | 253,454 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 59,2 | 47 | 0,42 | 0,39 | - |
| 04.12.2021 | 13,004 | 0 | 257,441 | 0 | 0 | 253,275 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 59,3 | 47 | 0,41 | 0,39 | - |
| 05.12.2021 | 12,709 | 0 | 257,336 | 0 | 0 | 253,27 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 58,5 | 46,5 | 0,41 | 0,39 | - |
| 06.12.2021 | 14,477 | 0 | 258,397 | 0 | 0 | 253,774 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 62,5 | 48,9 | 0,42 | 0,39 | - |
| 07.12.2021 | 16,916 | 0 | 259,374 | 0 | 0 | 253,956 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 68 | 52,1 | 0,42 | 0,39 | - |
| 08.12.2021 | 17,695 | 0 | 259,374 | 0 | 0 | 253,701 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 69,7 | 53,1 | 0,42 | 0,39 | - |
| 09.12.2021 | 15,935 | 0 | 238,006 | 0 | 0 | 233,04 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 67,9 | 51,6 | 0,39 | 0,36 | - |
| 10.12.2021 | 14,045 | 0 | 265,809 | 0 | 0 | 261,185 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 61,5 | 48,6 | 0,42 | 0,39 | - |
| 11.12.2021 | 13,547 | 0 | 277,146 | 0 | 0 | 272,547 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 60,2 | 48,3 | 0,42 | 0,39 | - |
| 12.12.2021 | 13,913 | 0 | 278,383 | 0 | 0 | 273,599 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 61,1 | 49 | 0,42 | 0,39 | - |
| 13.12.2021 | 13,596 | 0 | 278,23 | 0 | 0 | 273,556 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 60,4 | 48,5 | 0,42 | 0,39 | - |
| 14.12.2021 | 12,857 | 0 | 277,834 | 0 | 0 | 273,382 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 58,9 | 47,7 | 0,42 | 0,39 | - |
| 15.12.2021 | 11,653 | 0 | 278,046 | 0 | 0 | 273,965 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 56,3 | 46,1 | 0,42 | 0,39 | - |
| 16.12.2021 | 10,853 | 0 | 276,78 | 0 | 0 | 273,014 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 54,2 | 44,7 | 0,42 | 0,39 | - |
| 17.12.2021 | 11,214 | 0 | 277,436 | 0 | 0 | 273,529 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 55,1 | 45,3 | 0,42 | 0,39 | - |
| 18.12.2021 | 10,728 | 0 | 276,729 | 0 | 0 | 273,03 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 53,7 | 44,3 | 0,42 | 0,39 | - |
| 19.12.2021 | 10,949 | 0 | 276,85 | 0 | 0 | 273,046 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 54,4 | 44,8 | 0,43 | 0,39 | - |
| 20.12.2021 | 12,091 | 0 | 277,89 | 0 | 0 | 273,727 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 56,9 | 46,3 | 0,43 | 0,4 | - |
| 21.12.2021 | 13,996 | 0 | 278,781 | 0 | 0 | 274,023 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 61,1 | 48,9 | 0,42 | 0,39 | - |
| 22.12.2021 | 15,08 | 0 | 279,405 | 0 | 0 | 274,246 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 63,6 | 50,4 | 0,42 | 0,39 | - |
| 23.12.2021 | 13,912 | 0 | 278,793 | 0 | 0 | 274,046 | 0 | 0 | 24 | 3603 | 0 | 0 | 60,9 | 48,8 | 0,42 | 0,39 | - |
| Итого: | 375,191 | 0 | 7948,632 | 0 | 0 | 7825,123 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 89,613 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.11.2021 | 2580,869 | 65153,199 | 0 | 0 | 64321,664 | 0 | 0 | 10617 | 678 |
| 23.12.2021 | 2956,06 | 73101,83 | 0 | 0 | 72146,786 | 0 | 0 | 11337 | 678 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 24.12.2021 7:58:02