

#126733#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Буревестник, ЖСК, УК

Машиностроительная 158-162, г.Калининград

48

4808

ТЭМ-104

1560176

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,4	96,883	95,932	94,441	95,242	24	24	0	0	75,8	39,8	9	5,1	5,5
25.03.2025	3,251	93,439	92,555	91,086	91,873	24	24	0	0	75,8	40,2	9	5,1	4,4
26.03.2025	3,164	86,559	85,801	84,379	85,234	24	24	0	0	75,7	38,3	9	5,1	6,9
27.03.2025	3,179	88,166	87,359	85,939	86,76	24	24	0	0	75,9	39	9	5,1	5,7
28.03.2025	2,712	74,432	73,863	72,551	73,365	24	24	0	0	75,9	38,6	9	5,1	8,9
29.03.2025	2,687	73,176	72,605	71,332	72,131	24	24	0	0	75,7	38,1	9	5,1	9,9
30.03.2025	2,998	81,098	80,369	79,061	79,852	24	24	0	0	75,7	37,9	9	5,1	6,8
31.03.2025	3,207	89,934	89,045	87,67	88,424	24	24	0	0	75,7	39,2	9	5,1	5,9
01.04.2025	3,489	101,633	100,561	99,072	99,807	24	24	0	0	75,7	40,6	9	5,1	-
02.04.2025	3,213	90,963	90,033	88,668	89,389	24	24	0	0	75,8	39,7	9	5,1	-
03.04.2025	2,594	71,771	71,299	69,965	70,814	24	24	0	0	75,8	38,8	9	5,1	-
04.04.2025	2,989	86,002	85,195	83,836	84,568	24	24	0	0	75,8	40,2	9	5,1	-
05.04.2025	4,031	128,668	126,99	125,41	125,863	24	24	0	0	76	43,9	9	5,1	-
06.04.2025	4,525	156,965	154,551	152,988	152,994	24	24	0	0	76	46,5	9	5,1	-
07.04.2025	3,734	114,92	113,551	112,01	112,6	23	23	0	0	76	42,7	9	5,1	-
08.04.2025	3,868	119,037	117,641	116,025	116,658	24	24	0	0	76	42,7	9	5,1	-
09.04.2025	3,72	111,297	109,996	108,479	109,117	24	24	0	0	76	41,8	9	5,1	-
10.04.2025	3,97	130,318	128,699	127,066	127,539	24	24	0	0	75,4	44,2	9	5,1	-
11.04.2025	3,445	105,428	104,398	102,885	103,617	24	24	0	0	73,9	40,5	9	5,1	-
12.04.2025	3,114	93,967	93,141	91,703	92,459	24	24	0	0	73,9	40	9	5,1	-
13.04.2025	2,373	68,277	67,873	66,637	67,428	24	24	0	0	73,8	38,2	9	5,1	-
14.04.2025	1,509	43,533	43,549	42,492	43,258	24	24	0	0	73,6	38,2	9	5,1	-
15.04.2025	0,933	29,129	29,379	28,439	29,156	24	24	0	0	73,2	40,4	9	5,1	-
16.04.2025	0,922	28,697	28,912	28,02	28,697	24	24	0	0	73,1	40,3	9	5,1	-
17.04.2025	0,987	29,492	29,656	28,805	29,457	24	24	0	0	72,5	38,3	9	5,1	-
18.04.2025	0,935	29,783	30,002	29,098	29,777	24	24	0	0	72,2	40,1	9	5,1	-
19.04.2025	0,94	29,455	29,666	28,775	29,453	24	24	0	0	72,2	39,6	9	5,1	-
20.04.2025	0,964	30,594	30,795	29,885	30,562	24	24	0	0	72,3	40,1	9	5,1	-
21.04.2025	0,839	28,346	28,586	27,689	28,352	24	24	0	0	72,2	42	9	5,1	-
22.04.2025	0,873	29,402	29,627	28,727	29,391	24	24	0	0	72	41,7	9	5,1	-
23.04.2025	0,862	28,865	29,107	28,199	28,873	24	24	0	0	72,2	41,7	9	5,1	-
Итого:	79,427	2370,229	2350,736	2311,332	2332,71	743	743	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	79,427													

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	635,89	19121,201	18905,002	18624,865	18743,887	4975,89	0
23.04.2025	715,32	21491,43	21255,738	20936,197	21076,598	5718,89	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:22:15