

#131088#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Буревестник, ЖСК, УК
Машиностроительная 158-162, г.Калининград
48
4808
ТЭМ-104
1560176
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,932	30,168	30,398	29,471	30,166	24	24	0	0	72,2	40,6	9	5,1	-
25.04.2025	0,933	30,715	30,979	30,008	30,736	24	24	0	0	72,1	41,1	9	5,1	-
26.04.2025	0,952	31,518	31,783	30,791	31,533	24	24	0	0	72,1	41,2	9	5,1	-
27.04.2025	1,032	32,783	33,027	32,025	32,781	24	24	0	0	72,3	40,2	9	5,1	-
28.04.2025	1,019	32,828	33,082	32,07	32,832	24	24	0	0	72,2	40,5	9	5,1	-
29.04.2025	0,971	31,916	32,146	31,174	31,895	24	24	0	0	72,4	41,3	9	5,1	-
30.04.2025	0,891	30,857	31,15	30,145	30,885	24	24	0	0	72,3	42,8	9	5,1	-
01.05.2025	0,943	31,877	32,154	31,139	31,891	24	24	0	0	72,2	42	9	5,1	-
02.05.2025	1,002	32,584	32,832	31,828	32,578	24	24	0	0	72,3	40,9	9	5,1	-
03.05.2025	0,907	30,795	31,076	30,082	30,816	24	24	0	0	72,4	42,4	9	5,1	-
04.05.2025	0,96	31,826	32,119	31,09	31,865	24	24	0	0	72,2	41,4	9	5,1	-
05.05.2025	0,933	31,338	31,639	30,613	31,383	24	24	0	0	72,2	41,8	9	5,1	-
06.05.2025	0,98	31,4	31,709	30,676	31,471	24	24	0	0	72,2	40,4	9	5,1	-
07.05.2025	0,982	32,396	32,701	31,65	32,447	24	24	0	0	72	41	9	5,1	-
08.05.2025	0,967	32,188	32,518	31,449	32,264	24	24	0	0	71,9	41,3	9	5,1	-
09.05.2025	0,952	32,064	32,393	31,328	32,133	24	24	0	0	72,1	41,7	9	5,1	-
10.05.2025	0,95	32,27	32,584	31,525	32,318	24	24	0	0	72,1	42	9	5,1	-
11.05.2025	1,104	35,307	35,557	34,494	35,295	24	24	0	0	72	40,1	9	5,1	-
12.05.2025	0,951	32,057	32,355	31,314	32,088	24	24	0	0	72,4	42,1	9	5,1	-
13.05.2025	1,003	33,574	33,855	32,797	33,584	24	24	0	0	72,3	41,8	9	5,1	-
14.05.2025	0,986	33,51	33,805	32,734	33,527	24	24	0	0	72,3	42,3	9	5,1	-
15.05.2025	0,98	33,504	33,795	32,723	33,51	24	24	0	0	72,6	42,7	9	5,1	-
16.05.2025	0,97	33,658	33,961	32,873	33,666	24	24	0	0	72,7	43,2	9	5,1	-
17.05.2025	1,018	34,564	34,857	33,756	34,568	24	24	0	0	72,6	42,5	9	5,1	-
18.05.2025	1,008	34,225	34,521	33,43	34,232	24	24	0	0	72,5	42,4	9	5,1	-
19.05.2025	0,998	34,223	34,486	33,426	34,195	24	24	0	0	72,5	42,7	9	5,1	-
20.05.2025	0,937	33,402	33,684	32,625	33,383	24	24	0	0	72,6	43,9	9	5,1	-
21.05.2025	0,957	34,225	34,5	33,426	34,189	24	24	0	0	72,6	44	9	5,1	-
22.05.2025	0,975	34,629	34,881	33,82	34,57	24	24	0	0	72,6	43,9	9	5,1	-
23.05.2025	0,938	34,021	34,291	33,225	33,975	24	24	0	0	72,7	44,6	9	5,1	-
Итого:	29,131	980,422	988,838	957,707	980,776	720	720	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,131													

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	715,32	21491,43	21255,738	20936,197	21076,598	5718,89	0
23.05.2025	744,451	22471,852	22244,578	21893,904	22057,375	6438,89	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:38:00