

#126835#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Челнокова 34 (113-208), г.Калининград
3370
3911
ТЭМ-104
1540226
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,241	120,875	119,992	0	118,172	118,953	0	24	24	0	0	70,8	43,5	0	9,1	5,1	0	5,5
25.03.2025	3,268	131,367	130,5	0	128,43	129,242	0	23,99	23,99	0	0	70,9	45,6	0	9,1	5,1	0	4,4
26.03.2025	3,122	118,188	117,469	0	115,562	116,43	0	24	24	0	0	70,7	43,7	0	9,1	5,1	0	6,9
27.03.2025	3,184	119,5	118,703	0	116,844	117,672	0	24	24	0	0	70,7	43,6	0	9,1	5,1	0	5,7
28.03.2025	2,978	112,656	111,891	0	110,148	110,891	0	24	24	0	0	70,8	43,8	0	9,1	5,1	0	8,9
29.03.2025	3	110,625	109,711	0	108,172	108,781	0	24	24	0	0	70,7	43	0	9,1	5,1	0	9,9
30.03.2025	3,052	112,742	111,82	0	110,242	110,867	0	24	24	0	0	70,6	43	0	9,1	5,1	0	6,8
31.03.2025	3,043	113,805	112,891	0	111,281	111,922	0	24	24	0	0	70,6	43,3	0	9,1	5,1	0	5,9
01.04.2025	3,058	114,953	114,008	0	112,398	113,008	0	24	24	0	0	70,7	43,6	0	9,1	5,1	0	-
02.04.2025	3,011	113,562	112,703	0	111,039	111,719	0	24	24	0	0	70,7	43,6	0	9,1	5,1	0	-
03.04.2025	2,796	106,914	106,133	0	104,555	105,195	0	23	23	0	0	70,4	43,8	0	9,1	5,1	0	-
04.04.2025	2,944	111,75	111	0	109,266	110,016	0	24	24	0	0	70,7	43,8	0	9,1	5,1	0	-
05.04.2025	3,227	123,211	122,273	0	120,422	121,148	0	24	24	0	0	71,4	44,6	0	9,1	5,1	0	-
06.04.2025	3,696	132,758	131,477	0	129,578	130,227	0	23,99	23,99	0	0	73,7	45,3	0	9,1	5,1	0	-
07.04.2025	3,397	127,766	126,508	0	124,789	125,297	0	24	24	0	0	72,6	45,4	0	9,1	5,1	0	-
08.04.2025	3,277	125,789	124,672	0	122,969	123,531	0	24	24	0	0	71,1	44,5	0	9,1	5,1	0	-
09.04.2025	3,262	131,398	130,227	0	128,469	128,977	0	24	24	0	0	70,8	45,5	0	9,1	5,1	0	-
10.04.2025	3,41	134,5	133,125	0	131,453	131,844	0	24	24	0	0	71,4	45,6	0	9,1	5,1	0	-
11.04.2025	3,222	125,344	124,156	0	122,555	123,016	0	24	24	0	0	70,7	44,5	0	9,1	5,1	0	-
12.04.2025	3,31	133,031	131,781	0	130,055	130,516	0	24	24	0	0	71	45,6	0	9,1	5,1	0	-
13.04.2025	2,495	94,156	93,414	0	92,062	92,594	0	24	24	0	0	70,6	43,6	0	9,1	5,1	0	-
14.04.2025	2,533	96,445	95,797	0	94,312	94,953	0	24	24	0	0	70,6	43,8	0	9,1	5,1	0	-
15.04.2025	1,84	71,586	71,383	0	70,008	70,734	0	24	24	0	0	70,3	44,1	0	9,1	5,1	0	-
16.04.2025	0,873	33,797	33,75	0	33,062	33,453	0	24	24	0	0	69,9	43,6	0	9,1	5,1	0	-
17.04.2025	1	37	36,945	0	36,203	36,641	0	24	24	0	0	69,8	42,2	0	9,1	5,1	0	-
18.04.2025	0,874	34,812	34,797	0	34,062	34,484	0	24	24	0	0	69,5	43,9	0	9,1	5,1	0	-
19.04.2025	0,865	34,805	34,773	0	34,055	34,453	0	24	24	0	0	69,5	44,2	0	9,1	5,1	0	-
20.04.2025	0,909	37,922	37,945	0	37,102	37,594	0	24	24	0	0	69,2	44,8	0	9,1	5,1	0	-
21.04.2025	0,873	44,625	44,758	0	43,75	44,305	0	24	24	0	0	66,4	46,5	0	9,1	5,1	0	-
22.04.2025	0,903	36,523	36,5	0	35,727	36,164	0	24	24	0	0	69,6	44,4	0	9,1	5,1	0	-
23.04.2025	0,894	36,406	36,414	0	35,625	36,078	0	24	24	0	0	69,5	44,5	0	9,1	5,1	0	-
Итого:	77,557	2978,811	2957,516	0	2912,367	2930,705	0	742,98	742,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	77,557																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч742,98

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	2467,975	88133,938	87153,992	0	86061,625	86359,773	0	27297,46	0,02
23.04.2025	2545,532	91112,75	90111,508	0	88973,992	89290,477	0	28040,38	0,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:19:14