

#118937#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 6, МАДОУ
Черниговская, 6, г.Калининград
3951

Заводской номер счётчика 23194577	Показания прибора, ГДж 20.03.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.02.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	469,506	373,653	95.853	22.894

Подпись исполнителя



#118847#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента 3951
Порядковый номер 10014
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 23194577
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	4,578	0	39,447	0	0	38,389	0	0	24	0	78,2	49,7	0,42	0,4
22.02.2025	-	3,883	0	39,029	0	0	38,059	0	0	24	0	74,8	50,4	0,43	0,4
23.02.2025	-	3,731	0	37,874	0	0	36,955	0	0	24	0	73,8	49,7	0,42	0,4
24.02.2025	-	3,936	0	34,146	0	0	33,325	0	0	24	0	73,6	45,4	0,45	0,4
25.02.2025	-	3,923	0	34,403	0	0	33,575	0	0	24	0	73,5	45,6	0,45	0,4
26.02.2025	-	3,603	0	29,563	0	0	28,85	0	0	24	0	73,7	43,8	0,48	0,4
27.02.2025	-	3,465	0	27,709	0	0	27,052	0	0	24	0	73	42,5	0,48	0,4
28.02.2025	-	3,386	0	27,062	0	0	26,42	0	0	24	0	73	42,4	0,48	0,4
01.03.2025	-	3,204	0	28,55	0	0	27,873	0	0	24	0	73	45,6	0,47	0,4
02.03.2025	-	3,22	0	28,926	0	0	28,237	0	0	24	0	73,1	45,9	0,47	0,4
03.03.2025	-	3,619	0	30,685	0	0	29,952	0	0	24	0	73,2	44,4	0,48	0,4
04.03.2025	-	3,566	0	30,048	0	0	29,332	0	0	24	0	73,2	44,2	0,48	0,4
05.03.2025	-	3,275	0	26,348	0	0	25,729	0	0	24	0	72,7	42,3	0,49	0,4
06.03.2025	-	2,999	0	23,073	0	0	22,535	0	0	24	0	72,4	40,6	0,51	0,4
07.03.2025	-	2,948	0	23,094	0	0	22,563	0	0	24	0	71,8	40,6	0,49	0,39
08.03.2025	-	2,536	0	22,112	0	0	21,617	0	0	24	0	70,6	42,6	0,48	0,39
09.03.2025	-	2,514	0	22,168	0	0	21,677	0	0	24	0	70,3	42,6	0,48	0,39
10.03.2025	-	2,747	0	21,73	0	0	21,247	0	0	24	0	70,4	39,6	0,49	0,39
11.03.2025	-	3,175	0	26,636	0	0	26,037	0	0	24	0	70,8	41,7	0,47	0,39
12.03.2025	-	3,106	0	25,448	0	0	24,872	0	0	24	0	71,1	41,3	0,48	0,39
13.03.2025	-	3,457	0	30,434	0	0	29,742	0	0	24	0	71,2	43,4	0,46	0,39
14.03.2025	-	3,547	0	31,976	0	0	31,239	0	0	24	0	71,8	44,6	0,45	0,39
15.03.2025	-	3,359	0	31,979	0	0	31,227	0	0	24	0	72,5	46,8	0,44	0,39
16.03.2025	-	3,519	0	34,56	0	0	33,75	0	0	24	0	72,5	47,6	0,43	0,39
17.03.2025	-	4,028	0	37,325	0	0	36,432	0	0	24	0	73,2	46,8	0,42	0,4
18.03.2025	-	3,802	0	35,436	0	0	34,609	0	0	24	0	72,3	46	0,44	0,39
19.03.2025	-	3,417	0	28,914	0	0	28,243	0	0	24	0	72	43,1	0,46	0,4
20.03.2025	-	3,308	0	27,079	0	0	26,437	0	0	24	0	73	43,1	0,47	0,39
Итого:	-	95,851	0	835,754	0	0	815,975	0	0	672	0	72,67	44,37	0,46	0,4

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	373,653	3310,864	0	0,02	3230,028	0	0,02	2385	2
20.03.2025	469,506	4146,622	0	0,02	4046,004	0	0,02	3057	2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения