

#124626#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 6, МАДОУ
Черниговская, 6, г.Калининград
3951

Заводской номер счётчика 23194577	Показания прибора, ГДж 20.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	544,553	469,506	75.047	17.925

Подпись исполнителя _____



#124026#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 20.04.2025.

Номер абонента 3951
 Порядковый номер 10014
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 23194577
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 23.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	4,4	3,038	0	23,726	0	0	23,173	0	0	24	0	72,3	41	0,49	0,39
22.03.2025	5,6	2,842	0	23,968	0	0	23,407	0	0	24	0	72,5	43,5	0,48	0,39
23.03.2025	5,7	2,945	0	26,009	0	0	25,4	0	0	24	0	72,4	44,7	0,48	0,39
24.03.2025	6,8	3,189	0	25,219	0	0	24,623	0	0	24	0	72,8	41,8	0,48	0,39
25.03.2025	5,5	3,193	0	25,44	0	0	24,843	0	0	24	0	72,5	41,8	0,48	0,39
26.03.2025	4,4	3,13	0	24,143	0	0	23,581	0	0	24	0	72,2	40,5	0,49	0,39
27.03.2025	6,9	3,151	0	24,354	0	0	23,79	0	0	24	0	72,1	40,5	0,48	0,39
28.03.2025	5,7	2,889	0	21,86	0	0	21,354	0	0	24	0	71,9	39,6	0,5	0,39
29.03.2025	8,9	2,257	0	18,261	0	0	17,849	0	0	24	0	71	40,8	0,5	0,39
30.03.2025	9,9	2,504	0	20,508	0	0	20,035	0	0	24	0	71,8	42	0,49	0,38
31.03.2025	6,8	3,196	0	24,929	0	0	24,348	0	0	24	0	72,2	40,8	0,48	0,39
01.04.2025	5,9	3,291	0	25,795	0	0	25,191	0	0	24	0	72,5	41,3	0,47	0,39
02.04.2025	-	2,855	0	21,811	0	0	21,309	0	0	24	0	71,7	39,7	0,5	0,38
03.04.2025	-	2,202	0	17,197	0	0	16,817	0	0	24	0	70,2	38,9	0,51	0,38
04.04.2025	-	2,851	0	23,121	0	0	22,612	0	0	24	0	70	39,9	0,5	0,39
05.04.2025	-	3,311	0	33,321	0	0	32,56	0	0	24	0	71,4	47,1	0,44	0,38
06.04.2025	-	3,574	0	38,339	0	0	37,46	0	0	24	0	71,6	48,8	0,41	0,39
07.04.2025	-	3,622	0	31,792	0	0	31,062	0	0	24	0	71,7	43,9	0,43	0,39
08.04.2025	-	3,391	0	29,404	0	0	28,739	0	0	24	0	71	42,8	0,45	0,39
09.04.2025	-	3,393	0	29,347	0	0	28,682	0	0	24	0	71,1	42,9	0,45	0,39
10.04.2025	-	3,707	0	34,138	0	0	33,36	0	0	24	0	71,4	44,8	0,43	0,39
11.04.2025	-	3,25	0	28,017	0	0	27,383	0	0	24	0	71,1	42,7	0,46	0,39
12.04.2025	-	2,66	0	23,966	0	0	23,431	0	0	24	0	70,5	43,4	0,48	0,39
13.04.2025	-	1,396	0	13,321	0	0	13,036	0	0	24	0	68,9	43,4	0,5	0,38
14.04.2025	-	1,223	0	11,011	0	0	10,785	0	0	24	0	67,3	40,2	0,48	0,37
15.04.2025	-	0,486	0	6,954	0	0	6,826	0	0	24	0	63,4	46,5	0,43	0,33
16.04.2025	-	0,457	0	6,899	0	0	6,773	0	0	24	0	63,1	47	0,44	0,33
17.04.2025	-	0,466	0	7,192	0	0	7,061	0	0	24	0	63	47,2	0,41	0,32
18.04.2025	-	0,433	0	7,099	0	0	6,973	0	0	24	0	62,2	47,4	0,45	0,32
19.04.2025	-	0,073	0	4,973	0	0	4,893	0	0	24	0	59,4	55,9	0,45	0,32
20.04.2025	-	0,074	0	5,074	0	0	4,992	0	0	24	0	59,4	55,9	0,44	0,33
Итого:	6,4	75,049	0	657,188	0	0	642,348	0	0	744	0	69,5	43,76	0,47	0,38

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	469,506	4146,622	0	0,02	4046,004	0	0,02	3057	2
20.04.2025	544,553	4803,811	0	0,02	4688,352	0	0,02	3801	2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения