

#27086#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104

Номер теплосчётчика: 1551329

Номер абонента:

Адрес установки: Черниговская, 6 ДС 6

Система 1

Р-Подача

Q = M1(h1 - h2)

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	32	0,075	30,0	---	---
2	32	0,075	30,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 2023-07-21 по 2023-08-21

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.07	0,040	4,7	4,8	0,1	---	59,85	51,50	0,90	0,50	24,00
22.07	0,019	4,6	4,6	0,1	---	59,57	55,57	0,90	0,50	24,00
23.07	0,019	4,5	4,5	0,1	---	59,63	55,49	0,90	0,50	24,00
24.07	0,044	4,6	4,7	0,1	---	60,06	50,54	0,90	0,50	24,00
25.07	0,052	5,2	5,2	0,1	---	60,12	50,23	0,90	0,50	24,00
26.07	0,060	5,0	5,1	0,1	---	60,53	48,73	0,90	0,50	24,00
27.07	0,058	4,7	4,7	0,1	---	60,73	48,42	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,29	33,2	33,7	0,4	0,0	60,08	51,41	0,90	0,50	167,99
28.07	0,057	5,0	5,1	0,1	---	60,46	49,21	0,90	0,50	24,00
29.07	0,019	4,6	4,7	0,1	---	59,52	55,55	0,90	0,50	24,00
30.07	0,019	4,3	4,4	0,1	---	59,68	55,32	0,90	0,50	24,00
31.07	0,062	5,2	5,3	0,1	---	60,49	48,77	0,90	0,50	24,00
01.08	0,060	5,0	5,1	0,1	---	60,55	48,73	0,90	0,50	24,00
02.08	0,068	5,1	5,2	0,1	---	60,91	47,80	0,90	0,50	24,00
03.08	0,063	4,9	5,0	0,1	---	60,76	48,05	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,35	34,3	34,9	0,6	0,0	60,36	50,32	0,90	0,50	168,00
04.08	0,056	4,9	4,9	0,1	---	60,45	48,93	0,90	0,50	24,00
05.08	0,018	4,4	4,5	0,1	---	59,59	55,57	0,90	0,50	24,00
06.08	0,018	4,4	4,5	0,1	---	59,59	55,63	0,90	0,50	24,00
07.08	0,064	5,0	5,1	0,1	---	60,66	47,97	0,90	0,50	23,34
08.08	0,069	5,4	5,5	0,1	---	60,59	47,86	0,90	0,50	24,00
09.08	0,074	5,5	5,6	0,1	---	60,75	47,39	0,90	0,50	24,00
10.08	0,075	5,4	5,5	0,1	---	60,93	47,27	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,37	35,0	35,7	0,6	0,0	60,41	49,80	0,90	0,50	167,34
11.08	0,071	5,4	5,5	0,1	---	60,81	47,88	0,90	0,50	24,00
12.08	0,018	4,4	4,6	0,1	---	59,52	55,50	0,90	0,50	24,00
13.08	0,018	4,4	4,5	0,1	---	59,52	55,48	0,90	0,50	24,00
14.08	0,067	5,3	5,4	0,1	---	60,67	48,16	0,90	0,50	24,00
15.08	0,070	5,2	5,3	0,1	---	60,88	47,66	0,90	0,50	24,00
16.08	0,072	5,3	5,4	0,1	---	60,93	47,43	0,90	0,50	24,00
17.08	0,067	5,1	5,2	0,1	---	60,82	47,80	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,38	35,3	35,9	0,6	0,0	60,49	49,73	0,90	0,50	168,00
18.08	0,063	5,1	5,2	0,1	---	60,61	48,21	0,90	0,50	24,00
19.08	0,017	4,2	4,3	0,1	---	59,57	55,52	0,90	0,50	24,00
20.08	0,018	4,3	4,4	0,1	---	59,57	55,51	0,90	0,50	24,00
Итого:	0,10	13,6	13,9	0,3	0,0	59,96	52,79	0,90	0,50	72,00
Итого:	1,49	151,4	154,0	2,6	0,0	60,31	50,53	0,90	0,50	743,3
						dT=	9,78			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	744,0	=	743,3	0,0	0,0	0,0	0,7
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		1,49					
Показания интеграторов	На 24:00 20.07.2023	На 24:00 20.08.2023	Результат за период		На 10:00 22.08.2023		
Количество теплоты, Гкал	676,17	677,66	1,49		677,75		
Расход теплоносителя M1, т	27650,9	27802,3	151,4		27809,7		
Расход теплоносителя M2, т	27806,5	27960,5	154,0		27968,0		
Время наработки, ч	30265,3	31008,6	743,3		31042,7		
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,7				

Представитель абонента

Представитель теплосети

TSTAT v5.26

