

#22499#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Южный Бульвар 10-16, Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 5054
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00159639
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	0,774	0,45	54,61	46,24	0	53,63	45,52	8,11	24	0	0	62,8	55,7	7,15	0,7	0,7	3,9
24.03.2021	0,737	0,406	53,97	46,39	0	53,01	45,67	7,34	24	0	0	62,9	55,6	7,23	0,7	0,7	4,8
25.03.2021	0,847	0,529	55,65	45,86	0	54,66	45,14	9,52	24	0	0	63	55,9	7,07	0,7	0,7	6,9
26.03.2021	0,824	0,507	55,31	45,9	0	54,33	45,18	9,15	24	0	0	62,9	56	6,95	0,7	0,7	5,1
27.03.2021	0,78	0,467	54,71	46,1	0	53,74	45,38	8,36	24	0	0	63	56	6,94	0,7	0,7	8,7
28.03.2021	0,802	0,49	55,42	46,21	0	54,44	45,5	8,94	24	0	0	62,6	55,9	6,79	0,7	0,7	5,8
29.03.2021	0,766	0,45	54,75	46,33	0	53,77	45,62	8,15	24	0	0	62,9	56	6,89	0,7	0,7	7,8
30.03.2021	0,795	0,484	55,51	46,53	0	54,52	45,81	8,71	24	0	0	62,9	56,1	6,8	0,7	0,7	9,8
31.03.2021	0,741	0,426	54,92	47	0	53,95	46,28	7,67	24	0	0	62,9	56,1	6,85	0,7	0,7	8,7
01.04.2021	0,782	0,467	55,45	46,72	0	54,46	46	8,46	24	0	0	62,9	56,1	6,82	0,7	0,7	4,7
02.04.2021	0,841	0,53	56,25	46,43	0	55,26	45,71	9,55	24	0	0	62,9	56,1	6,87	0,7	0,7	3,8
03.04.2021	0,814	0,497	55,66	46,46	0	54,67	45,74	8,93	24	0	0	62,9	55,9	7	0,7	0,7	3,8
04.04.2021	0,801	0,487	55,66	46,63	0	54,67	45,91	8,76	24	0	0	62,8	55,9	6,93	0,7	0,7	4,2
05.04.2021	0,792	0,476	55,6	46,77	0	54,63	46,05	8,58	24	0	0	62,9	56	6,93	0,7	0,7	2,7
06.04.2021	0,771	0,45	55,48	47,14	0	54,51	46,42	8,09	24	0	0	62,8	55,9	6,96	0,7	0,7	2,6
07.04.2021	0,773	0,454	55,87	47,44	0	54,88	46,72	8,16	24	0	0	62,9	56	6,9	0,7	0,7	2,8
08.04.2021	0,783	0,463	55,88	47,29	0	54,89	46,57	8,32	24	0	0	62,9	56,1	6,87	0,7	0,7	4,3
09.04.2021	0,752	0,432	55,42	47,36	0	54,43	46,64	7,79	24	0	0	62,9	56,1	6,86	0,7	0,7	7,2
10.04.2021	0,791	0,469	55,59	46,85	0	54,61	46,13	8,48	24	0	0	63	56	6,96	0,7	0,7	4,9
11.04.2021	0,766	0,45	55,31	46,97	0	54,33	46,25	8,08	24	0	0	63	56,1	6,89	0,7	0,7	10,3
12.04.2021	0,759	0,444	55,23	47,02	0	54,26	46,3	7,96	24	0	0	63	56,2	6,82	0,7	0,7	7,7
13.04.2021	0,724	0,409	54,52	46,93	0	53,56	46,21	7,35	24	0	0	62,9	56,1	6,86	0,7	0,7	4,7
14.04.2021	0,761	0,453	54,95	46,56	0	53,96	45,84	8,12	24	0	0	62,9	56,1	6,85	0,7	0,7	4,1
15.04.2021	0,737	0,416	54,57	46,84	0	53,58	46,12	7,46	24	0	0	63	56	6,98	0,7	0,7	5,8
16.04.2021	0,767	0,43	63,2	55,28	0	62,08	54,41	7,67	24	0	0	63	56,8	6,22	0,7	0,7	5,6
17.04.2021	0,795	0,445	68,55	60,26	0	67,32	59,3	8,02	24	0	0	63,1	57,2	5,86	0,7	0,7	8,3
18.04.2021	0,825	0,479	67,52	58,57	0	66,3	57,64	8,66	24	0	0	63	57,1	5,94	0,7	0,7	10,4
19.04.2021	0,776	0,435	66,55	58,46	0	65,34	57,5	7,84	24	0	0	63,1	57,2	5,9	0,7	0,7	11
20.04.2021	0,763	0,429	66,75	58,82	0	65,55	57,86	7,69	24	0	0	63,1	57,3	5,78	0,7	0,7	9,9
21.04.2021	0,786	0,445	67,02	58,73	0	65,81	57,77	8,04	24	0	0	63,1	57,3	5,83	0,7	0,7	8,6
22.04.2021	0,725	0,378	66,05	59,04	0	64,85	58,08	6,77	24	0	0	63	57,1	5,98	0,7	0,7	4,6
23.04.2021	0,712	0,364	65,72	58,95	0	64,52	57,99	6,53	24	0	0	63	57	6,04	0,7	0,7	-
Итого:	24,862	0	1857,65	1588,08	0	1824,52	1563,26	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,862																

Общее время работы системы, ч 768

Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	305,362	14845,94	10480,63	0	14586,6	10335,4
23.04.2021	330,224	16703,59	12068,71	0	16411,12	11898,66

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 20:09:03