

#32202#

Отчёт по теплопотреблению за период с 11.10.2023 по 23.10.2023

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Южный Бульвар 10-16, Калининград
4113
5053
ВКТ-7
00159639
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|------|------------|------------|----------------|
| 12.10.2023 | 0,847 | 0 | 114,76 | 114,83 | 0 | 113,56 | 114 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 47,2 | 39,7 | 7,46 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.10.2023 | 1,288 | 0 | 193,76 | 194,03 | 0 | 191,84 | 192,59 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 47,3 | 40,6 | 6,73 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.10.2023 | 1,232 | 0 | 193,71 | 194,02 | 0 | 191,78 | 192,58 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 47,3 | 40,9 | 6,44 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.10.2023 | 1,287 | 0 | 193,52 | 193,78 | 0 | 191,49 | 192,3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 47,7 | 41 | 6,74 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.10.2023 | 1,415 | 0 | 193,83 | 193,96 | 0 | 191,62 | 192,37 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 49,7 | 42,3 | 7,4 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.10.2023 | 1,364 | 0 | 193,6 | 193,76 | 0 | 191,47 | 192,19 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 49,2 | 42 | 7,15 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.10.2023 | 1,059 | 0 | 160,94 | 161,17 | 0 | 159,3 | 159,95 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1 | 47,6 | 41 | 6,67 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.10.2023 | 1,398 | 0 | 193,53 | 193,71 | 0 | 191,39 | 192,16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 49,1 | 41,8 | 7,31 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.10.2023 | 1,669 | 0 | 194,18 | 194,1 | 0 | 191,6 | 192,27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 53,3 | 44,6 | 8,73 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.10.2023 | 1,53 | 0 | 193,67 | 193,67 | 0 | 191,28 | 191,96 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 51,4 | 43,4 | 8,03 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.10.2023 | 1,284 | 0 | 192,85 | 193,1 | 0 | 190,93 | 191,66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 47,3 | 40,5 | 6,76 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.10.2023 | 1,258 | 0 | 193,09 | 193,36 | 0 | 191,17 | 191,92 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 47,3 | 40,7 | 6,59 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 15,631 | 0 | 2211,44 | 2213,49 | 0 | 2187,43 | 2195,95 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 15,631 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 288
Период нормальной работы системы, ч 284

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| 11.10.2023 | 1019,326 | 114007,76 | 113907,78 | 0 | 112469,25 | 112839,93 | 0 |
| 23.10.2023 | 1034,957 | 116219,2 | 116121,27 | 0 | 114656,68 | 115035,88 | 0 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2023 8:09:30