

#22346#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
 Адрес потребителя Бульвар Л. Шевцовой 53, г.Калининград
 Номер абонента 4113
 Порядковый номер 5050
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00170005
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2021 | 1,696 | 1,115 | 54,94 | 34,63 | 0 | 54,09 | 34,33 | 19,76 | 24 | 0 | 0 | 57,6 | 41,3 | 16,27 | 0,7 | 0,7 | 8,2 |
| 25.02.2021 | 1,634 | 1,067 | 54,64 | 34,86 | 0 | 53,84 | 34,59 | 19,25 | 24 | 0 | 0 | 56,7 | 41,1 | 15,66 | 0,7 | 0,7 | 10,7 |
| 26.02.2021 | 1,606 | 1,02 | 54,27 | 35,5 | 0 | 53,51 | 35,21 | 18,3 | 24 | 0 | 0 | 56,8 | 40,7 | 16,11 | 0,7 | 0,7 | 4,9 |
| 27.02.2021 | 1,584 | 1,027 | 54,09 | 34,81 | 0 | 53,34 | 34,53 | 18,81 | 24 | 0 | 0 | 55,7 | 40,2 | 15,52 | 0,7 | 0,7 | 3,2 |
| 28.02.2021 | 1,718 | 1,187 | 55,27 | 31,89 | 0 | 54,52 | 31,63 | 22,89 | 24 | 0 | 0 | 54,6 | 40 | 14,66 | 0,7 | 0,7 | 3 |
| 01.03.2021 | 1,673 | 1,092 | 54,71 | 34,27 | 0 | 53,94 | 34,01 | 19,93 | 24 | 0 | 0 | 56,2 | 40,1 | 16,18 | 0,7 | 0,7 | 2,5 |
| 02.03.2021 | 1,629 | 1,046 | 53,59 | 34,25 | 0 | 52,84 | 34,02 | 18,82 | 24 | 0 | 0 | 56,6 | 39,9 | 16,63 | 0,7 | 0,7 | 3,2 |
| 03.03.2021 | 1,692 | 1,065 | 53,52 | 34,58 | 0 | 52,63 | 34,31 | 18,32 | 24 | 0 | 0 | 59,1 | 41,4 | 17,74 | 0,7 | 0,7 | 1,3 |
| 04.03.2021 | 1,687 | 1,097 | 53,83 | 33,74 | 0 | 53 | 33,48 | 19,52 | 24 | 0 | 0 | 57,6 | 40,8 | 16,79 | 0,7 | 0,7 | 1,3 |
| 05.03.2021 | 1,736 | 1,094 | 53,95 | 34,89 | 0 | 53,04 | 34,6 | 18,44 | 24 | 0 | 0 | 60 | 41,8 | 18,19 | 0,7 | 0,7 | -0,7 |
| 06.03.2021 | 1,701 | 1,084 | 53,52 | 34,27 | 0 | 52,65 | 33,98 | 18,67 | 24 | 0 | 0 | 58,8 | 41 | 17,79 | 0,7 | 0,7 | 1,4 |
| 07.03.2021 | 1,861 | 1,268 | 55,8 | 32,71 | 0 | 54,95 | 32,45 | 22,5 | 24 | 0 | 0 | 57,5 | 40,1 | 17,46 | 0,7 | 0,7 | 1,7 |
| 08.03.2021 | 1,767 | 1,17 | 54,66 | 33,5 | 0 | 53,82 | 33,22 | 20,6 | 24 | 0 | 0 | 58 | 40,7 | 17,29 | 0,7 | 0,7 | 0 |
| 09.03.2021 | 1,777 | 1,12 | 54,31 | 34,87 | 0 | 53,38 | 34,59 | 18,79 | 24 | 0 | 0 | 60,7 | 42,4 | 18,36 | 0,7 | 0,7 | -1,7 |
| 10.03.2021 | 1,312 | 0,876 | 38,69 | 23,6 | 0 | 38,03 | 23,38 | 14,65 | 24 | 0 | 0 | 60,6 | 42,4 | 18,16 | 0,7 | 0,7 | -0,7 |
| 11.03.2021 | 1,651 | 1,099 | 48,4 | 29,52 | 0 | 47,55 | 29,28 | 18,27 | 24 | 0 | 0 | 60,7 | 42,2 | 18,48 | 0,7 | 0,7 | -0,8 |
| 12.03.2021 | 1,964 | 1,636 | 46,87 | 18,52 | 0 | 46,15 | 18,38 | 27,77 | 23 | 1 | 1 | 58,8 | 40,6 | 18,1 | 0,7 | 0,7 | 4,6 |
| 13.03.2021 | 1,734 | 1,177 | 52,54 | 31,33 | 0 | 51,76 | 31,09 | 20,67 | 24 | 0 | 0 | 57,8 | 40,5 | 17,3 | 0,7 | 0,7 | 4,9 |
| 14.03.2021 | 1,705 | 1,17 | 52,68 | 30,85 | 0 | 51,93 | 30,62 | 21,31 | 24 | 0 | 0 | 56,4 | 39,9 | 16,43 | 0,7 | 0,7 | 3,7 |
| 15.03.2021 | 1,72 | 1,133 | 54 | 33,42 | 0 | 53,16 | 33,19 | 19,97 | 24 | 0 | 0 | 57,7 | 40,6 | 17,07 | 0,7 | 0,7 | 3,2 |
| 16.03.2021 | 1,658 | 1,041 | 54,63 | 35,83 | 0 | 53,79 | 35,55 | 18,24 | 24 | 0 | 0 | 58,2 | 41,5 | 16,77 | 0,7 | 0,7 | 2,5 |
| 17.03.2021 | 1,628 | 1,015 | 54,11 | 35,8 | 0 | 53,27 | 35,51 | 17,76 | 24 | 0 | 0 | 58,2 | 41,4 | 16,78 | 0,7 | 0,7 | 1,6 |
| 18.03.2021 | 1,694 | 1,081 | 54,71 | 35,24 | 0 | 53,84 | 34,96 | 18,88 | 24 | 0 | 0 | 58,3 | 41,4 | 16,87 | 0,7 | 0,7 | 1 |
| 19.03.2021 | 1,633 | 0,994 | 53,81 | 36,25 | 0 | 52,95 | 35,96 | 16,99 | 24 | 0 | 0 | 59,2 | 41,8 | 17,42 | 0,7 | 0,7 | -1,1 |
| 20.03.2021 | 1,737 | 1,098 | 54,86 | 35,62 | 0 | 53,92 | 35,33 | 18,59 | 24 | 0 | 0 | 59,6 | 41,8 | 17,79 | 0,7 | 0,7 | -1,1 |
| 21.03.2021 | 1,946 | 1,336 | 56,67 | 32,98 | 0 | 55,74 | 32,69 | 23,05 | 24 | 0 | 0 | 59,1 | 41,3 | 17,79 | 0,7 | 0,7 | 1,8 |
| 22.03.2021 | 1,733 | 1,103 | 55,15 | 35,51 | 0 | 54,24 | 35,22 | 19,02 | 24 | 0 | 0 | 59,1 | 41,8 | 17,35 | 0,7 | 0,7 | 2,6 |
| 23.03.2021 | 1,666 | 1,041 | 54,26 | 35,59 | 0 | 53,37 | 35,31 | 18,06 | 24 | 0 | 0 | 58,6 | 41,5 | 17,15 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 47,542 | 0 | 1492,48 | 928,83 | 0 | 1469,25 | 921,42 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 47,542 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 671

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 23.02.2021 | 113,43 | 3529,86 | 2275,34 | 0 | 3471,22 | 2256,46 |
| 23.03.2021 | 160,972 | 5022,34 | 3204,17 | 0 | 4940,47 | 3177,88 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.03.2021 14:16:42