

#126720#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Бульвар Л. Шевцовой 53, г.Калининград

4113

5050

ВКТ-7

00170005

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,559	0,845	69,21	54,05	0	68,1	53,57	14,53	24	0	0	59	45,9	13,12	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	1,532	0,816	68,88	54,27	0	67,76	53,79	13,97	24	0	0	59	45,9	13,12	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	1,626	0,913	70,1	53,83	0	68,96	53,35	15,61	24	0	0	59,2	46	13,19	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	1,61	0,895	69,7	53,74	0	68,58	53,26	15,32	24	0	0	59,2	46	13,2	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	1,6	0,877	69,19	53,77	0	68,03	53,29	14,74	24	0	0	59,9	46,5	13,4	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	1,595	0,894	69,56	53,63	0	68,41	53,15	15,26	24	0	0	59,4	46,4	13	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	1,726	1,049	72,16	53,25	0	71,01	52,77	18,24	24	0	0	58,6	46,1	12,48	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	1,643	0,954	70,43	53,43	0	69,29	52,95	16,34	24	0	0	59,2	46,4	12,76	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	1,516	0,817	68,18	53,6	0	67,08	53,12	13,96	24	0	0	59,2	46,2	13	0,7	0,7	-
02.04.2025	1,588	0,893	69,24	53,37	0	68,11	52,89	15,22	24	0	0	59,3	46,4	12,95	0,7	0,7	-
03.04.2025	1,487	0,784	67,3	53,44	0	66,15	52,96	13,19	24	0	0	60	46,9	13,13	0,7	0,7	-
04.04.2025	1,583	0,875	68,59	53,14	0	67,46	52,66	14,8	24	0	0	59,8	46,6	13,26	0,7	0,7	-
05.04.2025	1,572	0,883	68,74	52,8	0	67,66	52,32	15,34	24	0	0	58,5	45,6	12,89	0,7	0,7	-
06.04.2025	1,738	1,065	71,95	52,26	0	70,84	51,78	19,06	24	0	0	57,2	44,8	12,45	0,7	0,7	-
07.04.2025	1,563	0,864	68,19	52,75	0	67,1	52,27	14,83	24	0	0	58,8	45,5	13,25	0,7	0,7	-
08.04.2025	1,623	0,927	69,3	52,58	0	68,19	52,1	16,09	24	0	0	58,5	45,4	13,09	0,7	0,7	-
09.04.2025	1,636	0,925	69,17	52,58	0	68,05	52,1	15,95	24	0	0	58,7	45,4	13,37	0,7	0,7	-
10.04.2025	1,264	0,718	52,6	40,28	0	51,7	39,89	11,81	24	0	0	61,4	47,9	13,49	0,7	0,7	-
11.04.2025	1,695	0,949	68,71	53	0	67,47	52,39	15,08	24	0	0	62,9	48,6	14,27	0,7	0,7	-
12.04.2025	1,865	1,064	73,2	55,69	0	71,88	54,98	16,9	24	0	0	62,9	48,4	14,54	0,7	0,7	-
13.04.2025	1,792	1,012	72,37	55,76	0	71,08	55,04	16,04	24	0	0	63	48,8	14,2	0,7	0,7	-
14.04.2025	1,595	0,829	69,56	55,91	0	68,32	55,19	13,13	24	0	0	63	49	13,95	0,7	0,7	-
15.04.2025	1,329	0,756	70,46	55,48	0	69,49	54,94	14,55	24	0	0	52,6	42,2	10,34	0,7	0,7	-
16.04.2025	1,848	1,069	72,92	55,35	0	71,62	54,63	16,99	24	0	0	62,9	48,7	14,22	0,7	0,7	-
17.04.2025	1,757	0,99	71,63	55,35	0	70,34	54,63	15,71	24	0	0	62,9	48,9	14,05	0,7	0,7	-
18.04.2025	1,587	0,832	69,11	55,37	0	67,87	54,65	13,22	24	0	0	62,9	49,1	13,83	0,7	0,7	-
19.04.2025	1,72	0,966	70,98	55,1	0	69,68	54,38	15,3	24	0	0	62,9	49	13,92	0,7	0,7	-
20.04.2025	1,649	0,88	69,57	55,06	0	68,3	54,34	13,96	24	0	0	62,9	48,7	14,19	0,7	0,7	-
21.04.2025	1,637	0,859	69,17	55,03	0	67,94	54,32	13,62	24	0	0	62,9	48,6	14,36	0,7	0,7	-
22.04.2025	1,655	0,871	69,31	54,89	0	68,09	54,28	13,81	24	0	0	62,9	48,4	14,52	0,7	0,7	-
23.04.2025	1,651	0,856	69,12	54,84	0	67,89	54,29	13,6	24	0	0	62,9	48,2	14,66	0,7	0,7	-
Итого:	50,241	0	2148,6	1663,6	0	2112,45	1646,28	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	50,241																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	82,179	3471,37	2642,11	0	3415,17	2616,88
23.04.2025	132,42	5619,97	4305,71	0	5527,62	4263,16

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:42:40