

#121614#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Потребитель       | ЭКРАН, ЗАО                             |
| Адрес потребителя | Ленинский проспект 76а, г. Калининград |
| Номер абонента    | 4865                                   |
| Порядковый номер  | 8327                                   |
| Тип теплосчётчика | СКМ-01                                 |
| Заводской номер   | 32836                                  |
| Номер системы     | 1                                      |

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т  | dM2, т  | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.02.2025 | 1,525     | 51,18   | 51,07   | 24       | 0      | 80,8   | 54,4   | -           |
| 22.02.2025 | 1,347     | 45,07   | 45,02   | 24       | 0      | 77     | 51     | -           |
| 23.02.2025 | 1,367     | 51      | 50,96   | 24       | 0      | 75,4   | 51,9   | -           |
| 24.02.2025 | 1,231     | 44,99   | 44,98   | 24       | 0      | 73,3   | 49,5   | -           |
| 25.02.2025 | 1,224     | 47,38   | 47,36   | 24       | 0      | 71,9   | 49,4   | -           |
| 26.02.2025 | 1,131     | 40,84   | 40,84   | 24       | 0      | 71,8   | 47,6   | -           |
| 27.02.2025 | 1,083     | 36,68   | 36,68   | 24       | 0      | 72,1   | 46,5   | -           |
| 28.02.2025 | 1,175     | 42,53   | 42,53   | 24       | 0      | 72,2   | 48,3   | -           |
| 01.03.2025 | 1,251     | 48,55   | 48,52   | 24       | 0      | 72,8   | 50,3   | -           |
| 02.03.2025 | 1,14      | 40,65   | 40,65   | 24       | 0      | 72,2   | 47,9   | -           |
| 03.03.2025 | 1,063     | 36,6    | 36,59   | 24       | 0      | 71,6   | 46,3   | -           |
| 04.03.2025 | 1,02      | 33,86   | 33,88   | 24       | 0      | 71,4   | 45,1   | -           |
| 05.03.2025 | 0,93      | 29,36   | 29,39   | 24       | 0      | 71,1   | 43,2   | -           |
| 06.03.2025 | 0,928     | 29,83   | 29,85   | 24       | 0      | 71,2   | 43     | -           |
| 07.03.2025 | 0,953     | 33,89   | 33,92   | 24       | 0      | 71,3   | 44,5   | -           |
| 08.03.2025 | 0,929     | 33,42   | 33,45   | 24       | 0      | 71,1   | 44     | -           |
| 09.03.2025 | 0,86      | 30,32   | 30,36   | 24       | 0      | 70,6   | 43,2   | -           |
| 10.03.2025 | 0,704     | 21,87   | 21,92   | 24       | 0      | 68,9   | 39,1   | -           |
| 11.03.2025 | 1,032     | 35,24   | 35,3    | 24       | 0      | 71,7   | 46,3   | -           |
| 12.03.2025 | 0,991     | 32,71   | 32,75   | 24       | 0      | 71,7   | 45,4   | -           |
| 13.03.2025 | 1,114     | 38,97   | 39      | 24       | 0      | 72,6   | 47,9   | -           |
| 14.03.2025 | 1,199     | 44,74   | 44,76   | 24       | 0      | 73,6   | 49,7   | -           |
| 15.03.2025 | 1,27      | 47,45   | 47,45   | 24       | 0      | 75,2   | 51,4   | -           |
| 16.03.2025 | 1,254     | 49,24   | 49,23   | 24       | 0      | 74,4   | 51,1   | -           |
| 17.03.2025 | 1,346     | 51,21   | 51,2    | 24       | 0      | 75,4   | 52,5   | -           |
| 18.03.2025 | 1,141     | 40,54   | 40,55   | 24       | 0      | 73,3   | 48,7   | -           |
| 19.03.2025 | 1,105     | 41,63   | 41,66   | 24       | 0      | 71,7   | 47,7   | -           |
| 20.03.2025 | 1,036     | 41,19   | 41,2    | 24       | 0      | 71,7   | 47,1   | -           |
| Итого:     | 31,349    | 1120,94 | 1121,07 | 672      | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 26,96     |         |         |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч 672  
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т    | dM2, т    | dTNar, ч |
|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 20.02.2025 | 3972,906  | 136134,98 | 133890,83 | 155734,5 |
| 20.03.2025 | 4004,255  | 137255,92 | 135011,9  | 156406,5 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.03.2025 8:35:46