

#120977#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БГА КГТУ, ФГБОУ ВО

Краснооктябрьская 9, Калининград (общежитие)

4951

9409

ТВ7 (АСЦП)

20119676

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	12,972	0	131,134	0	0,001	127,376	0	0,001	24	0	81,1	56,9	0,46	0,35	-
22.02.2025	11,949	0	130,789	0	0	127,337	0	0	24	0	77,5	55,1	0,45	0,34	-
23.02.2025	11,527	0	133,549	0	0	130,165	0	0	24	0	75,7	54,6	0,44	0,35	-
24.02.2025	10,933	0	125,35	0	0	122,328	0	0	24	0	73,7	52,3	0,45	0,35	-
25.02.2025	11,273	0	146,699	0	0	143,279	0	0	24	0	72,2	53,5	0,45	0,35	-
26.02.2025	10,31	0	120,589	0	0	117,776	0	0	24	0	72,2	51,3	0,45	0,34	-
27.02.2025	9,879	0	107,669	0	0	105,14	0	0	24	0	72,6	50,2	0,45	0,34	-
28.02.2025	9,827	0	102,931	0	0	100,52	0	0	24	0	72,4	49,1	0,45	0,34	-
01.03.2025	10,49	0	121,575	0	0	118,693	0	0	24	0	73	51,9	0,45	0,34	-
02.03.2025	10,309	0	118,302	0	0	115,511	0	0	24	0	72,7	51,4	0,46	0,34	-
03.03.2025	10,316	0	119,386	0	0,003	116,619	0	0,003	24	0	72	50,9	0,45	0,34	-
04.03.2025	9,868	0,001	107,597	0	0	105,105	0	0	24	0	72	49,7	0,46	0,34	-
05.03.2025	9,472	0	101,831	0	0,001	99,475	0	0,001	24	0	72	49,3	0,46	0,34	-
06.03.2025	8,535	0	82,9	0	0	80,976	0	0	24	0	72,1	46,9	0,46	0,34	-
07.03.2025	7,863	0	73,128	0	0	71,429	0	0	24	0	72,1	45,8	0,46	0,34	-
08.03.2025	7,345	0	65,652	0	0,001	64,133	0	0,001	24	0	72	44,6	0,46	0,34	-
09.03.2025	7,355	0	65,704	0	0	64,194	0	0	24	0	71,7	44,3	0,46	0,34	-
10.03.2025	7,063	0	62,373	0	0	60,942	0	0	24	0	71,6	44	0,46	0,33	-
11.03.2025	8,269	0	75,599	0	0,001	73,853	0	0,001	24	0	71,9	45,2	0,45	0,34	-
12.03.2025	8,831	0	88,982	0	0	86,909	0	0	24	0	72,2	48	0,46	0,34	-
13.03.2025	9,362	0	94,999	0	0,001	92,749	0	0,001	24	0	72,9	48,8	0,45	0,34	-
14.03.2025	10,254	0	110,864	0	0	108,182	0	0	24	0	73,7	51,1	0,45	0,34	-
15.03.2025	9,842	0	98,561	0	0	96,086	0	0	24	0	75,3	50,9	0,45	0,34	-
16.03.2025	10,057	0	107,912	0	0,005	105,27	0	0,005	24	0	74,3	51,5	0,45	0,34	-
17.03.2025	10,531	0,001	109,964	0	0	107,195	0	0	24	0	75,4	52	0,45	0,34	-
18.03.2025	10,533	0	117,975	0	0,001	115,113	0	0,001	24	0	73,8	52	0,45	0,34	-
19.03.2025	9,95	0	115,897	0	0,003	113,208	0	0,003	24	0	72,1	51,2	0,44	0,34	-
20.03.2025	9,025	0,001	92,661	0	0,001	90,497	0	0,001	24	0	72,3	48,6	0,45	0,34	-
Итого:	273,94	0	2930,572	0	0,018	2860,06	0	0,018	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	65,429														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	6892,339	75213,514	0	3,062	73362,879	0	3,025	28539	11
20.03.2025	7166,281	78144,086	0	3,08	76222,939	0	3,043	29211	11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:21:21