

#126067#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БГА КГТУ, ФГБОУ ВО

Краснооктябрьская 9, Калининград (общежитие)

4951

9409

ТВ7 (ASCII)

20119676

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	8,253	0	77,634	0	0	75,843	0	0	24	0	71,8	45,8	0,46	0,34	4,4
22.03.2025	8,847	0	92,692	0	0	90,541	0	0	24	0	72	48,7	0,46	0,34	5,6
23.03.2025	8,74	0	90,164	0	0	88,07	0	0	24	0	72,1	48,4	0,46	0,34	5,7
24.03.2025	8,893	0	92,25	0	0	90,103	0	0	24	0	72,2	48,7	0,45	0,34	6,8
25.03.2025	8,439	0	85,655	0	0	83,695	0	0	24	0	71,5	47,5	0,46	0,34	5,5
26.03.2025	7,846	0	72,277	0	0	70,617	0	0	24	0	71,6	45,1	0,46	0,33	4,4
27.03.2025	8,54	0	82,908	0	0	80,999	0	0	24	0	71,8	46,6	0,46	0,33	6,9
28.03.2025	7,685	0	70,406	0	0	68,782	0	0	24	0	71,8	45,2	0,46	0,33	5,7
29.03.2025	6,92	0	62,286	0	0,001	60,88	0	0,001	24	0	71,1	44	0,46	0,33	8,9
30.03.2025	6,836	0	60,864	0	0	59,489	0	0	24	0	71	43,6	0,46	0,33	9,9
31.03.2025	7,945	0	74,729	0	0	73,011	0	0	24	0	71,7	45,8	0,45	0,33	6,8
01.04.2025	8,592	0	85,012	0	0	83,041	0	0	24	0	72,1	47,4	0,45	0,33	5,9
02.04.2025	8,151	0	80,389	0	0	78,55	0	0	24	0	71,6	46,8	0,46	0,33	-
03.04.2025	7,04	0	63,722	0	0,001	62,272	0	0,001	24	0	71,3	44,3	0,45	0,33	-
04.04.2025	7,023	0	61,874	0	0	60,465	0	0	24	0	71,2	43,5	0,45	0,33	-
05.04.2025	9,016	0	91,6	0	0	89,442	0	0	24	0	72,6	48,6	0,45	0,34	-
06.04.2025	10,537	0	125,706	0	0	122,654	0	0	24	0	73,9	53,4	0,45	0,34	-
07.04.2025	10,047	0	114,363	0	0	111,645	0	0	24	0	73,1	51,6	0,45	0,34	-
08.04.2025	9,705	0	110,901	0	0	108,332	0	0	24	0	72	50,6	0,45	0,34	-
09.04.2025	9,215	0	97,691	0	0,003	95,419	0	0,003	24	0	72,2	49,1	0,46	0,34	-
10.04.2025	10,299	0,001	118,27	0	0	115,513	0	0	24	0	72,2	50,9	0,45	0,34	-
11.04.2025	9,366	0	100,756	0	0	98,411	0	0	24	0	72,2	49,5	0,46	0,34	-
12.04.2025	8,511	0	87,425	0	0,001	85,41	0	0,001	24	0	71,8	48	0,45	0,33	-
13.04.2025	6,83	0	60,494	0	0,001	59,109	0	0,001	24	0	71,6	44	0,46	0,33	-
14.04.2025	5,479	0	43,116	0	0	42,144	0	0	24	0	70,9	39,9	0,45	0,32	-
15.04.2025	5,045	0	38,865	0	0,002	37,985	0	0,002	24	0	71,1	39,4	0,43	0,31	-
16.04.2025	5,238	0	40,873	0	0,001	39,955	0	0,001	24	0	70,8	39,5	0,42	0,31	-
17.04.2025	2,989	0	24,711	0	0,002	24,164	0	0,002	24	0	70,2	40,7	0,44	0,31	-
18.04.2025	0,471	0	6,534	0	0	6,411	0	0	24	0	64,3	46,8	0,43	0,31	-
19.04.2025	0,389	0	6,279	0	0	6,162	0	0	24	0	63,8	48,8	0,42	0,31	-
20.04.2025	0,375	0	6,141	0	0	6,027	0	0	24	0	63,8	48,9	0,43	0,31	-
Итого:	223,262	0	2226,587	0	0,012	2175,141	0	0,012	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,325														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	7166,281	78144,086	0	3,08	76222,939	0	3,043	29211	11
20.04.2025	7389,542	80370,674	0	3,092	78398,082	0	3,054	29955	11

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 8:08:04