

#126065#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Элит-Торг, ООО
Московский проспект 48а, г. Калининград
5111
9420
ТВ7 (АСЦП)
20119689
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	1,516	0	29,042	0	0	28,459	0	0	24	0	66,6	53,9	0,5	0,43	4,4
22.03.2025	1,583	0	27,788	0	0	27,209	0	0	24	0	67,8	53,9	0,51	0,43	5,6
23.03.2025	1,591	0	29,128	0	0	28,537	0	0	24	0	66,9	53,6	0,51	0,43	5,7
24.03.2025	1,658	0	29,074	0	0	28,477	0	0	24	0	67,4	53,5	0,51	0,43	6,8
25.03.2025	1,494	0	29,157	0	0	28,564	0	0	24	0	67,1	54,6	0,51	0,43	5,5
26.03.2025	1,568	0	28,514	0	0	27,936	0	0	24	0	66,8	53,5	0,51	0,42	4,4
27.03.2025	1,566	0	28,683	0	0	28,103	0	0	24	0	66,7	53,5	0,5	0,42	6,9
28.03.2025	1,322	0	26,706	0	0	26,163	0	0	24	0	67	55	0,52	0,41	5,7
29.03.2025	1,229	0	26,736	0	0	26,202	0	0	24	0	66,5	55,3	0,52	0,41	8,9
30.03.2025	1,584	0	29,23	0	0	28,632	0	0	24	0	67,2	54	0,52	0,41	9,9
31.03.2025	1,543	0	28,295	0	0	27,719	0	0	24	0	67,1	53,8	0,51	0,41	6,8
01.04.2025	1,495	0	28,156	0	0	27,581	0	0	24	0	67,2	54,3	0,51	0,42	5,9
02.04.2025	1,389	0	27,706	0	0	27,143	0	0	24	0	67,1	54,9	0,53	0,42	-
03.04.2025	1,221	0	25,798	0	0	25,271	0	0	24	0	67,2	55,7	0,54	0,41	-
04.04.2025	1,449	0	28,132	0	0	27,562	0	0	24	0	66,9	54,3	0,52	0,41	-
05.04.2025	1,719	0	25,68	0	0	25,125	0	0	24	0	69,4	53,1	0,52	0,42	-
06.04.2025	1,856	0	23,909	0	0	23,367	0	0	24	0	71,2	52,2	0,52	0,42	-
07.04.2025	1,708	0	21,782	0	0	21,297	0	0	24	0	70,5	51,4	0,52	0,42	-
08.04.2025	1,63	0	23,94	0	0	23,434	0	0	24	0	68,5	52	0,51	0,41	-
09.04.2025	1,658	0	24,936	0	0	24,405	0	0	24	0	68,8	52,6	0,52	0,42	-
10.04.2025	1,7	0	24,951	0	0	24,416	0	0	24	0	69,1	52,5	0,51	0,43	-
11.04.2025	1,532	0	24,798	0	0	24,284	0	0	24	0	67,8	52,8	0,51	0,42	-
12.04.2025	1,478	0	27,125	0	0	26,571	0	0	24	0	67,2	53,9	0,51	0,42	-
13.04.2025	1,051	0	24,051	0	0	23,569	0	0	24	0	66,6	55,9	0,53	0,41	-
14.04.2025	1,045	0	24,141	0	0	23,66	0	0	24	0	66,4	55,9	0,54	0,39	-
15.04.2025	0,822	0	21,349	0	0	20,918	0	0	24	0	66,8	57,4	0,5	0,37	-
16.04.2025	1,082	0	22,316	0	0	21,872	0	0	24	0	66,3	54,5	0,47	0,35	-
17.04.2025	0,562	0	18,66	0	0	18,293	0	0	24	0	65,9	58,6	0,46	0,35	-
18.04.2025	0,385	0	16,561	0	0	16,245	0	0	24	0	64,8	59,2	0,42	0,33	-
19.04.2025	0,777	0	16,49	0	0	16,168	0	0	24	0	65,5	54	0,37	0,3	-
20.04.2025	0,936	0	16,055	0	0	15,729	0	0	24	0	66,8	52,6	0,38	0,31	-
Итого:	42,149	0	778,889	0	0	762,911	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,067														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1098,847	16061,978	0	0	15705,705	0	0	28921	35
20.04.2025	1140,994	16840,868	0	0	16468,617	0	0	29665	35

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2025 8:08:09