

#121032#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Батальный переулк 1, Калининград

4342

8956

ТВ7 (ASCII)

20114020

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	16,759	0,017	163,725	0	0,07	159,528	0	0,069	24	0	76,1	51	0,42	0,31	-
25.02.2025	16,879	0,015	148,327	0	0,08	144,304	0	0,079	24	0	78,6	50,7	0,42	0,3	-
26.02.2025	15,783	0,017	134,156	0	0,07	130,512	0	0,069	24	0	78,6	49,8	0,42	0,3	-
27.02.2025	15,144	0,014	128,241	0	0,08	124,803	0	0,079	24	0	78,1	49,1	0,42	0,3	-
28.02.2025	15,596	0,016	145,702	0	0,07	141,995	0	0,069	24	0	75,8	49,6	0,42	0,31	-
01.03.2025	16,434	0,014	161,089	0	0,07	156,985	0	0,069	24	0	75,7	50,7	0,42	0,31	-
02.03.2025	16,618	0,015	158,676	0	0,07	154,638	0	0,069	24	0	75,8	50,2	0,42	0,31	-
03.03.2025	15,434	0,015	144,006	0	0,08	140,344	0	0,079	24	0	75,8	49,6	0,42	0,31	-
04.03.2025	14,926	0,016	135,924	0	0,07	132,472	0	0,069	24	0	75,7	48,8	0,42	0,3	-
05.03.2025	13,348	0,014	114,769	0	0,08	111,851	0	0,079	24	0	75,7	47,3	0,42	0,3	-
06.03.2025	12,134	0,016	103,677	0	0,07	101,054	0	0,069	24	0	75,5	46,9	0,42	0,3	-
07.03.2025	12,37	0,014	107,399	0	0,07	104,681	0	0,069	24	0	75,6	47,4	0,42	0,3	-
08.03.2025	12,448	0,014	109,682	0	0,07	106,9	0	0,069	24	0	75,6	47,9	0,42	0,3	-
09.03.2025	12,386	0,014	109,191	0	0,07	106,424	0	0,069	24	0	75,6	47,8	0,42	0,3	-
10.03.2025	11,977	0,014	104,839	0	0,07	102,182	0	0,069	24	0	75,6	47,6	0,42	0,3	-
11.03.2025	13,952	0,014	127,868	0	0,06	124,619	0	0,059	24	0	75,7	49	0,42	0,3	-
12.03.2025	14,174	0,012	130,689	0	0,08	127,357	0	0,079	24	0	75,8	49,2	0,42	0,3	-
13.03.2025	14,993	0,016	139,934	0	0,06	136,368	0	0,059	24	0	75,9	49,6	0,42	0,3	-
14.03.2025	16,312	0,012	161,577	0	0,07	157,447	0	0,069	24	0	76	51,3	0,42	0,31	-
15.03.2025	16,373	0,015	166,174	0	0,07	161,935	0	0,069	24	0	75,9	51,8	0,42	0,31	-
16.03.2025	16,79	0,015	169,678	0	0,07	165,347	0	0,069	24	0	75,9	51,7	0,42	0,31	-
17.03.2025	17,656	0,015	190,31	0	0,07	185,431	0	0,069	24	0	76,1	53,4	0,42	0,31	-
18.03.2025	16,668	0,015	172,305	0	0,08	167,909	0	0,079	24	0	75,8	52,2	0,42	0,31	-
19.03.2025	15,727	0,017	150,916	0	0,07	147,078	0	0,069	24	0	75,8	50,3	0,42	0,31	-
20.03.2025	13,304	0,014	125,039	0	0,08	121,859	0	0,069	24	0	75,8	49,8	0,42	0,3	-
21.03.2025	13,264	0,014	119,075	0	0,06	116,055	0	0,059	22	2	75,6	48,3	0,42	0,3	-
22.03.2025	13,603	0,012	126,121	0	0,08	122,919	0	0,079	24	0	75,7	49,3	0,42	0,3	-
23.03.2025	13,528	0,016	128,349	0	0,07	125,218	0	0,069	24	0	74	48,3	0,42	0,31	-
Итого:	414,58	0	3877,438	0	2,01	3778,215	0	1,972	670	0	0	0	0	0	0
Гкал	99,021														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

670

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	3531,892	33739,956	0	82,6	32888,763	0	81,766	8980	5
23.03.2025	3946,469	37617,395	0	84,61	36666,976	0	83,743	9650	7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 17:01:13