#5165#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК

Батальный переулок 1, Калининград

Адрес потребителя Номер абонента 4342 Порядковый номер 8956

Тип теплосчётчика TB7 (ASCII) 20114020 Заводской номер

Номер системы

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dМ1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | р1, МПа | р2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.09.2021 | 4,29 | 0 | 42,741 | 0 | 0 | 41,812 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,4 | 44,9 | 0,37 | 0,28 | - |
| 25.09.2021 | 4,574 | 0 | 44,07 | 0 | 0 | 43,11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,5 | 44,2 | 0,37 | 0,27 | - |
| 26.09.2021 | 4,65 | 0 | 44,34 | 0 | 0 | 43,37 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,7 | 44,1 | 0,38 | 0,28 | - |
| 27.09.2021 | 4,703 | 0 | 44,324 | 0 | 0 | 43,358 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 43,7 | 0,39 | 0,28 | - |
| 28.09.2021 | 4,809 | 0 | 44,939 | 0 | 0 | 43,951 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,9 | 43,8 | 0,39 | 0,27 | - |
| 29.09.2021 | 3,877 | 0 | 42,417 | 0 | 0 | 41,493 | 0 | 0 | 24 | 0 | 69,6 | 47,3 | 0,39 | 0,28 | - |
| 30.09.2021 | 5,998 | 0 | 57,215 | 0 | 0 | 55,953 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70 | 44,4 | 0,39 | 0,28 | - |
| Итого: | 32,901 | 0 | 320,046 | 0 | 0 | 313,047 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 7,858 | | | | | | | | | | · | | | | |

Общее время работы системы, ч 168 Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | М1, т | М2, т | М3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 23.09.2021 | 3661,251 | 32876,971 | 0 | 3,05 | 32057,145 | 0 | 3,012 | 9437 | 6 |
| 30.09.2021 | 3694,152 | 33197,017 | 0 | 3,05 | 32370,189 | 0 | 3,012 | 9605 | 6 |

| Подпись абонента | |
|------------------------------|--|
| Представитель теплоснабжения | |

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 14.10.2021 16:55:19