

#119499#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
Номер теплосчётчика: 1561063
Номер абонента:
Адрес установки: Громовой,22-26 ООО Мастер
Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 23.02.2025 по 23.03.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.02	4,312	240,8	240,0	---	0,9	79,35	61,49	0,44	0,29	24,00
24.02	4,094	239,4	238,5	---	1,0	77,80	60,75	0,44	0,29	24,00
25.02	4,062	214,5	214,3	---	0,3	80,41	61,53	0,45	0,29	24,00
26.02	3,780	199,6	199,9	0,3	---	80,42	61,53	0,45	0,28	24,00
27.02	3,683	201,4	201,6	0,2	---	79,70	61,47	0,45	0,28	24,00
28.02	3,856	229,9	229,2	---	0,7	77,47	60,74	0,45	0,29	24,00
01.03	4,022	240,7	239,8	---	0,9	77,37	60,71	0,44	0,29	24,00
Итого:	27,81	1566,5	1563,2	0,5	3,7	78,86	61,15	0,45	0,29	168,00
02.03	4,103	243,7	242,6	---	1,1	77,53	60,74	0,44	0,29	24,00
03.03	3,874	228,7	228,0	---	0,6	77,51	60,62	0,45	0,29	24,00
04.03	3,754	223,4	222,8	---	0,5	77,44	60,68	0,44	0,29	24,00
05.03	3,272	198,3	198,3	0,0	---	77,60	61,14	0,45	0,28	24,00
06.03	2,898	183,8	184,5	0,7	---	77,41	61,68	0,45	0,28	24,00
07.03	3,112	195,5	196,0	0,4	---	77,42	61,55	0,45	0,28	24,00
08.03	3,131	201,0	201,2	0,2	---	77,47	61,94	0,45	0,28	24,00
Итого:	24,14	1474,3	1473,4	1,3	2,3	77,48	61,15	0,45	0,28	168,00
09.03	3,106	200,5	200,8	0,3	---	77,42	61,98	0,45	0,28	24,00
10.03	2,646	178,6	179,3	0,8	---	77,45	62,68	0,45	0,28	24,00
11.03	3,530	217,4	217,0	---	0,4	77,48	61,29	0,45	0,28	24,00
12.03	3,547	220,3	219,8	---	0,4	77,54	61,49	0,45	0,28	24,00
13.03	3,678	225,1	224,6	---	0,5	77,57	61,28	0,45	0,28	24,00
14.03	3,911	244,0	243,0	---	1,0	77,65	61,67	0,44	0,29	24,00
15.03	3,984	259,2	257,7	---	1,4	77,55	62,22	0,44	0,29	24,00
Итого:	24,40	1545,0	1542,3	1,0	3,8	77,53	61,78	0,45	0,28	168,00
16.03	4,243	273,9	271,9	---	2,0	77,57	62,13	0,44	0,30	24,00
17.03	4,187	273,3	271,1	---	2,1	77,70	62,42	0,44	0,30	24,00
18.03	4,144	271,2	269,1	---	2,2	77,54	62,30	0,44	0,29	24,00
19.03	3,745	243,8	242,4	---	1,5	77,52	62,21	0,45	0,29	24,00
20.03	3,559	245,8	244,2	---	1,6	77,58	63,14	0,45	0,29	24,00
21.03	3,201	220,5	219,6	---	0,9	77,41	62,94	0,45	0,28	24,00
22.03	3,196	225,4	224,5	---	0,9	77,50	63,37	0,45	0,28	24,00
Итого:	26,28	1753,9	1742,7	0,0	11,2	77,55	62,62	0,45	0,29	168,00
23.03	3,162	245,4	243,6	---	1,8	75,39	62,55	0,44	0,29	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	3,16	245,4	243,6	0,0	1,8	75,39	62,55	0,44	0,29	24,00
Итого:	105,79	6585,2	6565,2	2,8	22,8	77,76	61,74	0,45	0,29	696,0
						dT=	16,02			

Общее время работы теплосистемы, ч	696,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	696,0	=	696,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		105,79					
Показания интеграторов	На 24:00 22.02.2025	На 24:00 23.03.2025	Результат за период		На 14:00 24.03.2025		
Количество теплоты, Гкал	16,24	122,03	105,79		124,13		
Расход теплоносителя M1, т	861,1	7446,3	6585,2		7592,5		
Расход теплоносителя M2, т	842,6	7407,8	6565,2		7553,1		
Время наработки, ч	82,8	778,8	696,0		793,7		
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин - Тдт - Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента

TSTAT v5.27



Представитель теплосети

