

#124680#

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
 Номер теплосчётчика: 1444900
 Номер абонента:
 Адрес установки: Карамзина 6 СОШ №56
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГЦ
1	100	0,750	300,0	---	---
2	100	0,750	300,0	---	---

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 21.03.2025 по 21.04.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.03	5,980	224,6	227,9	3,2	---	75,45	48,91	0,90	0,50	24,00
22.03	5,774	220,3	223,5	3,1	---	75,54	49,42	0,90	0,50	24,00
23.03	5,245	220,5	223,6	3,0	---	73,93	50,23	0,90	0,50	24,00
24.03	5,853	225,8	229,0	3,2	---	75,51	49,68	0,90	0,50	24,00
25.03	5,815	233,0	236,1	3,1	---	75,53	50,66	0,90	0,50	24,00
26.03	5,070	205,9	208,8	2,9	---	75,44	50,90	0,90	0,50	24,00
27.03	5,461	212,9	216,0	3,1	---	75,57	50,01	0,90	0,50	24,00
Итого:	39,20	1543,1	1564,8	21,7	0,0	75,28	49,97	0,90	0,50	168,00
28.03	8,283	344,7	349,0	4,3	---	76,11	52,17	0,90	0,50	24,00
29.03	8,420	360,9	365,3	4,4	---	75,93	52,69	0,90	0,50	24,00
30.03	6,548	280,7	284,3	3,6	---	75,66	52,43	0,90	0,50	24,00
31.03	5,024	203,9	206,7	2,8	---	75,44	50,89	0,90	0,50	24,00
01.04	5,927	221,4	224,8	3,4	---	75,45	48,77	0,90	0,50	24,00
02.04	6,003	226,9	230,4	3,5	---	75,60	49,24	0,90	0,50	24,00
03.04	5,796	227,1	230,5	3,4	---	75,64	50,20	0,90	0,50	24,00
Итого:	46,00	1865,7	1891,0	25,3	0,0	75,74	51,17	0,90	0,50	168,00
04.04	5,710	218,5	221,8	3,4	---	75,54	49,50	0,90	0,50	23,00
05.04	5,953	217,8	221,2	3,4	---	75,55	48,31	0,90	0,50	24,00
06.04	6,474	245,7	249,2	3,5	---	75,70	49,44	0,90	0,50	24,00
07.04	6,517	239,4	242,7	3,3	---	75,68	48,54	0,90	0,50	24,00
08.04	7,482	282,0	285,9	3,9	---	75,78	49,34	0,90	0,50	24,00
09.04	7,617	285,2	289,0	3,8	---	75,87	49,25	0,90	0,50	24,00
10.04	6,272	231,1	234,4	3,3	---	75,10	48,05	0,90	0,50	24,00
Итого:	46,03	1719,7	1744,3	24,6	0,0	75,62	48,94	0,90	0,50	167,00
11.04	5,772	219,0	222,2	3,2	---	73,60	47,33	0,90	0,50	24,00
12.04	5,222	209,4	212,4	3,0	---	73,57	48,72	0,90	0,50	24,00
13.04	4,720	207,3	210,1	2,8	---	73,54	50,86	0,90	0,50	24,00
14.04	4,211	174,1	176,8	2,7	---	73,55	49,45	0,90	0,50	24,00
15.04	2,518	110,6	112,7	2,1	---	72,79	50,12	0,90	0,50	24,00
16.04	2,004	115,6	117,6	2,0	---	72,73	55,49	0,90	0,50	24,00
17.04	1,945	108,1	110,1	2,0	---	72,22	54,31	0,90	0,50	24,00
Итого:	26,39	1144,2	1162,0	17,8	0,0	73,28	50,30	0,90	0,50	168,00
18.04	1,876	110,0	112,0	2,0	---	71,73	54,76	0,90	0,50	24,00
19.04	1,935	112,2	114,2	2,0	---	71,73	54,58	0,90	0,50	24,00
20.04	1,931	121,6	123,7	2,0	---	72,01	56,22	0,90	0,50	24,00
Итого:	5,74	343,9	349,9	6,1	0,0	71,83	55,22	0,90	0,50	72,00
Итого:	163,36	6616,5	6712,0	95,5	0,0	74,97	50,37	0,90	0,50	743,0
						dT=	24,6			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттехн, ч
	744,0	=	743,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		163,36					
Показания интеграторов	На 24:00 20.03.2025	На 24:00 20.04.2025	Результат за период		На 20:00 23.04.2025		
Количество теплоты, Гкал	4932,45	5095,81	163,36		5102,29		
Расход теплоносителя M1, т	204611,4	211228,0	6616,5		211581,7		
Расход теплоносителя M2, т	207235,6	213947,6	6712,0		214307,3		
Время наработки, ч	27797,1	28540,1	743,0		28608,6		
Время неработы Тнер = Тмах + Тmin + Тdt + Ттехн, ч			1,0				

Представитель абонента

TSTAT v5.28



Представитель теплосети

