

#131072#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Легенды моря, ООО, УК
Беланова 103, посёлок Чкаловск, Калининград

6475
ВКТ-7
00257169
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,72	0,021	34,42	33,59	33,7	33,21	0,49	24	0	0	68,8	48,1	20,68	0,6	0,4	-
25.04.2025	0,716	0,022	34,17	33,34	33,47	32,95	0,52	24	0	0	68,7	48,2	20,58	0,6	0,4	-
26.04.2025	0,77	0,025	36,02	35,13	35,3	34,71	0,59	24	0	0	68,6	47,6	21	0,6	0,4	-
27.04.2025	0,783	0,018	35,92	35,04	35,15	34,68	0,47	24	0	0	68,9	47,3	21,63	0,6	0,4	-
28.04.2025	0,752	0,023	35,11	34,24	34,38	33,88	0,5	24	0	0	68,8	47,6	21,17	0,6	0,4	-
29.04.2025	0,753	0,018	34,83	33,98	34,09	33,64	0,45	24	0	0	68,9	47,4	21,53	0,6	0,4	-
30.04.2025	0,702	0,023	34,09	33,26	33,38	32,88	0,5	24	0	0	68,8	48,5	20,35	0,6	0,4	-
01.05.2025	0,759	0,019	34,34	33,5	33,59	33,14	0,45	24	0	0	69,3	47,3	22	0,6	0,4	-
02.05.2025	0,713	0,022	35,34	34,49	34,58	34,1	0,48	24	0	0	68,3	48,4	19,96	0,6	0,4	-
03.05.2025	0,743	0,022	34,96	34,12	34,22	33,74	0,48	24	0	0	69,2	48,2	21,02	0,6	0,4	-
04.05.2025	0,778	0,025	36,17	35,28	35,42	34,89	0,53	24	0	0	68,8	47,4	21,3	0,6	0,4	-
05.05.2025	0,738	0,023	35,3	34,44	34,54	34,05	0,49	24	0	0	68,8	48,2	20,62	0,6	0,4	-
06.05.2025	0,759	0,023	35,99	35,12	35,25	34,72	0,53	24	0	0	68,7	47,8	20,84	0,6	0,4	-
07.05.2025	0,737	0,02	35,66	34,8	34,91	34,4	0,51	24	0	0	68,4	48	20,38	0,6	0,4	-
08.05.2025	0,822	0,021	37,65	36,74	36,85	36,33	0,52	24	0	0	68,7	47,1	21,6	0,6	0,4	-
09.05.2025	0,78	0,021	36,9	36	36,14	35,59	0,55	24	0	0	68,5	47,7	20,86	0,6	0,4	-
10.05.2025	0,805	0,023	36,47	35,56	35,7	35,17	0,53	24	0	0	69	47,1	21,89	0,6	0,4	-
11.05.2025	0,806	0,022	36,13	35,23	35,35	34,86	0,49	24	0	1	69	46,9	22,1	0,6	0,4	-
12.05.2025	0,774	0,024	36,33	35,43	35,55	35	0,55	24	0	0	69	48	20,97	0,6	0,4	-
13.05.2025	0,748	0,022	34,87	34,01	34,15	33,64	0,51	24	0	0	69,4	48,2	21,17	0,6	0,4	-
14.05.2025	0,758	0,025	35,4	34,53	34,67	34,13	0,54	24	0	0	69,4	48,2	21,16	0,6	0,4	-
15.05.2025	0,751	0,023	35,48	34,61	34,72	34,2	0,52	24	0	0	69,2	48,3	20,83	0,6	0,4	-
16.05.2025	0,785	0,025	36,92	36,02	36,13	35,61	0,52	24	0	0	69,4	48,4	20,98	0,6	0,4	-
17.05.2025	0,824	0,024	36,32	35,38	35,52	34,99	0,53	24	0	0	69,8	47,3	22,52	0,6	0,4	-
18.05.2025	0,809	0,022	35,53	34,61	34,75	34,24	0,51	24	0	0	70,2	47,6	22,58	0,6	0,4	-
19.05.2025	0,754	0,02	34,43	33,54	33,67	33,17	0,5	24	0	0	69,8	48,2	21,7	0,6	0,4	-
20.05.2025	0,788	0,026	36,64	35,75	35,88	35,34	0,54	24	0	0	69,6	48,4	21,26	0,6	0,4	-
21.05.2025	0,738	0,02	33,62	32,76	32,89	32,42	0,47	24	0	0	69,8	48,1	21,73	0,6	0,4	-
22.05.2025	0,751	0,05	33,43	32,03	32,68	31,68	1	24	0	1	69,9	48,4	21,53	0,6	0,4	-
23.05.2025	0,729	0,023	33,22	32,32	32,49	31,96	0,53	24	0	0	70	48,4	21,56	0,6	0,4	-
Итого:	22,845	0	1061,66	1034,85	1039,12	1023,32	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,845															

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

720
720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	1111,076	40102,39	39052,58	39131,88	38671,83
23.05.2025	1133,921	41164,05	40087,43	40171	39695,15

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.05.2025 10:51:07