

#21897#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
 Адрес потребителя Беланова 61, Калининград
 Номер абонента 3403
 Порядковый номер 5747
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209812
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	1,161	0,512	57,99	47,84	56,9	47,22	9,68	24	0	0	64,4	53	11,44	0,42	0,7	4,8
25.03.2021	1,159	0,497	57,61	47,9	56,46	47,22	9,24	24	0	0	65,3	53,6	11,76	0,42	0,7	6,9
26.03.2021	1,204	0,531	58,17	47,95	56,97	47,24	9,73	24	0	0	66,4	54,6	11,9	0,42	0,7	5,1
27.03.2021	1,207	0,567	59,29	48,3	58,13	47,6	10,53	24	0	0	64,8	53,7	11,06	0,42	0,7	8,7
28.03.2021	1,221	0,582	59,56	48,18	58,45	47,55	10,9	24	0	0	63,2	52	11,26	0,42	0,7	5,8
29.03.2021	1,16	0,497	57,69	48,04	56,51	47,32	9,19	24	0	0	65,7	53,9	11,81	0,42	0,7	7,8
30.03.2021	1,17	0,512	64,18	54,4	62,89	53,6	9,29	24	0	0	65,6	55,1	10,49	0,42	0,7	9,8
31.03.2021	1,192	0,539	71,34	60,88	70,05	60,11	9,94	24	0	0	63,1	53,6	9,48	0,42	0,7	8,7
01.04.2021	1,15	0,504	70,39	60,53	69,13	59,74	9,39	24	0	0	63	53,6	9,39	0,42	0,7	4,7
02.04.2021	1,222	0,534	70,09	59,88	68,7	59,07	9,63	24	0	0	65,6	55,5	10,06	0,42	0,7	3,8
03.04.2021	1,203	0,531	70,31	60,17	68,94	59,37	9,57	24	0	0	65,2	55,4	9,77	0,42	0,7	3,8
04.04.2021	1,261	0,58	71,88	60,78	70,47	59,94	10,53	24	0	0	64,9	55,2	9,67	0,42	0,7	4,2
05.04.2021	0,92	0,421	51,13	42,91	50,15	42,33	7,82	17	7	1	64,2	54,3	9,9	0,42	0,7	2,7
06.04.2021	1,23	0,567	70,13	59,06	68,82	58,28	10,54	24	0	0	63,6	54	9,63	0,42	0,7	2,6
07.04.2021	1,166	0,505	69,4	59,41	68,18	58,64	9,54	24	0	0	62,9	53,2	9,71	0,42	0,7	2,8
08.04.2021	1,209	0,575	70,75	59,36	69,49	58,59	10,9	24	0	0	62,2	53,1	9,16	0,42	0,7	4,3
09.04.2021	1,201	0,517	69,54	59,48	68,26	58,72	9,54	24	0	0	63,8	53,7	10,11	0,42	0,7	7,2
10.04.2021	1,251	0,588	69,86	58,6	68,54	57,82	10,72	24	0	0	64,3	54,5	9,79	0,42	0,7	4,9
11.04.2021	1,218	0,54	69,22	58,91	67,89	58,11	9,78	24	0	0	65	54,9	10,06	0,42	0,7	10,3
12.04.2021	1,183	0,529	68,91	58,72	67,59	57,92	9,67	24	0	0	64,6	54,9	9,73	0,42	0,7	7,7
13.04.2021	1,138	0,485	67,79	58,33	66,54	57,55	8,99	24	0	0	64,2	54,4	9,83	0,42	0,7	4,7
14.04.2021	1,166	0,514	67,81	57,82	66,56	57,08	9,48	24	0	0	63,7	53,8	9,88	0,42	0,7	4,1
15.04.2021	1,157	0,48	67,28	58,1	65,96	57,29	8,67	24	0	0	65,6	55,3	10,3	0,42	0,7	5,8
16.04.2021	1,207	0,514	67,85	57,96	66,46	57,17	9,29	24	0	0	65,9	55,5	10,42	0,42	0,7	5,6
17.04.2021	1,272	0,565	68,59	57,86	67,17	57,06	10,11	24	0	0	66,5	56	10,53	0,42	0,7	8,3
18.04.2021	1,264	0,574	69,13	58,31	67,74	57,49	10,25	24	0	0	66,3	56,1	10,21	0,42	0,7	10,4
19.04.2021	1,172	0,531	67,85	57,62	66,54	56,83	9,71	24	0	0	64,5	54,8	9,65	0,42	0,7	11
20.04.2021	1,097	0,492	67,92	58,18	66,72	57,42	9,3	24	0	0	62,5	53,4	9,03	0,42	0,7	9,9
21.04.2021	1,163	0,521	67,68	57,59	66,46	56,82	9,64	24	0	0	63,8	54,1	9,69	0,42	0,7	8,6
22.04.2021	1,114	0,486	67,1	57,49	65,88	56,72	9,16	24	0	0	62,7	53,1	9,57	0,42	0,7	4,6
23.04.2021	1,101	0,477	67,22	57,75	66,02	57,02	9	24	0	0	62,5	53	9,51	0,42	0,7	-
Итого:	36,539	0	2053,66	1738,31	2014,57	1714,84	0	737	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,539															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 737

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	484,553	26878,38	22363,72	26386,54	22066,6
23.04.2021	521,092	28932,04	24102,03	28401,11	23781,44

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2021 20:10:02