

#126710#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.03.2025 по 17.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Легенды моря, ООО, УК
Беланова 61, Калининград

5746
ВКТ-7
00209812
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,591	-0,015	183,9	184,19	181,88	182,83	-0,95	24	0	0	48,1	39,2	8,93	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	1,865	-0,017	183,82	183,95	181,44	182,4	-0,96	24	0	0	52,9	42,4	10,48	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	1,586	-0,02	183,84	184,1	181,71	182,67	-0,96	24	0	0	49	40,1	8,93	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	1,594	-0,016	183,82	184,08	181,73	182,64	-0,91	24	0	0	49,1	40,1	8,94	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	1,274	-0,008	183,84	184,29	182,06	183,01	-0,95	24	0	0	44,8	37,6	7,17	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	1,156	-0,009	183,66	184,19	181,99	182,99	-1	24	0	0	43	36,4	6,54	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	1,16	-0,008	183,73	184,27	182,05	183,07	-1,02	24	0	0	42,8	36,3	6,55	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	1,405	-0,012	183,87	184,29	182,05	182,98	-0,93	24	0	0	46	38,1	7,91	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	1,525	-0,02	186,39	186,74	184,35	185,4	-1,05	24	0	0	47,9	39,5	8,47	0,6	0,4	-
02.04.2025	1,44	-0,019	207,52	208,03	205,43	206,51	-1,08	24	0	0	46,1	38,9	7,19	0,6	0,4	-
03.04.2025	1,43	-0,022	240,56	241,12	238,22	239,31	-1,09	24	0	0	46	39,8	6,15	0,6	0,4	-
04.04.2025	1,553	-0,021	238,01	238,46	235,49	236,59	-1,1	24	0	0	47,3	40,5	6,78	0,6	0,4	-
05.04.2025	1,943	-0,026	238,5	238,74	235,45	236,59	-1,14	24	0	0	52,3	43,9	8,45	0,6	0,4	-
06.04.2025	2,054	-0,026	237,72	237,91	234,6	235,75	-1,15	24	0	0	53,3	44,3	8,95	0,6	0,4	-
07.04.2025	1,917	-0,027	228,31	228,57	225,4	226,53	-1,13	24	0	0	52,2	43,5	8,71	0,6	0,4	-
08.04.2025	1,837	-0,026	221,81	222,1	219,04	220,18	-1,14	24	0	0	51,2	42,6	8,59	0,6	0,4	-
09.04.2025	1,639	-0,023	221,99	222,41	219,5	220,64	-1,14	24	0	0	48,8	41,1	7,67	0,6	0,4	-
10.04.2025	1,857	-0,028	222,39	222,67	219,7	220,86	-1,16	24	0	0	50,8	42,1	8,66	0,6	0,4	-
11.04.2025	2,02	-0,018	222,21	222,35	219,27	220,24	-0,97	24	0	0	53,7	44,3	9,39	0,6	0,4	-
12.04.2025	1,59	-0,012	221,04	221,39	218,58	219,56	-0,98	24	0	0	48,4	41	7,43	0,6	0,4	-
13.04.2025	1,116	-0,008	221,05	221,72	219,26	220,28	-1,02	24	0	0	41,8	36,6	5,22	0,6	0,4	-
14.04.2025	1,029	-0,014	220,55	221,24	218,72	219,83	-1,11	24	0	0	41,5	36,6	4,87	0,6	0,4	-
15.04.2025	0,572	0,003	130,38	130,45	129,4	129,7	-0,3	24	0	1	40,1	35,7	4,4	0,6	0,4	-
16.04.2025	0,017	0,027	3,76	2,55	3,76	2,55	1,21	24	0	1	22,1	25,2	-3,16	0,6	0,4	-
17.04.2025	0,004	0,004	0,2	0	0,2	0	0,2	24	0	1	21,3	21,8	-0,52	0,6	0,4	-
Итого:	35,174	0	4732,87	4739,81	4681,28	4703,11	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,174															

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	446,617	45774,77	45853,19	45119,93	45408,85
17.04.2025	481,791	50507,64	50593	49801,21	50111,96

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 14:24:35