

#21896#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК
 Адрес потребителя Беланова 61, Калининград
 Номер абонента 3403
 Порядковый номер 5747
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209812
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	1,157	0,516	71,82	61,68	70,56	60,91	9,65	24	0	0	62,6	53,5	9,11	0,42	0,7	-
25.08.2021	1,119	0,48	71,35	61,92	70,08	61,13	8,95	24	0	0	62,8	53,6	9,21	0,42	0,7	-
26.08.2021	1,096	0,462	71,31	62,24	70,06	61,44	8,62	24	0	0	62,7	53,6	9,08	0,42	0,7	-
27.08.2021	1,108	0,473	72,3	62,95	71,01	62,16	8,85	24	0	0	62,5	53,5	8,98	0,42	0,7	-
28.08.2021	1,168	0,523	73,44	63,15	72,09	62,35	9,74	24	0	0	62,9	53,9	8,96	0,42	0,7	-
29.08.2021	1,126	0,488	73,07	63,54	71,73	62,71	9,02	24	0	0	62,9	53,9	8,96	0,42	0,7	-
30.08.2021	1,113	0,471	72,7	63,49	71,38	62,67	8,71	24	0	0	62,9	53,9	9,04	0,42	0,7	-
31.08.2021	1,172	0,523	73,36	63,16	72,03	62,34	9,69	24	0	0	63	53,9	9,07	0,42	0,7	-
01.09.2021	1,137	0,497	71,3	61,57	70,04	60,79	9,25	24	0	0	62,7	53,5	9,2	0,42	0,7	-
02.09.2021	1,088	0,443	70,63	61,89	69,38	61,1	8,28	24	0	0	62,8	53,5	9,32	0,42	0,7	-
03.09.2021	1,131	0,49	70,84	61,22	69,6	60,42	9,18	24	0	0	62,6	53,4	9,28	0,42	0,7	-
04.09.2021	1,177	0,522	72,17	61,89	70,9	61,1	9,8	24	0	0	62,7	53,4	9,3	0,42	0,7	-
05.09.2021	1,274	0,607	73,61	61,76	72,29	60,96	11,33	24	0	0	62,7	53,4	9,26	0,42	0,7	-
06.09.2021	1,096	0,448	70,7	61,73	69,48	60,95	8,53	24	0	0	62,1	52,7	9,34	0,42	0,7	-
07.09.2021	1,158	0,495	71,89	62,1	70,63	61,3	9,33	24	0	0	62,7	53,3	9,39	0,42	0,7	-
08.09.2021	1,122	0,472	71,74	62,42	70,47	61,63	8,84	24	0	0	62,7	53,5	9,26	0,42	0,7	-
09.09.2021	1,125	0,483	71,99	62,53	70,72	61,74	8,98	24	0	0	62,9	53,8	9,14	0,42	0,7	-
10.09.2021	1,097	0,463	71,76	62,64	70,42	61,85	8,57	24	0	0	63	54	9,06	0,42	0,7	-
11.09.2021	1,138	0,505	72,56	62,7	71,23	61,88	9,35	24	0	0	63	54,1	8,92	0,42	0,7	-
12.09.2021	1,18	0,553	73,11	62,33	71,75	61,54	10,21	24	0	0	62,9	54,2	8,78	0,42	0,7	-
13.09.2021	1,11	0,48	71,38	62	70,09	61,22	8,87	24	0	0	63	53,9	9,08	0,42	0,7	-
14.09.2021	1,091	0,461	71,36	62,35	70,09	61,56	8,53	24	0	0	62,8	53,8	9,04	0,42	0,7	-
15.09.2021	1,173	0,529	72,76	62,42	71,46	61,61	9,85	24	0	0	62,9	53,8	9,03	0,42	0,7	-
16.09.2021	1,095	0,454	71,31	62,37	70,02	61,58	8,44	24	0	0	62,9	53,7	9,21	0,42	0,7	-
17.09.2021	1,116	0,479	71,25	61,89	70,02	61,1	8,92	24	0	0	62,8	53,6	9,19	0,42	0,7	-
18.09.2021	1,142	0,484	71,56	61,99	70,31	61,2	9,11	24	0	0	62,6	53,2	9,38	0,42	0,7	-
19.09.2021	1,24	0,569	73,7	62,52	72,39	61,72	10,67	24	0	0	62,7	53,4	9,32	0,42	0,7	-
20.09.2021	1,159	0,496	71,73	61,95	70,47	61,16	9,31	24	0	0	62,6	53,1	9,48	0,42	0,7	-
21.09.2021	1,162	0,497	71,38	61,5	70,1	60,72	9,38	24	0	0	62,4	52,9	9,56	0,42	0,7	-
22.09.2021	1,232	0,563	72,4	61,36	71,15	60,57	10,58	24	0	0	62,6	53,1	9,48	0,42	0,7	-
23.09.2021	1,128	0,46	71,05	61,95	69,8	61,15	8,65	24	0	0	62,6	52,9	9,67	0,42	0,7	-
Итого:	35,43	0	2231,53	1929,21	2191,75	1904,56	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,43															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	637,428	36168,3	30326,35	35506,25	29924,46
23.09.2021	672,858	38399,83	32255,56	37698	31829,02

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.09.2021 10:06:57