

#21885#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель ЖКХ Чкаловск, ООО, УК  
 Адрес потребителя Беланова 61, Калининград  
 Номер абонента 3403  
 Порядковый номер 5746  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00209812  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2021	1,751	0,042	197,98	196,29	195,76	194,77	0,99	24	0	0	49,1	40,4	8,72	0,6	0,4	-
25.10.2021	1,698	0,04	197,93	196,28	195,71	194,8	0,91	24	0	0	48,7	40,2	8,47	0,6	0,4	-
26.10.2021	1,548	0,035	197,47	195,92	195,45	194,52	0,93	24	0	0	46,8	39	7,72	0,6	0,4	-
27.10.2021	1,304	0,028	196,81	195,45	195,13	194,25	0,88	24	0	0	43	36,5	6,48	0,6	0,4	-
28.10.2021	1,292	0,028	196,72	195,37	195,04	194,17	0,87	24	0	0	43,3	36,9	6,44	0,6	0,4	-
29.10.2021	1,337	0,03	196,87	195,52	195,12	194,27	0,85	24	0	0	43,9	37,3	6,66	0,6	0,4	-
30.10.2021	1,382	0,031	196,83	195,45	195,04	194,18	0,86	24	0	0	44,5	37,6	6,9	0,6	0,4	-
31.10.2021	1,308	0,025	196,75	195,43	195,05	194,23	0,82	24	0	0	43,5	37	6,52	0,6	0,4	-
01.11.2021	1,344	0,025	196,7	195,4	194,95	194,16	0,79	24	0	0	43,9	37,2	6,7	0,6	0,4	-
02.11.2021	1,575	0,036	196,89	195,41	194,88	194	0,88	24	0	0	46,8	38,9	7,88	0,6	0,4	-
03.11.2021	1,454	0,033	196,8	195,43	194,95	194,1	0,85	24	0	0	45,2	38	7,25	0,6	0,4	-
04.11.2021	1,565	0,031	196,99	195,56	194,99	194,19	0,8	24	0	0	46,6	38,7	7,84	0,6	0,4	-
05.11.2021	1,444	0,033	196,83	195,47	195,01	194,17	0,84	24	0	0	44,6	37,4	7,22	0,6	0,4	-
06.11.2021	1,359	0,027	197,04	195,77	195,29	194,52	0,77	24	0	0	43,4	36,6	6,79	0,6	0,4	-
07.11.2021	1,504	0,031	197,18	195,82	195,26	194,51	0,75	24	0	0	45,2	37,7	7,54	0,6	0,4	-
08.11.2021	1,587	0,032	197,19	195,78	195,21	194,44	0,77	24	0	0	46,3	38,3	7,97	0,6	0,4	-
09.11.2021	2,144	0,037	211,38	209,61	208,58	207,73	0,85	24	0	0	53,3	43,3	10,07	0,6	0,4	-
10.11.2021	1,848	0,028	237,03	235,56	234,37	233,68	0,69	24	0	0	48,8	41,1	7,74	0,6	0,4	6
11.11.2021	1,959	0,042	234,69	232,89	231,86	230,92	0,94	24	0	0	50,6	42,3	8,26	0,6	0,4	-
12.11.2021	1,93	0,038	233,78	232,02	230,99	230,09	0,9	24	0	0	50,4	42,2	8,18	0,6	0,4	-
13.11.2021	1,992	0,046	234,21	232,32	231,34	230,29	1,05	24	0	0	51,1	42,7	8,39	0,6	0,4	-
14.11.2021	1,874	0,044	232,95	231,29	230,31	229,37	0,94	24	0	0	49,3	41,3	7,94	0,6	0,4	-
15.11.2021	2,047	0,044	233,03	231,17	230,17	229,17	1	24	0	0	51,4	42,7	8,68	0,6	0,4	-
16.11.2021	2,152	0,044	233,68	231,69	230,63	229,6	1,03	24	0	0	52,9	43,8	9,11	0,6	0,4	-
17.11.2021	2,014	0,051	234,28	232,28	231,35	230,2	1,15	24	0	0	51,5	43	8,47	0,6	0,4	-
18.11.2021	1,934	0,046	233,35	231,42	230,53	229,44	1,09	24	0	0	50,4	42,3	8,17	0,6	0,4	5
19.11.2021	1,72	0,047	232,78	230,96	230,25	229,13	1,12	24	0	0	47,8	40,6	7,25	0,6	0,4	-
20.11.2021	1,814	0,048	232,45	230,62	229,81	228,7	1,11	24	0	0	49,1	41,4	7,66	0,6	0,4	9
21.11.2021	1,807	0,048	232,6	230,78	229,96	228,86	1,1	24	0	0	49,2	41,5	7,63	0,6	0,4	6
22.11.2021	2,198	0,049	224,77	222,7	221,74	220,62	1,12	24	0	0	53,7	44,1	9,67	0,6	0,4	-
23.11.2021	1,963	0,052	210,73	208,69	208,09	206,88	1,21	24	0	0	51,8	42,6	9,17	0,6	0,4	-
Итого:	52,848	0	6604,69	6554,35	6532,82	6503,96	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	52,848															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2021	632,304	50598,27	49935,4	49870,13	49496,24
23.11.2021	685,152	57202,96	56489,75	56402,95	56000,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.11.2021 7:28:56