

#121131#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Инженерная 2, Калининград
7086
8861
ТВ7 (ASCII)
20107743
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	22,216	0,02	281,135	0	0,135	273,83	0	0,133	24	0	76,4	57	0,01	0,4	-
25.02.2025	21,807	0,029	257,415	0	0,106	250,33	0	0,104	24	0	79	58,1	0,01	0,43	-
26.02.2025	20,114	0,023	236,87	0	0,095	230,355	0	0,094	24	0	78,9	58	0,01	0,43	-
27.02.2025	19,956	0,02	249,47	0	0,082	242,701	0	0,081	24	0	78,3	58,6	0,01	0,43	-
28.02.2025	20,328	0,018	260,955	0	0,09	254,229	0	0,089	24	0	76,1	56,9	0,01	0,44	-
01.03.2025	21,775	0,019	286,475	0	0,096	279,107	0	0,095	24	0	76	57,3	0,01	0,44	-
02.03.2025	21,274	0,021	278,675	0	0,103	271,491	0	0,101	24	0	76,1	57,4	0,01	0,44	-
03.03.2025	20,769	0,022	285,64	0	0,111	278,27	0	0,109	24	0	76,1	58,2	0,01	0,44	-
04.03.2025	19,434	0,024	260,49	0	0,102	253,784	0	0,1	24	0	76	57,7	0,01	0,43	-
05.03.2025	18,349	0,022	256,105	0	0,101	249,501	0	0,099	24	0	76,1	58,5	0,01	0,43	-
06.03.2025	17,978	0,022	260,515	0	0,067	253,806	0	0,066	24	0	76	59	0,01	0,42	-
07.03.2025	18,327	0,015	267,07	0	0,07	260,188	0	0,069	24	0	76	59,2	0,01	0,42	-
08.03.2025	18,457	0,015	277,405	0	0,065	270,24	0	0,064	24	0	76,1	59,7	0,01	0,43	-
09.03.2025	18,491	0,014	285,68	0	0,035	278,298	0	0,034	24	0	76,1	60,2	0,01	0,43	-
10.03.2025	17,177	0,008	269,665	0	0,024	262,73	0	0,024	24	0	76	60,4	0,01	0,42	-
11.03.2025	18,743	0,005	276,82	0	0	269,681	0	0	24	0	76,1	59,4	0,01	0,43	-
12.03.2025	18,756	0	286,65	0	0	279,252	0	0	24	0	76,1	60	0,01	0,43	-
13.03.2025	20,107	0	297,435	0	0	289,734	0	0	24	0	76,2	59,6	0,01	0,43	-
14.03.2025	20,705	0	274,64	0	0,015	267,526	0	0,015	24	0	76,3	57,7	0,01	0,44	-
15.03.2025	21,473	0,003	298,04	0	0,088	290,334	0	0,087	24	0	76,2	58,5	0,01	0,44	-
16.03.2025	22,149	0,019	312,1	0	0,109	304,033	0	0,107	24	0	76,2	58,8	0,01	0,44	-
17.03.2025	22,171	0,024	295,13	0	0,114	287,484	0	0,112	24	0	76,4	57,9	0,01	0,45	-
18.03.2025	21,187	0,025	302,34	0	0,11	294,536	0	0,108	24	0	76,2	58,9	0,01	0,44	-
19.03.2025	20,424	0,024	253,65	0	0,1	247,111	0	0,099	24	0	76	56,3	0,01	0,44	-
20.03.2025	19,299	0,021	235,79	0	0,092	229,707	0	0,091	24	0	76,1	56	0,01	0,43	-
21.03.2025	18,193	0,019	234,975	0	0,036	228,938	0	0,035	24	0	75,9	56,9	0,01	0,43	-
22.03.2025	19,058	0,008	263,555	0	0,039	256,747	0	0,038	24	0	76,1	58,3	0,01	0,43	-
23.03.2025	18,121	0,009	265,5	0	0,105	258,99	0	0,103	24	0	73,9	57,1	0,01	0,44	-
Итого:	556,838	0	7610,19	0	2,09	7412,933	0	2,057	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	132,998														

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	4683,272	69344,98	0	36,325	67567,397	0	35,691	9179	190
23.03.2025	5240,108	76955,17	0	38,415	74980,331	0	37,749	9851	190

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:36:05