

#121604#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель Прибой, ТСЖ, УК
Адрес потребителя Эльблонгская 31, Калининград
Номер абонента 62
Порядковый номер 6036
Тип теплосчётчика ТЭСМА-106
Заводской номер 1240435
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	6,653	206,852	201,773	201,836	199,828	24	24	0	0	0	0	0	74	45	0,4	0,4	-
25.02.2025	6,813	220,383	215,219	215,195	213,172	24	24	0	0	0	0	0	72	45	0,4	0,4	-
26.02.2025	6,25	193,789	188,945	189,219	187,234	24	24	0	0	0	0	0	73	44	0,4	0,4	-
27.02.2025	6,011	180,875	176,195	176,562	174,625	24	24	0	0	0	0	0	73	44	0,4	0,4	-
28.02.2025	6,693	209,531	204,781	204,555	202,875	24	24	0	0	0	0	0	73	45	0,4	0,4	-
01.03.2025	7,042	226,562	221,57	221,109	219,383	24	24	0	0	0	0	0	73	46	0,4	0,4	-
02.03.2025	6,626	199,695	194,727	194,953	193,008	24	24	0	0	0	0	0	73	44	0,4	0,4	-
03.03.2025	6,074	192,023	187,703	187,609	186,031	24	24	0	0	0	0	0	72	44	0,4	0,4	-
04.03.2025	5,903	180,703	176,609	176,523	175,094	24	24	0	0	0	0	0	72	43	0,4	0,4	-
05.03.2025	5,539	160,352	156,352	156,586	155,078	24	24	0	0	0	0	0	72	42	0,4	0,4	-
06.03.2025	5,521	160,703	156,578	156,922	155,297	24	24	0	0	0	0	0	73	42	0,4	0,4	-
07.03.2025	5,465	165,766	161,578	161,875	160,164	24	24	0	0	0	0	0	72	43	0,4	0,4	-
08.03.2025	5,455	172,32	168,125	168,352	166,625	24	24	0	0	0	0	0	72	44	0,4	0,4	-
09.03.2025	5,09	160,281	156,32	156,617	154,953	24	24	0	0	0	0	0	71	43	0,4	0,4	-
10.03.2025	4,501	138,07	134,57	134,945	133,461	24	24	0	0	0	0	0	71	42	0,4	0,4	-
11.03.2025	5,797	177,398	172,82	173,289	171,328	24	24	0	0	0	0	0	72	43	0,4	0,4	-
12.03.2025	5,659	168,633	164,188	164,648	162,773	24	24	0	0	0	0	0	73	43	0,4	0,4	-
13.03.2025	6,567	201,578	196,984	196,711	195,141	24	24	0	0	0	0	0	74	45	0,4	0,4	-
14.03.2025	8,226	224,43	218,625	218,914	216,836	23,97	23,97	0	0	0	0	0	74	42	0,4	0,4	-
15.03.2025	7,342	216,023	210,383	210,516	208,312	24	24	0	0	0	0	0	76	46	0,4	0,4	-
16.03.2025	7,24	222,188	216,984	216,688	214,867	23,99	23,99	0	0	0	0	0	74	46	0,4	0,4	-
17.03.2025	7,612	236,719	231,648	230,672	229,195	24	24	0	0	0	0	0	76	48	0,4	0,4	-
18.03.2025	6,755	209,859	204,828	204,758	202,859	24	24	0	0	0	0	0	74	45	0,4	0,4	-
19.03.2025	6,404	205,562	200,805	200,758	198,938	24	24	0	0	0	0	0	72	45	0,4	0,4	-
20.03.2025	6,061	197,695	193,062	192,992	191,156	24	24	0	0	0	0	0	73	46	0,4	0,4	-
21.03.2025	5,802	181,508	177,109	177,25	175,492	24	24	0	0	0	0	0	72	44	0,4	0,4	-
22.03.2025	5,689	180,961	176,664	176,703	175,016	24	24	0	0	0	0	0	73	45	0,4	0,4	-
23.03.2025	5,793	172,703	168,273	168,625	166,828	24	24	0	0	0	0	0	73	43	0,4	0,4	-
Итого:	174,583	5363,162	5233,418	5235,382	5185,569	671,96	671,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	150,14																

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 671,96

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	3854,991	124192,18	121196,664	121162,57	119967,773	21237,43	0
23.03.2025	4029,574	129555,344	126430,086	126397,953	125153,344	21909,39	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2025 16:58:46