

#115332#

Отчет за период с 21.01.2025 до 26.02.2025

Абонент:

Адрес установки: Калининград, Горького 83 Трибуны

Тепловычислитель: SKM-01

Заводской №: 30994

Отчет сформирован: 26.02.2020

Ведомость регистрации параметров:

Time	dE, MWh	dM1, t	T1, °C	T2, °C	pp1, kPa	pp2, kPa	dTrun, h	Error,
21.01.2025 0:00	0,904	27,23	74,52	46,05	0	0	24	0
22.01.2025 0:00	0,958	29,64	75,25	47,53	0	0	24	0
23.01.2025 0:00	0,884	26,39	74,54	45,73	0	0	24	0
24.01.2025 0:00	0,79	24,66	71,32	43,79	0	0	24	0
25.01.2025 0:00	0,642	20,49	68,77	41,81	0	0	24	0
26.01.2025 0:00	0,623	20	68,06	41,13	0	0	24	0
27.01.2025 0:00	0,596	18,8	67,7	40,39	0	0	24	0
28.01.2025 0:00	0,549	16,81	67,48	39,63	0	0	24	0
29.01.2025 0:00	0,581	17,8	67,56	39,82	0	0	24	0
30.01.2025 0:00	0,602	36,36	64,88	42,38	0	0	24	0
31.01.2025 0:00	0,734	24,31	68,27	42,13	0	0	24	0
01.02.2025 0:00	0,878	30,39	70,78	45,99	0	0	24	0
02.02.2025 0:00	0,857	28,26	72,43	46,35	0	0	24	0
03.02.2025 0:00	0,895	27,8	73,87	46,3	0	0	24	0
04.02.2025 0:00	0,815	26,22	71,3	44,55	0	0	24	0
05.02.2025 0:00	0,857	27,51	71,79	45,09	0	0	24	0
06.02.2025 0:00	0,769	25,16	69,31	43,06	0	0	24	0
07.02.2025 0:00	0,873	27,24	72,21	44,74	0	0	24	0
08.02.2025 0:00	1,04	31,8	77,67	49,36	0	0	24	0
09.02.2025 0:00	1,085	33,17	79,49	51,31	0	0	24	0
10.02.2025 0:00	1,171	34,39	81,22	52	0	0	24	0
11.02.2025 0:00	1,206	35,9	81,68	52,89	0	0	24	0
12.02.2025 0:00	1,192	35,56	81,12	52,24	0	0	24	0
13.02.2025 0:00	1,156	34,95	80,19	51,65	0	0	24	0
14.02.2025 0:00	1,107	33,27	79,1	50,36	0	0	24	0
15.02.2025 0:00	1,089	32,94	79,46	51,05	0	0	24	0
16.02.2025 0:00	1,088	33,2	80,14	51,86	0	0	24	0
17.02.2025 0:00	0,544	18,27	53,26	44,01	0	0	24	0
18.02.2025 0:00	1,134	34,73	77,93	49,73	0	0	24	0
19.02.2025 0:00	1,051	31,99	77,55	48,92	0	0	24	0
20.02.2025 0:00	1,141	34,47	80,17	51,42	0	0	24	0
21.02.2025 0:00	1,021	29,87	78,26	48,7	0	0	24	0
22.02.2025 0:00	0,887	26,07	74,45	45,14	0	0	24	0
23.02.2025 0:00	0,872	27,87	73,32	46,24	0	0	24	0
24.02.2025 0:00	0,796	25,13	70,96	43,75	0	0	24	0
25.02.2025 0:00	0,846	27,66	69,92	43,68	0	0	24	0
36,00	32,23	1016,31	73,50	46,41	NAN	NAN	864,00	---

Общее время работы системы 864,00 час.

Период нормальной работы 864,00 час.

Показание интеграторов:

Time	E, MWh	M1, t	Trun, h
21.01.2025 7:50	3387,478	116539,95	170430,44
26.02.2025 7:50	3419,711	117556,26	171294,44

Представитель абонента

Представитель теплоснабжения

