Показания приборов учёта тепловой энергии за период с 25.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Спортивная Юность, ЗАО

Адрес потребителя

Горького 83, Калининград (трибуны, стадион Трудовые резервы)

Абонентский номер

FOR	70
7	14
12	

Заводской номер счётчика 30994	Показания прибора, МВт×ч 20.03.2025	Предыдущие показания, МВт×ч 25.02.2025	Разность показаний, МВт×ч	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	3436,034	3419,451	16.583	14.261

Подпись исполнителя

#120243#

Отчёт за период с 25.02.2025 по 20.03.2025.

 Номер абонента
 5273

 Порядковый номер
 926

 Тип теплосчётчика
 SKM-01

 Заводской номер
 30994

 Номер системы
 1

Отчёт сформирован 26.03.2025

Веломость регистрации параметров:

Дата	tнар, °С	dQ, МВт×ч	dM1,	dTNar, ч	TekErr,	tl, °C	t2, °C
26.02.2025	-	0,772	25,01	24	0	69,2	42,7
27.02.2025	-	0,755	24,27	24	0	69	42,3
28.02.2025	-	0,788	25,72	24	0	69,1	42,8
01.03.2025	-	0,858	28,48	24	0	71	45
02.03.2025	-	0,754	24,87	24	. 0	69,9	43,8
03.03.2025	-	0,725	23,21	24	0	69	42,2
04.03.2025	-	0,699	22,31	24	0	68,6	41,7
05.03.2025	-	0,616	19,41	24	0	67,9	40,7
06.03.2025	-	0,562	17,94	24	128	67,1	40,6
07.03.2025	-	0,548	17,95	24	0	66,9	41,8
08.03.2025	-	0,526	18,23	24	0	66,6	44,4
09.03.2025	-	0,513	17,53	24	. 0	66,7	43,2
10.03.2025	-	0,416	14,53	24	0	65,7	44,4
11.03.2025	-	0,714	22,91	24	0	68,3	41,6
12.03.2025	-	0,666	21,37	24	0	68,3	41,6
13.03.2025	-	0,762	24,45	24	0	69,9	43
14.03.2025		0,844	27,17	24	0	71,7	44,9
15.03.2025	-	0,871	28,39	24	0	72,9	46,1
16.03.2025	-	0,877	29,88	24	0	73	47,5
17.03.2025	-	0,997	34,27	24	0	74,4	49,2
18.03.2025	-	0,855	28,22	24	0	71,7	45,7
19.03.2025	-	0,77	26,34	24	0	69,6	44,2
20.03.2025	-	0,695	25,27	24	0	68,6	44,1
Итого:	-	16,583	547,73	552	76-106	69,35	43,63

Общее время работы системы Период нормальной работы системы

Показания интеграторов:

Дата .	Q, МВт×ч	М1, т	TNar, ч
25.02.2025	3419,451	117547,49	171286,6
20.03.2025	3436,034	118095,22	171838,59

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

552 час. 552 час.