

#126706#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель	Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя	Горького 83, Калининград (трибуны, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента	5273
Порядковый номер	926
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	30994
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.03.2025	0,615	19,82	24	0	67,9	41,4	5,6
22.03.2025	0,632	22,66	24	0	67,9	43,4	5,7
23.03.2025	0,499	16	24	0	66,7	40,2	6,8
24.03.2025	0,632	20,23	24	0	68	41,2	5,5
25.03.2025	0,606	20,18	24	0	67,8	42	4,4
26.03.2025	0,606	18,73	24	0	67,8	40,2	6,9
27.03.2025	0,622	19,59	24	128	68,1	40,9	5,7
28.03.2025	0,436	14,69	24	0	66,1	43,2	8,9
29.03.2025	0,371	13,3	24	0	65,3	45	9,9
30.03.2025	0,512	16,2	24	0	66,9	39,9	6,8
31.03.2025	0,576	18,1	24	0	67,5	40,9	5,9
01.04.2025	0,657	20,76	24	0	68,6	41,6	-
02.04.2025	0,547	17,62	24	0	67,4	41,2	-
03.04.2025	0,382	13,79	24	0	65,7	45,6	-
04.04.2025	0,523	16,52	24	0	67,4	41,8	-
05.04.2025	0,735	24,09	24	0	70,2	43,9	-
06.04.2025	0,802	25,84	24	0	72,5	45,6	-
07.04.2025	0,766	25,04	24	0	71,1	44,5	-
08.04.2025	0,747	25,01	24	0	69,9	43,9	-
09.04.2025	0,724	24,73	24	0	69,4	43,9	-
10.04.2025	0,815	28,3	24	0	70,6	45,5	-
11.04.2025	0,67	21,77	24	0	68,9	42,5	-
12.04.2025	0,521	18,72	24	0	67,3	45,7	-
13.04.2025	0,229	10,43	24	0	64,3	49,8	-
14.04.2025	0,23	10,27	24	0	63,9	48,9	-
15.04.2025	0,207	10,08	24	0	63,8	49,4	-
16.04.2025	0,104	8,52	24	0	62,3	54,1	-
17.04.2025	0,092	8,14	24	0	62,2	54,2	-
18.04.2025	0,098	8,26	24	0	62,3	54,2	-
19.04.2025	0,075	7,97	24	0	61,7	54,7	-
20.04.2025	0,06	7,83	24	0	61,4	55,1	-
Итого:	15,091	533,19	744	0	0	0	0
Гкал	12,978						

Общее время работы системы, ч	744
Период нормальной работы системы, ч	744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.03.2025	3436,034	118095,22	171838,59
20.04.2025	3451,125	118628,41	172582,59

Подпись абонента	
Представитель теплоснабжения	

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2025 7:56:12