

#131067#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя Горького 83, Калининград (трибуны, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента 5273
Порядковый номер 926
Тип теплосчётчика SKM-01
Заводской номер 30994
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.04.2025	0,091	10,33	24	0	61,8	54,4	-
22.04.2025	0,106	8,27	24	0	62,3	53,8	-
23.04.2025	0,1	8,16	24	0	62,3	54	-
24.04.2025	0,098	8,05	24	0	62,1	53,9	-
25.04.2025	0,098	8,12	24	0	62,2	53,8	-
26.04.2025	0,093	8,06	24	0	62	54	-
27.04.2025	0,066	7,7	24	0	61,4	54,7	-
28.04.2025	0,104	8,3	24	0	62,4	54	-
29.04.2025	0,105	8,15	24	0	62,3	53,8	-
30.04.2025	0,094	7,97	24	0	62,4	54,1	-
01.05.2025	0,091	7,96	24	0	62,1	54,1	-
02.05.2025	0,078	8,01	24	0	62	54,6	-
03.05.2025	0,088	8,81	23,4	128	61,7	53,7	-
04.05.2025	0,081	7,71	24	0	62,1	54	-
05.05.2025	0,104	8,22	24	0	62,3	53,6	-
06.05.2025	0,101	11,07	24	0	62,6	53,8	-
07.05.2025	0,103	8,12	24	0	62,3	53,8	-
08.05.2025	0,099	7,91	24	0	62,4	53,6	-
09.05.2025	0,056	7,17	24	0	61,5	54,8	-
10.05.2025	0,099	7,87	24	0	62,5	53,7	-
11.05.2025	0,089	7,83	24	0	62	54,2	-
12.05.2025	0,107	8,05	24	0	62,7	53,7	-
13.05.2025	0,109	8,06	24	0	62,6	53,6	-
14.05.2025	0,096	7,73	24	0	62,4	53,8	-
15.05.2025	0,088	8,15	24	0	61,8	53,9	-
16.05.2025	0,095	8,34	24	0	62	54	-
17.05.2025	0,092	8,06	24	0	62	53,8	-
18.05.2025	0,065	7,56	24	0	61,5	54,6	-
19.05.2025	0,1	8,35	24	0	62,2	53,9	-
20.05.2025	0,105	8,13	24	0	62,5	53,7	-
Итого:	2,801	246,22	719,4	0	0	0	0
Гкал	2,409						

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 719,4

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.04.2025	3451,125	118628,41	172582,59
20.05.2025	3453,926	118874,63	173301,99

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.05.2025 12:53:25