

#21785#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2021 по 20.10.2021

| | |
|-------------------|--|
| Потребитель | Спортивная Юность, ЗАО |
| Адрес потребителя | Горького 83, Калининград (трибуны, стадион Трудовые резервы) |
| Номер абонента | 5273 |
| Порядковый номер | 926 |
| Тип теплосчётчика | СКМ-01 |
| Заводской номер | 30994 |
| Номер системы | 1 |

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.09.2021 | 0,137 | 13,47 | 24 | 0 | 61,4 | 54,1 | - |
| 22.09.2021 | 0,115 | 13,66 | 24 | 0 | 61,8 | 54,3 | - |
| 23.09.2021 | 0,153 | 13,67 | 24 | 0 | 61,6 | 53,7 | - |
| 24.09.2021 | 0,113 | 12,66 | 24 | 0 | 61,5 | 54,2 | - |
| 25.09.2021 | 0,083 | 10,86 | 24 | 0 | 61,2 | 54,9 | - |
| 26.09.2021 | 0,083 | 11,68 | 24 | 0 | 61,1 | 54,9 | - |
| 27.09.2021 | 0,111 | 11,9 | 24 | 0 | 61,8 | 54,3 | - |
| 28.09.2021 | 0,14 | 13,77 | 24 | 0 | 61,2 | 53,9 | - |
| 29.09.2021 | 0,118 | 13,13 | 24 | 0 | 61,2 | 54,4 | - |
| 30.09.2021 | 0,146 | 13,94 | 24 | 0 | 61,5 | 54 | - |
| 01.10.2021 | 0,132 | 13,67 | 24 | 0 | 61,9 | 54 | - |
| 02.10.2021 | 0,098 | 11,22 | 24 | 0 | 60,8 | 54,8 | - |
| 03.10.2021 | 0,075 | 11,54 | 24 | 0 | 61,3 | 55,1 | - |
| 04.10.2021 | 0,12 | 12,5 | 24 | 0 | 61,6 | 54,2 | - |
| 05.10.2021 | 0,207 | 13,56 | 24 | 0 | 61,5 | 50,3 | - |
| 06.10.2021 | 0,36 | 15,98 | 24 | 0 | 62,3 | 43,1 | - |
| 07.10.2021 | 0,435 | 17,46 | 24 | 0 | 63,2 | 41,8 | - |
| 08.10.2021 | 0,534 | 20,68 | 24 | 0 | 64 | 41,9 | - |
| 09.10.2021 | 0,521 | 19,56 | 24 | 0 | 64,9 | 42,6 | - |
| 10.10.2021 | 0,503 | 19,27 | 24 | 0 | 64,5 | 42,4 | - |
| 11.10.2021 | 0,555 | 20,9 | 24 | 0 | 64,8 | 41,7 | - |
| 12.10.2021 | 0,55 | 20,55 | 24 | 0 | 64,3 | 41,2 | - |
| 13.10.2021 | 0,583 | 21,84 | 24 | 128 | 64,6 | 41,4 | - |
| 14.10.2021 | 0,604 | 22,26 | 24 | 0 | 65,3 | 42 | - |
| 15.10.2021 | 0,432 | 17,16 | 24 | 0 | 63,4 | 42,1 | - |
| 16.10.2021 | 0,503 | 19,42 | 24 | 0 | 64 | 41,7 | - |
| 17.10.2021 | 0,454 | 17,94 | 24 | 0 | 63,5 | 41,7 | - |
| 18.10.2021 | 0,55 | 21,07 | 24 | 0 | 64,2 | 42,1 | - |
| 19.10.2021 | 0,583 | 22,42 | 24 | 0 | 64,9 | 42,6 | - |
| 20.10.2021 | 0,284 | 12,58 | 24 | 0 | 63 | 44,9 | - |
| Итого: | 9,282 | 480,32 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 7,982 | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, МВт*ч | dM1, т | dTNar, ч |
|------------|-----------|----------|-----------|
| 20.09.2021 | 2866,299 | 96281,41 | 141928,04 |
| 20.10.2021 | 2875,581 | 96761,73 | 142648,04 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 22.10.2021 7:24:14 |