

#121632#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Маточкина 6, г.Калининград
3370
4205
SKM-01
33969
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2025	6,062	294,2	292,36	24	0	75,8	57,9	-
25.02.2025	6,008	294,76	293,22	24	0	75,2	57,7	-
26.02.2025	5,714	266,62	265,98	24	0	74,7	56,2	-
27.02.2025	5,532	252,72	251,99	24	0	74,6	55,7	-
28.02.2025	6,042	307,84	306,09	24	0	74,8	57,8	-
01.03.2025	6,173	290,86	289,48	24	0	76,8	58,4	-
02.03.2025	5,809	254,36	253,55	24	0	75	55,4	-
03.03.2025	5,439	243,89	243,39	24	0	74,8	55,6	-
04.03.2025	5,382	238,76	238,55	24	0	74,8	55,4	-
05.03.2025	5,361	238,69	238,05	24	0	74,6	55,3	-
06.03.2025	5,271	237,75	237,68	24	0	74,5	55,5	-
07.03.2025	5,259	242,6	241,88	24	0	74,4	55,8	-
08.03.2025	5,323	245,84	245,28	24	0	74,7	56	-
09.03.2025	5,315	238,21	237,84	24	0	74,5	55,3	-
10.03.2025	5,124	241,72	241,88	24	0	74,2	56	-
11.03.2025	5,395	260,21	259,42	24	0	74,5	56,7	-
12.03.2025	5,539	264,62	263,5	24	0	74,9	56,8	-
13.03.2025	5,96	299,6	297,77	24	0	76	58,9	-
14.03.2025	6,123	295,4	293,44	24	0	77,9	60	-
15.03.2025	6,166	287,23	286	24	0	78,6	59,9	-
16.03.2025	6,315	283,96	282,83	24	0	78,6	59,3	-
17.03.2025	6,37	299,05	297,2	24	0	79,3	61	-
18.03.2025	5,748	270,49	269,52	24	0	75,6	57,3	-
19.03.2025	5,74	293,52	292,22	24	0	74,8	57,6	-
20.03.2025	5,22	243,83	243,49	24	0	74,7	56,3	-
21.03.2025	5,49	273,83	272,78	24	0	74,8	57,3	-
22.03.2025	5,255	248,69	248,63	24	0	74,6	56,4	-
23.03.2025	5,299	246,77	245,94	24	0	74,5	56	-
Итого:	158,434	7456,02	7429,96	672	0	0	0	0
Гкал	136,252							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.02.2025	20583,533	969371,12	969704,78	149749,59
23.03.2025	20741,967	976827,14	977134,74	150421,59

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 14:53:01