

#131090#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Маточкина 6, г.Калининград
3370
4205
SKM-01
33969
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.04.2025	1,37	77,82	79,96	24	128	73,4	58,1	-
25.04.2025	1,362	77,83	79,98	24	0	73,3	58,2	-
26.04.2025	1,407	77,42	79,59	24	0	73,7	57,9	-
27.04.2025	1,545	76,71	78,93	24	0	73,3	55,7	-
28.04.2025	1,44	79,32	81,46	24	0	73,2	57,5	-
29.04.2025	1,434	79,8	81,94	24	0	73,4	57,9	-
30.04.2025	1,445	79,69	81,81	24	0	73,7	58	-
01.05.2025	1,395	80,22	82,34	24	0	73,7	58,7	-
02.05.2025	1,345	79,66	81,79	24	0	73,2	58,6	-
03.05.2025	1,202	71,09	73,18	22,39	128	72	56,6	-
04.05.2025	1,548	80,45	82,65	24	0	73,7	57,1	-
05.05.2025	1,406	77,63	79,85	24	0	71,2	55,7	-
06.05.2025	1,478	79,8	81,97	24	0	72,7	56,7	-
07.05.2025	1,442	79,23	81,39	24	0	72,9	57,2	-
08.05.2025	1,461	79,31	81,51	24	0	73,5	57,5	-
09.05.2025	1,429	79,13	81,36	24	0	73,6	58	-
10.05.2025	1,524	80,12	82,33	24	0	73,4	57	-
11.05.2025	1,601	78,99	81,23	24	0	73,2	55,7	-
12.05.2025	1,5	75,3	77,59	24	0	73,3	56,1	-
13.05.2025	1,513	79,06	81,27	24	0	73,3	56,6	-
14.05.2025	1,497	75,07	77,32	24	0	73,2	56	-
15.05.2025	1,49	76,71	78,96	24	0	72,8	55,9	-
16.05.2025	1,436	77,68	79,9	24	0	73,1	57,2	-
17.05.2025	1,54	78,16	80,38	24	0	73,6	56,7	-
18.05.2025	1,568	78,58	80,81	24	0	73,3	56	-
19.05.2025	1,478	80,05	82,22	24	0	73,4	57,4	-
20.05.2025	1,457	81,91	84	24	0	73,9	58,6	-
21.05.2025	1,521	79,6	81,79	24	0	73,8	57,2	-
22.05.2025	1,384	78,14	80,33	24	0	73,6	58,3	-
23.05.2025	1,458	79,04	81,22	24	0	73,4	57,4	-
Итого:	43,676	2353,52	2419,06	718,39	0	0	0	0
Гкал	37,561							

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718,39

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.04.2025	20871,514	983151,2	983465,88	151165,58
23.05.2025	20915,19	985504,72	985884,94	151883,97

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:36:10