

#21761#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2021 по 20.01.2022

Потребитель	Спортивная Юность, ЗАО
Адрес потребителя	Горького 83, Калининград (судейская, стадион Трудовые резервы)
Номер абонента	5273
Порядковый номер	2687
Тип теплосчётчика	SKM-01
Заводской номер	34587
Номер системы	1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.12.2021	0,363	8,6	8,47	24	0	79,6	42,8	-
22.12.2021	0,341	7,85	7,74	24	0	78,7	41,4	-
23.12.2021	0,32	7,36	7,24	24	0	77,7	40,6	-
24.12.2021	0,325	7,65	7,54	24	0	77,8	41,1	-
25.12.2021	0,31	7,09	6,99	24	0	76,6	39,5	-
26.12.2021	0,345	7,84	7,71	24	0	78,1	40,7	-
27.12.2021	0,448	10,5	10,34	24	0	82,9	46,2	-
28.12.2021	0,38	8,86	8,73	24	0	80,7	44	-
29.12.2021	0,346	8,2	8,06	24	0	77,8	41,8	-
30.12.2021	0,246	6,08	5,99	24	0	70,8	36,5	-
31.12.2021	0,226	5,95	5,86	24	0	68,8	36,2	-
01.01.2022	0,241	6,41	6,31	24	0	69,6	37,2	-
02.01.2022	0,242	6,66	6,57	24	0	68,7	37,6	-
03.01.2022	0,248	6,68	6,58	24	0	69,4	37,6	-
04.01.2022	0,244	6,51	6,4	24	0	69,6	37,5	-
05.01.2022	0,262	6,87	6,75	24	0	70,4	37,8	-
06.01.2022	0,33	8,36	8,24	24	0	73,7	40	-
07.01.2022	0,297	7,35	7,23	24	0	73,8	39,2	-
08.01.2022	0,307	7,52	7,4	24	128	74	39,4	-
09.01.2022	0,337	7,83	7,7	24	0	77,2	40,5	-
10.01.2022	0,302	6,77	6,66	24	0	76,6	38,6	-
11.01.2022	0,322	7,55	7,43	24	0	76,8	40,4	-
12.01.2022	0,314	7,19	7,07	24	0	75,3	38,2	-
13.01.2022	0,242	6,31	6,23	24	0	68,8	35,8	-
14.01.2022	0,253	6,77	6,7	24	0	68,5	36,4	-
15.01.2022	0,288	7,34	7,27	24	0	70,9	37,9	-
16.01.2022	0,283	6,93	6,86	24	0	71,9	37,4	-
17.01.2022	0,279	6,99	6,92	24	0	70,6	36,9	-
18.01.2022	0,277	7,04	6,97	24	0	70,8	37,3	-
19.01.2022	0,294	7,43	7,35	24	0	71,2	37,5	-
20.01.2022	0,321	8	7,91	24	0	73,4	39	-
Итого:	9,333	228,49	225,22	744	0	0	0	0
Гкал	8,026							

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.12.2021	954,961	42900,42	42751,7	120339,41
20.01.2022	964,294	43128,91	42976,92	121083,4

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.01.2022 12:49:34