

#120019#

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/02/25г.-23/03/25г.

Абонент: \_ООО Мастер

Адрес: \_Коммунистическая,41-47

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды=\_\_\_\_\_ т.сут Mгвс=\_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00207019

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

Т3=0

КС=0x4A4B

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | Mг<br>т | P1<br>кг/см2 | P2<br>кг/см2 | Qo<br>Гкал | Qг<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|--------------|--------------|------------|------------|----------|----------|----|
| 23.02.2025 | 56,76    | 45,89    | 10,87    | 229,12   | 225,72  | 228,11   | 225,83  | -0,11   | 6            | 4            | 2,453      | 0,003      | 24       | 0        |    |
| 24.02.2025 | 53,43    | 43,99    | 9,44     | 228,36   | 225,31  | 228,25   | 226,13  | -0,82   | 6            | 4            | 2,095      | -0,017     | 24       | 0        |    |
| 25.02.2025 | 46,73    | 39,29    | 7,44     | 226,3    | 223,97  | 227,98   | 226,3   | -2,33   | 6            | 4            | 1,579      | -0,068     | 24       | 0        |    |
| 26.02.2025 | 51,32    | 42,27    | 9,05     | 227,74   | 224,94  | 228,1    | 226,18  | -1,24   | 6            | 4            | 1,986      | -0,028     | 24       | 0        |    |
| 27.02.2025 | 53,63    | 44       | 9,63     | 228,13   | 225,04  | 227,98   | 225,9   | -0,86   | 6            | 4            | 2,134      | -0,02      | 24       | 0        |    |
| 28.02.2025 | 49       | 40,87    | 8,13     | 226,48   | 223,9   | 227,46   | 225,64  | -1,74   | 6            | 4            | 1,754      | -0,044     | 24       | 0        |    |
| 01.03.2025 | 48,46    | 40,27    | 8,19     | 225,8    | 223,29  | 227,06   | 225,3   | -2,01   | 6            | 4            | 1,752      | -0,051     | 24       | 0        |    |
| 02.03.2025 | 53,82    | 43,98    | 9,84     | 227      | 223,95  | 226,77   | 224,7   | -0,75   | 6            | 4            | 2,177      | -0,013     | 24       | 0        |    |
| 03.03.2025 | 53,9     | 43,99    | 9,91     | 227,63   | 224,53  | 227,44   | 225,36  | -0,83   | 6            | 4            | 2,191      | -0,016     | 24       | 0        |    |
| 04.03.2025 | 47,83    | 40,15    | 7,68     | 227,73   | 225,3   | 229,1    | 227,31  | -2,01   | 6            | 4            | 1,653      | -0,057     | 24       | 0        |    |
| 05.03.2025 | 43,62    | 37,22    | 6,4      | 225,59   | 223,56  | 228,27   | 226,75  | -3,19   | 6            | 4            | 1,317      | -0,096     | 24       | 0        |    |
| 06.03.2025 | 45,53    | 38,57    | 6,96     | 225,96   | 223,75  | 228,07   | 226,45  | -2,7    | 6            | 4            | 1,459      | -0,076     | 24       | 0        |    |
| 07.03.2025 | 48,65    | 40,72    | 7,93     | 227,29   | 224,76  | 228,52   | 226,7   | -1,94   | 6            | 4            | 1,706      | -0,055     | 24       | 0        |    |
| 08.03.2025 | 46,17    | 39,31    | 6,86     | 226,07   | 223,8   | 228,1    | 226,42  | -2,62   | 6            | 4            | 1,436      | -0,077     | 24       | 0        |    |
| 09.03.2025 | 43,12    | 37,1     | 6,02     | 224,53   | 222,55  | 227,48   | 225,96  | -3,41   | 6            | 4            | 1,218      | -0,102     | 24       | 0        |    |
| 10.03.2025 | 46,84    | 39,81    | 7,03     | 225,5    | 223,16  | 227,39   | 225,67  | -2,51   | 6            | 4            | 1,473      | -0,075     | 24       | 0        |    |
| 11.03.2025 | 51,27    | 42,51    | 8,76     | 227,04   | 224,23  | 227,72   | 225,76  | -1,53   | 6            | 4            | 1,906      | -0,04      | 24       | 0        |    |
| 12.03.2025 | 48,48    | 40,76    | 7,72     | 225,96   | 223,47  | 227,39   | 225,58  | -2,11   | 6            | 4            | 1,643      | -0,062     | 24       | 0        |    |
| 13.03.2025 | 46,79    | 39,34    | 7,45     | 225,12   | 222,8   | 227,06   | 225,4   | -2,6    | 6            | 4            | 1,564      | -0,079     | 24       | 0        |    |
| 14.03.2025 | 53,35    | 43,46    | 9,89     | 227,19   | 224,17  | 227,25   | 225,21  | -1,04   | 6            | 4            | 2,178      | -0,023     | 24       | 0        |    |
| 15.03.2025 | 58,39    | 46,79    | 11,6     | 228,61   | 225,01  | 227,64   | 225,26  | -0,25   | 6            | 4            | 2,599      | 0,004      | 24       | 0        |    |
| 16.03.2025 | 54,69    | 44,68    | 10,01    | 227,2    | 224,04  | 227,1    | 224,96  | -0,92   | 6            | 4            | 2,206      | -0,022     | 24       | 0        |    |
| 17.03.2025 | 50,89    | 41,79    | 9,1      | 225,95   | 223,19  | 226,76   | 224,87  | -1,68   | 6            | 4            | 1,961      | -0,043     | 24       | 0        |    |
| 18.03.2025 | 52,37    | 42,82    | 9,55     | 226,43   | 223,53  | 226,78   | 224,76  | -1,23   | 6            | 4            | 2,084      | -0,03      | 24       | 0        |    |
| 19.03.2025 | 51,19    | 42,03    | 9,16     | 225,91   | 223,14  | 226,58   | 224,69  | -1,55   | 6            | 4            | 1,983      | -0,043     | 24       | 0        |    |
| 20.03.2025 | 50,22    | 41,71    | 8,51     | 225,21   | 222,54  | 226,29   | 224,39  | -1,85   | 6            | 4            | 1,822      | -0,052     | 24       | 0        |    |
| 21.03.2025 | 44,53    | 37,63    | 6,9      | 223,4    | 221,3   | 226      | 224,45  | -3,15   | 6            | 4            | 1,411      | -0,093     | 24       | 0        |    |
| 22.03.2025 | 47,91    | 40,34    | 7,57     | 224,48   | 222,03  | 226,09   | 224,33  | -2,3    | 6            | 4            | 1,592      | -0,066     | 24       | 0        |    |
| 23.03.2025 | 47,77    | 39,97    | 7,8      | 224,57   | 222,16  | 226,15   | 224,45  | -2,29   | 6            | 4            | 1,645      | -0,065     | 24       | 0        |    |
| Итого:     |          |          |          | 6566,3   | 6489,14 | 6594,8   | 6540,71 | -51,57  |              |              | 52,977     | -1,406     | 696      | 0        |    |
| Средние:   | 49,88    | 41,42    | 8,46     |          |         |          |         |         | 6            | 4            |            |            |          |          |    |

| Дата          | V1<br>м3 | M1<br>т   | V2<br>м3  | M2<br>т   | Mг<br>т  | Qo<br>Гкал | Qг<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|------------|----------|----------|
| 22/02/2524:00 | 159830,5 | 157939,55 | 161766,06 | 160454,88 | -2515,33 | 1282,305   | -84,71     | 33659    | 72       |
| 23/03/2524:00 | 166396,8 | 164428,69 | 168360,95 | 166995,59 | -2566,9  | 1335,282   | -86,116    | 34355    | 72       |
| Итого:        | 6566,3   | 6489,14   | 6594,89   | 6540,71   | -51,57   | 52,977     | -1,406     | 696      | 0        |

Период нормальной работы 696ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 34462ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_

