

#122589#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
23/03/25г.-16/04/25г.

Абонент: ООО Мастер

Адрес: Коммунистическая, 41-47

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сеп. воды = т.сут Mгас = т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00207019

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС-0х4А4В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2025	47,77	39,97	7,8	224,57	222,16	226,15	224,45	-2,29	6	4	1,645	-0,065	24	0	
24.03.2025	46,39	39,24	7,15	224,12	221,87	226,08	224,4	-2,53	6	4	1,493	-0,074	24	0	
25.03.2025	46,14	39,01	7,13	224,04	221,79	226,03	224,41	-2,62	6	4	1,483	-0,075	24	0	
26.03.2025	46,41	39,16	7,25	224,01	221,75	225,91	224,27	-2,52	6	4	1,513	-0,075	24	0	
27.03.2025	47,54	39,83	7,71	223,77	221,4	225,67	223,96	-2,56	6	4	1,609	-0,075	24	0	
28.03.2025	46,07	39,23	6,84	222,91	220,65	225,54	223,89	-3,24	6	4	1,385	-0,1	24	0	
29.03.2025	42,32	36,78	5,54	221,38	219,53	225,24	223,76	-4,23	6	4	1,066	-0,13	24	0	
30.03.2025	43,92	37,66	6,26	222,01	219,98	225,32	223,79	-3,81	6	4	1,239	-0,12	24	0	
31.03.2025	46,06	38,98	7,08	222,8	220,57	225,34	223,73	-3,16	6	4	1,441	-0,098	24	0	
01.04.2025	45,96	38,94	7,02	222,48	220,25	224,97	223,34	-3,09	6	4	1,432	-0,095	24	0	
02.04.2025	42,97	36,96	6,01	221,04	219,12	224,4	222,9	-3,78	6	4	1,182	-0,114	24	0	
03.04.2025	43,74	37,73	6,01	221,22	219,2	224,36	222,84	-3,64	6	4	1,186	-0,111	24	0	
04.04.2025	46,02	39,07	6,95	222,03	219,81	224,5	222,88	-3,07	6	4	1,412	-0,094	24	0	
05.04.2025	51,31	42,63	8,68	223,73	220,97	224,7	222,75	-1,78	6	4	1,845	-0,052	24	0	
06.04.2025	49,8	41,33	8,47	223,26	220,67	224,56	222,74	-2,07	6	4	1,789	-0,06	24	0	
07.04.2025	51,17	42,07	9,1	174,75	172,59	175,71	174,22	-1,63	6	4	1,506	-0,047	24	0	*
08.04.2025	49,16	41,4	7,76	230,06	227,46	231,78	229,9	-2,44	6	4	1,671	-0,078	24	0	
09.04.2025	49,5	41,53	7,97	228,38	225,75	229,52	227,63	-1,88	6	4	1,723	-0,052	24	0	
10.04.2025	49,86	41,61	8,25	227,6	224,96	228,65	226,77	-1,81	6	4	1,784	-0,051	24	0	
11.04.2025	47,9	40,27	7,63	225,87	223,44	227,44	225,69	-2,25	6	4	1,618	-0,063	24	0	
12.04.2025	48,32	40,78	7,54	224,34	221,82	226,09	224,31	-2,49	6	4	1,573	-0,076	24	0	
13.04.2025	43,82	37,92	5,9	222,48	220,44	225,42	223,88	-3,44	6	4	1,174	-0,103	24	0	
14.04.2025	39,76	35,64	4,12	186,95	185,56	190,84	189,48	-3,92	6	4	0,63	-0,119	24	0	*
15.04.2025	21,65	21,86	-0,21	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
16.04.2025	18,26	17,83	0,43	0	0	0	0	0	6	4	0	0	24	0	*
Итого:				5063,8	5011,74	5114	5075,99	-64,25			33,399	-1,927	600	0	
Средние:	44,47	37,89	6,57						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/03/2524:00	166172,23	164206,53	168134,8	166771,14	-2564,61	1333,637	-86,051	34331	72
16/04/2524:00	171236,03	169218,27	173248,82	171847,13	-2628,86	1367,036	-87,978	34931	72
Итого:	5063,8	5011,74	5114,02	5075,99	-64,25	33,399	-1,927	600	0


Период нормальной работы 600ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 35015ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации



с 19.04.25 по в.