

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/02/25г.-23/03/25г.

Абонент: Коммунистическая 56 а-7

Договор N: 000000000

Адрес: ООО Мастер

Тип расходомера:

Тепловычислитель ТВ7-4.1 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч

M сет. воды = т.сут Mгвс = т.сут

G обр max = 100.00 м3/ч G обр min = 10.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 20132646, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хА591

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 МПа	P2 МПа	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.02.25 23	78.02	62.59	15.44	0.43	0.33	265.862	258.744	16.762	24	0	
24.02.25 23	76.41	61.63	14.78	0.43	0.33	268.075	261.165	16.201	24	0	
25.02.25 23	79.00	63.75	15.25	0.44	0.32	277.359	269.769	17.273	24	0	
26.02.25 23	79.06	63.92	15.14	0.44	0.32	279.362	271.710	17.272	24	0	
27.02.25 23	78.58	63.96	14.63	0.44	0.32	283.516	275.836	16.940	24	0	
28.02.25 23	76.13	61.75	14.37	0.44	0.33	273.479	266.473	16.078	24	0	
01.03.25 23	75.99	61.39	14.60	0.43	0.33	266.240	259.451	15.900	24	0	
02.03.25 23	76.11	61.43	14.68	0.43	0.33	268.938	262.046	16.142	24	0	
03.03.25 23	76.10	61.86	14.24	0.44	0.33	273.374	266.385	15.924	24	0	
04.03.25 23	76.02	61.61	14.41	0.43	0.32	272.574	265.615	16.065	24	0	
05.03.25 23	76.19	62.21	13.98	0.44	0.32	279.753	272.564	15.991	24	0	
06.03.25 23	76.07	62.51	13.56	0.44	0.32	280.926	273.741	15.589	24	0	
07.03.25 23	76.05	62.09	13.96	0.44	0.32	276.629	269.553	15.792	24	0	
08.03.25 23	76.09	62.22	13.87	0.44	0.32	277.146	270.060	15.722	24	0	
09.03.25 23	76.05	62.17	13.89	0.44	0.32	277.659	270.563	15.771	24	0	
10.03.25 23	76.12	62.77	13.36	0.44	0.32	283.198	275.942	15.472	24	0	
11.03.25 23	76.08	62.51	13.58	0.43	0.32	274.894	267.865	15.265	24	0	
12.03.25 23	76.15	62.36	13.80	0.44	0.32	278.922	271.777	15.739	24	0	
13.03.25 23	76.19	62.20	13.99	0.43	0.32	273.030	266.041	15.627	24	0	
14.03.25 23	76.20	61.93	14.27	0.43	0.32	268.111	261.227	15.651	24	0	
15.03.25 23	76.09	61.72	14.37	0.43	0.33	265.740	258.934	15.616	24	0	
16.03.25 23	76.08	61.48	14.60	0.43	0.33	263.581	256.849	15.742	24	0	
17.03.25 23	76.25	61.13	15.12	0.44	0.33	261.526	254.811	16.166	24	0	
18.03.25 23	76.16	62.08	14.08	0.45	0.33	282.402	275.171	16.267	24	0	
19.03.25 23	76.18	62.01	14.17	0.45	0.33	286.544	279.203	16.611	24	0	
20.03.25 23	76.22	62.17	14.05	0.45	0.32	289.076	281.656	16.609	24	0	
21.03.25 23	76.15	62.33	13.82	0.45	0.32	297.879	290.249	16.844	24	0	
22.03.25 23	76.22	62.29	13.93	0.45	0.32	293.105	285.574	16.703	24	0	
23.03.25 23	74.48	60.86	13.62	0.45	0.32	287.979	280.881	16.056	24	0	
Итого/Средн	76.43	62.18	14.25	0.44	0.32	8026.879	7819.856	467.788	696	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв ГДж	ВНР ч	ВОС ч
22.02.25 23	208674.122	204298.410	11389.641	31759	49
23.03.25 23	216701.001	212118.266	11857.429	32455	49
Итого	8026.879	7819.856	467.788	696	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента



Представитель снабжающей организации

