#122651#

Показания приборов учёта тепловой энергии за период с 23.03.2025 по 15.04.2025

Потребитель Мастер, ООО, УК
Адрес потребителя Коммунистическая 56А-Г, Калининград
Абонентский номер 4342

Заводской номер счётчика 20132646	Показания прибора, ГДж 15.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	12219,761	11857,429	362.332	86.542

Подпись исполнителя _____

Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1053903113164 «ШЕЛЕП-Сервис» для документов № 2 ИНН 3907045697 Российская Федерация г. Калининград

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП«Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯЛ
«25» 04 2025

#125466# Отчёт за период с 23.03.2025 по 15.04.2025.

Номер абонента 4342
Порядковый номер 9287
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20132646
Номер системы 1
Отчёт сформирован 25.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.03.2025	6,8	16,126	0	291,971	0	0	284,488	0	0	24	0	76,2	62,7	0,45	0,32
25.03.2025	5,5	16,35	0	291,145	0	0	283,677	0	0	24	0	76,2	62,4	0,45	0,32
26.03.2025	4,4	16,203	0	293,789	0	0	286,253	0	0	24	0	76,2	62,7	0,45	0,32
27.03.2025	6,9	16,136	0	294,794	0	0	287,212	0	0	24	0	76,3	62,9	0,45	0,32
28.03.2025	5,7	16,365	0	298,795	0	0	291,085	0	0	24	0	76,5	63,1	0,45	0,32
29.03.2025	8,9	16,065	0	300,191	0	0	292,472	0	0	24	0	76,3	63,2	0,45	0,32
30.03.2025	9,9	16,139	0	295,451	0	0	287,872	0	0	24	0	76,2	62,8	0,45	0,32
31.03.2025	6,8	16,147	0	298,141	0	0	290,483	0	0	24	0	76,2	63	0,45	0,32
01.04.2025	5,9	16,023	0	294,156	0	0	286,627	0	0	24	0	76,1	62,8	0,45	0,32
02.04.2025	-	16,045	0	296,814	0	0	289,195	0	0	24	0	76,3	63,1	0,45	0,32
03.04.2025	-	16,08	0	302,21	0	0	294,421	0	0	24	0	76,4	63,4	0,45	0,32
04.04.2025	-	15,771	0	300,614	0	0	292,89	0	0	24	0	76,3	63,5	0,45	0,32
05.04.2025	-	15,873	0	285,636	0	0	278,308	0	0	24	0	76,2	62,7	0,44	0,32
06.04.2025	-	15,982	0	280,612	0	0	273,417	0	0	24	0	76,3	62,3	0,44	0,33
07.04.2025	-	16,045	0	288,136	0	0	280,718	0	0	24	0	76,3	62,7	0,45	0,32
08.04.2025	-	15,92	0	289,22	0	0	281,793	0	0	24	0	76,3	62,8	0,45	0,32
09.04.2025	-	16,067	0	292,087	0	0	284,583	0	0	24	0	76,4	62,9	0,45	0,32
10.04.2025	-	15,329	0	278,315	0	0	271,254	0	0	24	0	75,7	62,3	0,44	0,32
11.04.2025	-	15,111	0	278,929	0	0	272,09	0	0	24	0	74,3	61,1	0,44	0,32
12.04.2025	-	15,036	0	279,927	0	0	273,055	0	0	24	0	74,3	61,2	0,44	0,32
13.04.2025	-	14,99	0	291,677	0	0	284,517	0	0	24	0	74,3	61,8	0,45	0,32
14.04.2025	-	14,478	0	283,09	0	0	276,13	0	0	24	0	74,4	62	0,43	0,31
15.04.2025	-	14,05	0	274,966	0	0	268,225	0	0	24	0	74,2	61,8	0,42	0,3
Итого:	6,9	362,331	0	6680,666	0	0	6510,765	0	0	552	0	75,82	62,57	0,45	0,32

Общее время работы системы 552 час.
Период нормальной работы системы 552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	11857,429	216701,001	0	0	212118,266	0	0	32455	49
15.04.2025	12219,761	223381,67	0	0	218629,032	0	0	33007	49

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____