

#21738#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 21.03.2021

Потребитель Мастер, ООО, УК  
 Адрес потребителя Коммунистическая 46А-Г, Калининград  
 Номер абонента 4342  
 Порядковый номер 7106  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00262807  
 Номер системы 2

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	0,682	0,423	46,77	37,2	46,19	36,85	9,34	24	0	0	50,7	45	5,69	0,42	0,38	8,2
25.02.2021	0,648	0,396	46,43	37,22	45,9	36,94	8,96	24	0	0	49,1	43,4	5,64	0,42	0,38	10,7
26.02.2021	0,611	0,404	47,19	37,07	46,76	36,82	9,94	24	0	0	44,2	39,6	4,64	0,42	0,38	4,9
27.02.2021	0,695	0,431	47,06	37,19	46,5	36,85	9,65	24	0	0	49,2	43,3	5,9	0,42	0,38	3,2
28.02.2021	0,757	0,503	48,8	37,12	48,26	36,84	11,42	24	0	0	47,7	42	5,75	0,42	0,38	3
01.03.2021	0,647	0,397	46,96	37,62	46,43	37,36	9,07	24	0	0	48,4	42,8	5,52	0,42	0,38	2,5
02.03.2021	0,631	0,376	46,57	37,77	46,07	37,46	8,61	24	0	0	48,8	43,1	5,66	0,42	0,38	3,2
03.03.2021	0,777	0,4	45,46	37,63	44,72	37,15	7,57	24	0	0	60,3	51,7	8,6	0,42	0,38	1,3
04.03.2021	0,765	0,42	45,99	37,57	45,27	37,12	8,15	24	0	0	58,1	50,3	7,84	0,42	0,38	1,3
05.03.2021	0,676	0,366	45,34	37,73	44,69	37,25	7,44	24	0	0	55,5	48,5	7,04	0,42	0,38	-0,7
06.03.2021	0,762	0,465	47,51	37,22	46,86	36,82	10,04	24	0	0	52,8	46,5	6,31	0,42	0,38	1,4
07.03.2021	0,773	0,414	45,52	37,26	44,8	36,79	8,01	24	0	0	58,8	50,6	8,21	0,42	0,38	1,7
08.03.2021	0,774	0,431	45,9	37,19	45,21	36,74	8,47	24	0	0	57,1	49,2	7,87	0,42	0,38	0
09.03.2021	0,621	0,365	44,79	36,13	44,23	35,76	8,47	24	0	0	49,9	44,4	5,54	0,42	0,38	-1,7
10.03.2021	0,508	0,321	35,15	27,59	34,77	27,38	7,39	24	0	1	46,3	40,3	6,02	0,42	0,38	-0,7
11.03.2021	0,744	0,402	42,82	34,63	42,07	34,17	7,9	24	0	1	60,8	53	7,81	0,42	0,38	-0,8
12.03.2021	0,748	0,398	49,05	41,16	48,26	40,7	7,56	24	0	0	58,5	51	7,53	0,42	0,38	4,6
13.03.2021	0,786	0,441	49,87	40,87	49,12	40,36	8,76	24	0	0	58,2	51,4	6,81	0,42	0,38	4,9
14.03.2021	0,73	0,419	49,61	40,78	48,91	40,31	8,6	24	0	0	55,1	48,8	6,32	0,42	0,38	3,7
15.03.2021	0,769	0,374	48,49	41,35	47,62	40,78	6,84	24	0	0	62,5	54,2	8,26	0,42	0,38	3,2
16.03.2021	0,759	0,399	49,15	41,21	48,33	40,7	7,63	24	0	0	59,5	52	7,48	0,42	0,38	2,5
17.03.2021	0,666	0,347	45,09	37,86	44,36	37,39	6,97	24	0	0	57,8	50,8	7	0,42	0,38	1,6
18.03.2021	0,656	0,355	46,75	39,1	46,1	38,64	7,46	24	0	0	54,3	47,8	6,5	0,42	0,38	1
19.03.2021	0,802	0,398	46,93	39,29	46,04	38,77	7,27	24	0	0	63,5	54,8	8,7	0,42	0,38	-1,1
20.03.2021	0,847	0,441	47,61	39,1	46,73	38,56	8,17	24	0	0	63,2	54,6	8,6	0,42	0,38	-1,1
21.03.2021	0,784	0,43	47,68	38,99	46,93	38,48	8,45	24	0	0	59,5	52,1	7,33	0,42	0,38	-
Итого:	18,618	0	1208,49	983,85	1191,13	972,99	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,618															

Общее время работы системы, ч 624

Период нормальной работы системы, ч 624

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	191,786	11577,06	9366,67	11406,4	9260,45
21.03.2021	210,404	12785,55	10350,52	12597,53	10233,44

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 26.03.2021 9:27:43