

#126704#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 13.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Коммунистическая 46А-Г, Калининград

4342

7105

ВКТ-7

00262807

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,725	-0,114	85,18	87,08	83,02	86,36	-3,34	24	0	1	76,1	41,6	34,5	0,6	0,4	-
25.03.2025	2,733	-0,12	85,43	87,4	83,27	86,69	-3,42	24	0	1	76,1	41,6	34,5	0,6	0,4	-
26.03.2025	2,718	-0,115	85,79	87,65	83,59	86,93	-3,34	24	0	1	76,1	41,9	34,19	0,6	0,4	-
27.03.2025	2,755	-0,111	86,16	87,99	83,98	87,27	-3,29	24	0	1	76,2	41,8	34,43	0,6	0,4	-
28.03.2025	2,76	-0,114	87,34	89,09	85,1	88,37	-3,27	24	0	1	76,4	42,4	34,06	0,6	0,4	-
29.03.2025	2,721	-0,117	87,79	89,58	85,55	88,86	-3,31	24	0	1	76,2	42,7	33,46	0,6	0,4	-
30.03.2025	2,693	-0,116	86,13	87,99	83,92	87,27	-3,35	24	0	1	76,1	42,3	33,78	0,6	0,4	-
31.03.2025	2,74	-0,115	87,12	88,87	84,92	88,15	-3,23	24	0	1	76,1	42,2	33,88	0,6	0,4	-
01.04.2025	2,74	-0,111	85,98	87,75	83,79	87,03	-3,24	24	0	1	76	41,7	34,32	0,6	0,4	-
02.04.2025	2,74	-0,115	86,7	88,46	84,5	87,74	-3,24	24	0	1	76,2	42,2	34,05	0,6	0,4	-
03.04.2025	2,722	-0,117	88,34	90,07	86,03	89,31	-3,28	24	0	1	76,3	43	33,24	0,6	0,4	-
04.04.2025	2,722	-0,117	87,76	89,53	85,51	88,79	-3,28	24	0	1	76,2	42,7	33,47	0,6	0,4	-
05.04.2025	2,679	-0,119	83,18	85,17	81,04	84,45	-3,41	24	0	1	76,2	41,4	34,78	0,6	0,4	-
06.04.2025	2,705	-0,114	82,18	84,18	80,06	83,46	-3,4	24	0	1	76,1	40,6	35,52	0,6	0,4	-
07.04.2025	2,756	-0,114	84,4	86,32	82,24	85,6	-3,36	24	0	1	76,2	41	35,18	0,6	0,4	-
08.04.2025	2,747	-0,113	84,64	86,55	82,48	85,83	-3,35	24	0	1	76,2	41,2	35	0,6	0,4	-
09.04.2025	3,68	-0,007	144,67	143,29	140,96	141,59	-0,63	24	0	1	76,4	50,1	26,3	0,6	0,4	-
10.04.2025	4,109	0,066	180,2	176,71	175,64	174,42	1,22	24	0	0	75,7	52,7	22,99	0,6	0,4	-
11.04.2025	3,955	0,066	180,62	177,27	176,19	175	1,19	24	0	0	74,3	52,3	22,05	0,6	0,4	-
12.04.2025	3,937	0,072	182,08	178,64	177,65	176,32	1,33	24	0	0	74,3	52,6	21,75	0,6	0,4	-
13.04.2025	3,192	0,026	157,62	155,5	153,76	153,37	0,39	24	0	1	74,4	53,8	20,57	0,6	0,4	-
Итого:	62,529	0	2219,31	2235,09	2163,2	2212,81	0	504	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	62,529															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

504

504

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	634,278	43533,99	44050,38	42752,9	43599
13.04.2025	696,807	45753,3	46285,47	44916,1	45811,81

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 12:41:10