

#126703#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Мастер, ООО, УК
Коммунистическая 46А-Г, Калининград
4342
7106
ВКТ-7
00262807
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,574	0,284	22,51	15,99	22,2	15,78	6,42	24	0	0	57,4	44,5	12,96	0,42	0,38	5,5
25.03.2025	0,607	0,323	22,49	14,78	22,18	14,62	7,56	24	0	0	56	43,4	12,55	0,42	0,38	4,4
26.03.2025	0,534	0,282	21,87	15,08	21,61	14,9	6,71	24	0	0	54	42,5	11,53	0,42	0,38	6,9
27.03.2025	0,565	0,301	22,08	14,66	21,8	14,53	7,27	24	0	0	53,7	41,8	11,97	0,42	0,38	5,7
28.03.2025	0,599	0,302	21,87	14,87	21,54	14,67	6,87	24	0	0	58,7	45,4	13,3	0,42	0,38	8,9
29.03.2025	0,595	0,33	22,29	14,38	22,04	14,24	7,8	24	0	0	54,4	42,4	11,92	0,42	0,38	9,9
30.03.2025	0,605	0,323	22,05	14,47	21,73	14,32	7,41	24	0	0	56,6	43,6	13,07	0,42	0,38	6,8
31.03.2025	0,55	0,291	21,89	14,8	21,62	14,67	6,95	24	0	0	54,3	42,6	11,72	0,42	0,38	5,9
01.04.2025	0,607	0,315	21,97	14,55	21,65	14,38	7,27	24	0	0	57,4	44,3	13,08	0,42	0,38	-
02.04.2025	0,512	0,269	21,53	14,89	21,28	14,74	6,54	24	0	0	53,1	41,9	11,23	0,42	0,38	-
03.04.2025	0,585	0,313	21,77	14,38	21,49	14,25	7,24	24	0	0	56,1	43,6	12,55	0,42	0,38	-
04.04.2025	0,58	0,302	21,81	14,7	21,53	14,54	6,99	24	0	0	55,8	43	12,88	0,42	0,38	-
05.04.2025	0,649	0,338	22,12	14,11	21,79	13,97	7,82	24	0	0	57,8	43,9	13,92	0,42	0,38	-
06.04.2025	0,625	0,344	22,35	13,76	22,1	13,7	8,4	24	0	0	53,6	41	12,56	0,42	0,38	-
07.04.2025	0,601	0,328	22,15	14,03	21,88	13,93	7,95	24	0	0	53,8	41,5	12,28	0,42	0,38	-
08.04.2025	0,576	0,304	21,91	14,39	21,63	14,3	7,33	24	0	0	53,9	41,2	12,62	0,42	0,38	-
09.04.2025	0,638	0,332	21,85	13,97	21,53	13,86	7,67	24	0	0	57,7	43,6	14,1	0,42	0,38	-
10.04.2025	0,568	0,301	21,69	14,49	21,43	14,36	7,07	24	0	0	54,6	41,9	12,7	0,42	0,38	-
11.04.2025	0,557	0,289	20,97	14,01	20,67	13,89	6,78	24	0	0	55,7	42,6	13,07	0,42	0,38	-
12.04.2025	0,585	0,315	21,62	13,95	21,36	13,84	7,52	24	0	0	55,1	42,9	12,25	0,42	0,38	-
13.04.2025	0,61	0,331	21,62	13,8	21,34	13,62	7,72	24	0	0	56,3	43,5	12,8	0,42	0,38	-
14.04.2025	0,52	0,264	20,95	14,51	20,71	14,39	6,32	24	0	0	54,6	42,5	12,08	0,42	0,38	-
15.04.2025	0,579	0,312	21,72	13,84	21,48	13,76	7,72	24	0	0	53,2	41	12,18	0,42	0,38	-
16.04.2025	0,559	0,288	24,16	17,4	23,84	17,2	6,64	24	0	0	54	42,4	11,63	0,42	0,38	-
17.04.2025	0,671	0,37	32,43	24,5	31,93	24,25	7,68	24	0	0	56,9	47,2	9,72	0,42	0,38	-
18.04.2025	0,588	0,296	32,7	26,18	32,22	25,94	6,28	24	0	0	55,9	46,9	9,04	0,42	0,38	-
19.04.2025	0,613	0,316	32,63	25,78	32,16	25,54	6,62	24	0	0	56,7	47,4	9,28	0,42	0,38	-
20.04.2025	0,623	0,298	30,7	24,42	30,23	24,17	6,06	24	0	0	59,1	48,1	10,93	0,42	0,38	-
21.04.2025	0,555	0,274	21,89	15,19	21,62	15,03	6,59	24	0	0	54,4	41,4	12,97	0,42	0,38	-
22.04.2025	0,546	0,266	21,97	15,46	21,7	15,29	6,41	24	0	0	54,8	42	12,82	0,42	0,38	-
23.04.2025	0,64	0,316	22,42	14,79	22,13	14,65	7,48	24	0	0	57	42,5	14,51	0,42	0,38	-
Итого:	18,216	0	721,98	496,13	712,42	491,33	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,216															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	243,093	20841,84	18308,53	18619,12	16423,2
23.04.2025	261,309	21563,82	18804,66	19331,54	16914,53

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:54:40