

#131065#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Коммунистическая 46А-Г, Калининград

4342

7106

ВКТ-7

00262807

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,669	0,331	22,7	14,54	22,35	14,38	7,97	24	0	0	57,8	43,3	14,51	0,42	0,38	-
25.04.2025	0,621	0,306	22,42	14,83	22,15	14,68	7,47	24	0	0	55,2	41,1	14,12	0,42	0,38	-
26.04.2025	0,62	0,291	22,32	14,98	22,03	14,85	7,18	24	0	0	56,1	41,5	14,59	0,42	0,38	-
27.04.2025	0,713	0,362	22,94	13,38	22,62	13,3	9,32	24	0	0	54,9	39,7	15,24	0,42	0,38	-
28.04.2025	0,631	0,306	22,34	14,62	22,01	14,51	7,5	24	0	0	55,3	40,6	14,72	0,42	0,38	-
29.04.2025	0,592	0,29	22,18	14,81	21,93	14,72	7,21	24	0	0	54	40	13,93	0,42	0,38	-
30.04.2025	0,673	0,344	22,86	14,01	22,56	13,94	8,62	24	0	0	54,7	40,3	14,41	0,42	0,38	-
01.05.2025	0,682	0,313	22,23	14,67	21,86	14,51	7,35	24	0	0	59,6	42,9	16,74	0,42	0,38	-
02.05.2025	0,575	0,274	21,81	15,13	21,53	15	6,53	24	0	0	55,7	41,6	14,08	0,42	0,38	-
03.05.2025	0,639	0,316	22,29	14,46	21,98	14,34	7,64	24	0	0	56	41,4	14,66	0,42	0,38	-
04.05.2025	0,708	0,344	22,67	14,06	22,35	13,96	8,39	24	0	0	57,8	41,9	15,89	0,42	0,38	-
05.05.2025	0,656	0,315	22,34	14,47	22,01	14,36	7,65	24	0	0	56,9	41,6	15,32	0,42	0,38	-
06.05.2025	0,628	0,294	22,19	14,77	21,89	14,65	7,24	24	0	0	55,8	40,4	15,39	0,42	0,38	-
07.05.2025	0,662	0,318	22,5	14,39	22,24	14,32	7,92	24	0	0	56,2	40,9	15,31	0,42	0,38	-
08.05.2025	0,661	0,313	22,43	14,37	22,13	14,27	7,86	24	0	0	55,8	40,3	15,45	0,42	0,38	-
09.05.2025	0,634	0,29	22,15	14,79	21,86	14,68	7,18	24	0	0	56,5	41	15,54	0,42	0,38	-
10.05.2025	0,628	0,304	22,47	14,38	22,21	14,31	7,9	24	0	0	53,2	38,7	14,55	0,42	0,38	-
11.05.2025	0,69	0,354	23,03	13,64	22,76	13,61	9,15	24	0	0	53,6	38,9	14,64	0,42	0,38	-
12.05.2025	0,65	0,296	22,3	14,79	21,98	14,68	7,3	24	0	0	56,9	40,9	16,06	0,42	0,38	-
13.05.2025	0,653	0,306	22,17	14,46	21,88	14,36	7,52	24	0	0	57,2	41,5	15,68	0,42	0,38	-
14.05.2025	0,587	0,304	20,8	12,8	20,52	12,77	7,75	24	0	0	52,5	38,5	14,03	0,42	0,38	-
15.05.2025	0,619	0,289	22,27	14,69	21,99	14,6	7,39	24	0	0	54,5	39,8	14,73	0,42	0,38	-
16.05.2025	0,672	0,308	22,51	14,77	22,2	14,66	7,54	24	0	0	57,4	41,2	16,19	0,42	0,38	-
17.05.2025	0,636	0,274	22,09	15,38	21,72	15,24	6,48	24	0	0	58,8	42	16,79	0,42	0,38	-
18.05.2025	0,704	0,347	23	13,92	22,67	13,85	8,82	24	0	0	55,3	39,7	15,68	0,42	0,38	-
19.05.2025	0,601	0,274	22,08	15,06	21,81	14,96	6,85	24	0	0	55	40,1	14,86	0,42	0,38	-
20.05.2025	0,561	0,258	20,46	13,76	20,19	13,69	6,5	24	0	0	54,7	39,8	14,96	0,42	0,38	-
21.05.2025	0,663	0,318	26,35	18,7	25,94	18,53	7,41	24	0	0	56,8	43,7	13,03	0,42	0,38	-
22.05.2025	0,65	0,331	30,2	22,54	29,77	22,31	7,46	24	0	0	54,9	44,1	10,74	0,42	0,38	-
23.05.2025	0,642	0,285	32,46	26,23	31,97	25,98	5,99	24	0	0	58,8	47,7	11,15	0,42	0,38	-
Итого:	19,32	0	690,56	457,4	681,11	454,02	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,32															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	261,309	21563,82	18804,66	19331,54	16914,53
23.05.2025	280,629	22254,38	19262,06	20012,65	17368,55

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:19:55