

#126701#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 15.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Тихорецкая 39-41А, Калининград

4342

5987

ВКТ-7

00211258

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,964	-0,124	251,23	252,98	247,27	250,46	-3,19	24	0	0	58,3	45,8	12,57	0,6	0,4	-
25.03.2025	2,895	-0,149	250,73	253,03	246,75	250,46	-3,71	24	0	0	58,6	46,2	12,41	0,6	0,4	-
26.03.2025	2,781	-0,144	248,01	250,49	244,26	248,04	-3,78	24	0	0	57,3	45,2	12,07	0,6	0,4	-
27.03.2025	2,906	-0,115	250,38	252,01	246,5	249,5	-3	24	0	0	57,9	45,6	12,33	0,6	0,4	-
28.03.2025	2,663	-0,137	250,79	253,16	247,17	250,81	-3,64	24	0	0	55,6	44,2	11,41	0,6	0,4	-
29.03.2025	2,552	-0,148	250,23	252,96	246,71	250,64	-3,93	24	0	0	55	44	11,03	0,6	0,4	-
30.03.2025	2,832	-0,138	250,96	253,22	247,14	250,71	-3,57	24	0	0	57,6	45,5	12,1	0,6	0,4	-
31.03.2025	2,842	-0,116	251,61	253,38	247,82	250,93	-3,11	24	0	0	57,2	45,2	12,03	0,6	0,4	-
01.04.2025	2,966	-0,14	251,4	253,61	247,46	251,07	-3,61	24	0	0	58,2	45,6	12,64	0,6	0,4	-
02.04.2025	2,767	-0,12	251,4	253,26	247,68	250,87	-3,19	24	0	0	56,5	44,7	11,73	0,6	0,4	-
03.04.2025	2,66	-0,134	250,76	253,09	247,15	250,71	-3,56	24	0	0	55,8	44,4	11,38	0,6	0,4	-
04.04.2025	2,777	-0,142	250,64	252,94	246,88	250,52	-3,64	24	0	0	56,9	45	11,89	0,6	0,4	-
05.04.2025	3,315	-0,129	252,74	254,29	248,31	251,49	-3,18	24	0	0	61,9	48	13,95	0,6	0,4	-
06.04.2025	3,412	-0,133	252,65	254,15	248,12	251,37	-3,25	24	0	0	62,7	48,3	14,37	0,6	0,4	-
07.04.2025	3,18	-0,143	252,84	254,77	248,59	252,13	-3,54	24	0	0	60,3	46,8	13,45	0,6	0,4	-
08.04.2025	3,247	-0,119	253,46	254,91	249,2	252,26	-3,06	24	0	0	60,6	47	13,6	0,6	0,4	-
09.04.2025	3,147	-0,144	253,34	255,38	249,12	252,72	-3,6	24	0	0	60	46,7	13,28	0,6	0,4	-
10.04.2025	3,302	-0,128	253,23	254,72	248,83	252	-3,17	24	0	0	61,5	47,7	13,87	0,6	0,4	-
11.04.2025	2,949	-0,139	251,94	254,11	248,01	251,61	-3,6	24	0	0	58	45,5	12,54	0,6	0,4	-
12.04.2025	2,815	-0,128	250,85	252,89	247,08	250,5	-3,42	24	0	0	56,7	44,7	12	0,6	0,4	-
13.04.2025	2,461	-0,112	250,61	252,64	247,31	250,47	-3,16	24	0	0	53,3	42,8	10,48	0,6	0,4	-
14.04.2025	2,279	-0,13	250,24	252,9	247,12	250,79	-3,67	24	0	0	51,9	42,1	9,82	0,6	0,4	-
15.04.2025	0,927	-0,062	97,23	98,43	95,92	97,55	-1,63	24	0	1	53,9	43,5	10,4	0,6	0,4	-
Итого:	64,639	0	5627,27	5673,32	5540,4	5617,61	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,639															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	2504,963	215502,54	211240,79	212151,69	209061,39
15.04.2025	2569,602	221129,81	216914,11	217692,09	214679

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 10:20:52