

#126702#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Тихорецкая 39-41А, Калининград

4342

5988

ВКТ-7

00211258

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,581	0,297	49,91	44,42	49	43,7	5,3	24	0	0	62	56,3	5,76	0,42	0,38	5,5
25.03.2025	0,586	0,305	50,44	44,87	49,54	44,15	5,39	24	0	0	62	56,3	5,71	0,42	0,38	4,4
26.03.2025	0,592	0,312	50,74	45,07	49,84	44,35	5,49	24	0	0	62,1	56,4	5,68	0,42	0,38	6,9
27.03.2025	0,569	0,282	50,33	45,08	49,42	44,36	5,06	24	0	0	62,1	56,4	5,72	0,42	0,38	5,7
28.03.2025	0,563	0,285	50,06	44,85	49,15	44,13	5,02	24	0	0	62,2	56,5	5,68	0,42	0,38	8,9
29.03.2025	0,595	0,314	50,45	44,72	49,53	44	5,53	24	0	0	62,2	56,6	5,66	0,42	0,38	9,9
30.03.2025	0,618	0,336	50,97	44,82	50,06	44,1	5,96	24	0	0	62,2	56,6	5,6	0,42	0,38	6,8
31.03.2025	0,642	0,358	51,26	44,75	50,34	44,03	6,31	24	0	0	62,2	56,5	5,67	0,42	0,38	5,9
01.04.2025	0,582	0,299	50,37	44,89	49,47	44,17	5,3	24	0	0	61,9	56,2	5,77	0,42	0,38	-
02.04.2025	0,604	0,319	50,82	44,96	49,88	44,24	5,64	24	0	0	62,1	56,4	5,76	0,42	0,38	-
03.04.2025	0,618	0,332	50,91	44,84	50	44,12	5,88	24	0	0	62,2	56,5	5,69	0,42	0,38	-
04.04.2025	0,608	0,324	50,75	44,87	49,84	44,15	5,69	24	0	0	62,1	56,4	5,74	0,42	0,38	-
05.04.2025	0,607	0,304	50,52	44,86	49,6	44,14	5,46	24	0	0	61,7	55,6	6,11	0,42	0,38	-
06.04.2025	0,625	0,329	51,03	44,87	50,13	44,17	5,96	24	0	0	61,1	55,2	5,92	0,42	0,38	-
07.04.2025	0,588	0,293	50,23	44,78	49,32	44,07	5,25	24	0	0	61,8	55,8	5,94	0,42	0,38	-
08.04.2025	0,641	0,346	51,17	44,79	50,26	44,08	6,18	24	0	0	61,5	55,6	5,94	0,42	0,38	-
09.04.2025	0,605	0,313	50,5	44,69	49,6	44	5,6	24	0	0	61,6	55,6	5,9	0,42	0,38	-
10.04.2025	0,661	0,366	51,4	44,5	50,51	43,83	6,68	24	0	0	60,7	54,9	5,82	0,42	0,38	-
11.04.2025	0,617	0,323	50,65	44,66	49,75	43,95	5,8	24	0	0	61,5	55,6	5,87	0,42	0,38	-
12.04.2025	0,605	0,318	50,37	44,57	49,47	43,85	5,62	24	0	0	62	56,2	5,87	0,42	0,38	-
13.04.2025	0,677	0,385	51,43	44,46	50,52	43,74	6,78	24	0	0	62,2	56,4	5,77	0,42	0,38	-
14.04.2025	0,597	0,318	50,47	44,66	49,55	43,94	5,61	24	0	0	62,2	56,6	5,64	0,42	0,38	-
15.04.2025	0,601	0,316	50,6	44,81	49,69	44,09	5,6	24	0	0	62,2	56,6	5,66	0,42	0,38	-
16.04.2025	0,627	0,343	51,03	44,79	50,12	44,07	6,05	24	0	0	62,2	56,5	5,7	0,42	0,38	-
17.04.2025	0,629	0,343	50,96	44,7	50,03	43,98	6,05	24	0	0	62,2	56,5	5,7	0,42	0,38	-
18.04.2025	0,581	0,302	50,21	44,7	49,3	43,98	5,32	24	0	0	62,2	56,6	5,66	0,42	0,38	-
19.04.2025	0,644	0,359	51,12	44,59	50,21	43,87	6,34	24	0	0	62,2	56,6	5,66	0,42	0,38	-
20.04.2025	0,666	0,377	51,47	44,57	50,55	43,85	6,7	24	0	0	62,1	56,4	5,68	0,42	0,38	-
21.04.2025	0,627	0,334	50,72	44,59	49,81	43,87	5,94	24	0	0	62,1	56,3	5,82	0,42	0,38	-
22.04.2025	0,605	0,315	50,38	44,63	49,48	43,91	5,57	24	0	0	62	56,1	5,9	0,42	0,38	-
23.04.2025	0,62	0,329	50,48	44,43	49,56	43,71	5,85	24	0	0	62	56,1	5,9	0,42	0,38	-
Итого:	18,981	0	1571,75	1386,79	1543,53	1364,6	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,981															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	995,71	70256,62	59287,55	69019,97	58426,35
23.04.2025	1014,691	71828,37	60674,34	70563,5	59790,95

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:44:41