

#121666#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Маточкина 7, г.Калининград
3370
4207
SKM-01
34595
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2025	7,141	409,36	409,32	24	0	72,6	57,5	-
25.02.2025	7,135	440,82	441,66	24	0	71,8	58	-
26.02.2025	6,981	459,75	461	24	0	71,4	58,4	-
27.02.2025	6,958	454,8	454,79	24	0	71,3	58,2	-
28.02.2025	6,933	458,47	459,67	24	0	71,2	58,2	-
01.03.2025	7,074	376,38	377,38	24	0	73,2	57,1	-
02.03.2025	7,12	432,54	433,1	24	0	71,8	57,7	-
03.03.2025	6,9	443,99	445,02	24	0	71,4	58,1	-
04.03.2025	6,786	437,45	438,51	24	0	71,4	58,1	-
05.03.2025	6,719	446,81	447,21	24	0	71,2	58,4	-
06.03.2025	6,652	439,64	439,47	24	0	71,2	58,2	-
07.03.2025	6,513	434,47	435,46	24	128	71	58,2	-
08.03.2025	6,544	431,87	432,69	24	0	71,2	58,3	-
09.03.2025	6,62	428,26	428,4	24	0	71,2	58	-
10.03.2025	6,354	430,12	429,72	24	0	71	58,3	-
11.03.2025	6,466	433,07	434,06	24	0	71,1	58,3	-
12.03.2025	6,495	419,24	419,43	24	0	71,4	58,2	-
13.03.2025	3,947	150,51	150,92	24	0	71,4	42,2	-
14.03.2025	3,508	83,1	83,48	24	0	72,9	36,7	-
15.03.2025	3,692	84,78	85,19	24	0	73,6	36,4	-
16.03.2025	3,915	89,38	89,72	24	0	73,6	36,1	-
17.03.2025	3,821	85,02	85,44	24	0	74,4	36	-
18.03.2025	3,893	95,94	96,35	24	0	71,5	36,7	-
19.03.2025	3,891	99,96	100,34	24	0	70,5	37,1	-
20.03.2025	3,859	99,32	99,73	24	0	70,4	37	-
21.03.2025	3,762	96,3	96,67	24	0	70,3	36,9	-
22.03.2025	3,951	101,5	101,87	24	0	70,3	36,9	-
23.03.2025	4,019	104,1	104,37	24	0	70,2	37	-
Итого:	157,649	8466,95	8480,97	672	0	0	0	0
Гкал	135,577							

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.02.2025	20340,003	737708,22	736834,95	143162,19
23.03.2025	20497,652	746175,17	745315,92	143834,18

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 17:42:48