

#131063#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Региональный перинатальный центр, ГАУ
Каштановая аллея 145, Калининград
1132
8324
SKM-01
32764
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.04.2025	1,16	67,3	67,3	24	0	71,6	56,6	-
22.04.2025	1,34	65,3	65,2	24	0	71,8	54,7	-
23.04.2025	1,33	66,4	66,3	24	0	71,7	55	-
24.04.2025	1,24	64,1	64,1	24	128	71,4	54,7	-
25.04.2025	4,01	151,1	149,9	24	0	71,8	52,5	-
26.04.2025	5,71	223,3	221,1	24	0	72,3	50,2	-
27.04.2025	5,65	225,4	223,1	24	0	72,1	50,3	-
28.04.2025	5,54	216,9	214,8	24	0	72,1	49,7	-
29.04.2025	4,81	174,1	172,7	24	0	72,3	48,5	-
30.04.2025	4,9	178,5	177	24	0	72,2	48,6	-
01.05.2025	4,8	175,9	174,4	24	0	72,5	49	-
02.05.2025	4,18	148,9	147,9	24	0	72,1	47,9	-
03.05.2025	3,18	142,7	141,4	23,99	128	70,8	52,1	-
04.05.2025	2,38	146,1	144,6	24	0	72,1	58,8	-
05.05.2025	4,09	197,2	195,2	24	0	72,6	55,4	-
06.05.2025	5,65	225,7	223,4	24	0	72,4	50,8	-
07.05.2025	5,66	231,9	229,6	24	0	72,4	51,4	-
08.05.2025	5,75	242,9	240,4	24	0	72,4	52	-
09.05.2025	5,95	252	249,2	24	0	72,5	52,2	-
10.05.2025	5,66	233,1	230,7	24	0	72,4	51,4	-
11.05.2025	5,59	231,3	228,9	24	0	72,3	51,4	-
12.05.2025	5,45	220	217,8	24	0	72,1	50,6	-
13.05.2025	5,3	210,8	208,9	24	0	72,4	50,7	-
14.05.2025	5,14	201,1	199,2	24	0	72,5	50,5	-
15.05.2025	5,63	233,3	231	24	0	72,1	51,2	-
16.05.2025	5,61	236,1	233,5	24	0	71,2	50,5	-
17.05.2025	5,51	220,3	217,9	24	0	72,3	50,7	-
18.05.2025	5,33	211,1	209	24	0	72,3	50,6	-
19.05.2025	5,15	201,9	199,8	24	0	72,2	50,3	-
20.05.2025	4,74	185,5	183,8	24	0	72,4	50,4	-
Итого:	136,44	5580,2	5528,1	719,99	0	0	0	0
Гкал	117,337							

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
20.04.2025	26701,2	1164706,9	1145861,2	160228,74
20.05.2025	26837,64	1170287,1	1151389,3	160948,73

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 12:57:53