

#121655#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Маточкина 10, г.Калининград
3370
2675
SKM-01
34600
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2025	4,826	145,06	145,91	24	0	73,2	44,6	-
25.02.2025	4,825	152,7	153,45	24	0	72,1	44,9	-
26.02.2025	4,661	146,99	147,67	24	0	71,7	44,4	-
27.02.2025	4,666	148,46	149,29	24	0	71,6	44,5	-
28.02.2025	4,678	150,18	151,08	24	0	71,4	44,6	-
01.03.2025	4,937	149,58	150,39	24	0	73,4	44,9	-
02.03.2025	4,824	149,19	149,95	24	0	72,2	44,3	-
03.03.2025	4,595	143,64	144,45	24	0	71,7	44,2	-
04.03.2025	4,545	144,25	145,04	24	0	71,6	44,4	-
05.03.2025	4,599	147,62	148,65	24	0	71,5	44,6	-
06.03.2025	4,42	142,01	142,9	24	0	71,4	44,6	-
07.03.2025	4,42	143,64	144,56	24	0	71,3	44,8	-
08.03.2025	4,392	142,24	143,15	24	0	71,4	44,8	-
09.03.2025	4,499	145,37	146,34	24	0	71,4	44,8	-
10.03.2025	4,254	137,97	138,83	24	0	71,3	44,8	-
11.03.2025	4,348	141,63	142,47	24	0	71,2	44,8	-
12.03.2025	4,335	138,75	139,65	24	0	71,5	44,6	-
13.03.2025	4,57	139,79	140,65	24	0	72,6	44,5	-
14.03.2025	4,861	143,68	144,56	24	0	74,2	45,1	-
15.03.2025	4,932	142,99	143,7	24	0	75,2	45,4	-
16.03.2025	5,032	143,68	144,39	24	0	75,1	45	-
17.03.2025	5,251	150,87	151,77	24	0	76	46	-
18.03.2025	4,653	138,86	139,77	24	0	73,2	44,4	-
19.03.2025	4,591	143,49	144,49	24	0	71,8	44,3	-
20.03.2025	4,643	148,31	149,33	24	0	71,6	44,6	-
21.03.2025	4,463	139,31	140,19	24	0	71,6	44,1	-
22.03.2025	4,586	146,84	147,8	24	0	71,6	44,7	-
23.03.2025	4,598	145,48	146,43	24	0	71,4	44,2	-
Итого:	130,004	4052,58	4076,86	672	0	0	0	0
Гкал	111,803							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.02.2025	12277,724	450997,09	452243,69	97873,45
23.03.2025	12407,728	455049,67	456320,55	98545,45

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 14:48:13