

#121654#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Маточкина 16, г.Калининград
3370
2241
SKM-01
33993
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.02.2025	4,94	283,6	275,7	24	0	74,2	59,2	-
25.02.2025	4,73	268,4	260,8	24	0	72	56,9	-
26.02.2025	4,72	281,5	273,6	24	0	71,5	57,2	-
27.02.2025	3,17	185,7	180,4	24	0	58,6	49	-
28.02.2025	4,53	272,6	264,7	24	0	70,1	56	-
01.03.2025	4,91	278,5	270,3	24	0	73,1	58	-
02.03.2025	4,91	292,2	283,5	24	0	72,7	58,3	-
03.03.2025	4,65	293,7	285	24	0	70,9	57,3	-
04.03.2025	4,53	295,8	287	24	0	69,7	56,6	-
05.03.2025	4,55	305,7	296,6	24	0	69,7	57	-
06.03.2025	4,32	287	278,6	24	0	69,6	56,7	-
07.03.2025	4,21	265,1	257,4	24	0	69,5	55,9	-
08.03.2025	4,15	256,8	249,3	24	0	69,4	55,6	-
09.03.2025	4,13	254,1	246,7	24	0	69,6	55,7	-
10.03.2025	3,94	244,3	237,3	24	0	69,7	55,8	-
11.03.2025	4	234,6	228	24	0	70	55,4	-
12.03.2025	4,15	237,5	230,7	24	0	70,3	55,4	-
13.03.2025	4,41	237,6	230,8	24	0	72,9	57	-
14.03.2025	4,49	226,7	220,4	24	0	74,4	57,5	-
15.03.2025	4,6	225,5	219,1	24	0	75,8	58,3	-
16.03.2025	4,69	229,8	223,3	24	0	75,4	58	-
17.03.2025	4,65	221,2	215	24	0	76,2	58,2	-
18.03.2025	4,53	232	225,4	24	0	74,2	57,4	-
19.03.2025	4,45	237,2	230,5	24	0	72,4	56,3	-
20.03.2025	4,21	237,3	230,5	24	0	70,7	55,4	-
21.03.2025	4,14	244,5	237,4	24	0	69,8	55,2	-
22.03.2025	4,21	246,2	239,1	24	0	70,3	55,6	-
23.03.2025	4,24	254	246,7	24	0	69,7	55,5	-
Итого:	123,16	7129,1	6923,8	672	0	0	0	0
Гкал	105,917							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.02.2025	19116,289	878824,28	832694,01	155653,29
23.03.2025	19239,449	885953,38	839617,81	156325,29

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 17:15:54