

#88560#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Эгида-Строй-Инвест, ООО, УК
Маточкина 16, г.Калининград
3370
2241
SKM-01
33993
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
24.05.2024	0,94	43,4	43,4	24	0	69,1	50,5	-
25.05.2024	0,95	44,3	44,3	24	0	68,9	50,8	-
26.05.2024	0,9	42,6	42,6	24	0	68,9	51	-
27.05.2024	0,92	52,8	52,5	24	0	68,7	52,6	-
28.05.2024	0,94	83,6	82,1	24	0	68,9	57,8	-
29.05.2024	0,89	40,8	40,9	24	0	69,2	50,8	-
30.05.2024	0,9	42,3	42,4	24	0	69	50,7	-
31.05.2024	0,89	42,2	42,1	24	0	69	51	-
01.06.2024	0,88	41,7	41,7	24	0	69	50,9	-
02.06.2024	0,95	44	43,9	24	0	69,2	51	-
03.06.2024	0,88	41	41,1	24	0	69,2	50,9	-
04.06.2024	0,87	41,3	41,3	24	0	69	50,9	-
05.06.2024	0,88	39,6	39,8	24	0	69,4	50,8	-
06.06.2024	0,88	41,8	41,8	24	0	68,9	51	-
07.06.2024	0,9	44,2	44,2	24	0	68,8	51,3	-
08.06.2024	0,93	45,5	45,4	24	0	68,8	51,4	-
09.06.2024	0,94	43,9	43,9	24	0	69,3	51,2	-
10.06.2024	0,92	43	43	24	0	69,3	50,9	-
11.06.2024	0,91	42,8	42,8	24	0	68,9	50,9	-
12.06.2024	0,94	45,3	45,3	24	0	69,1	51,3	-
13.06.2024	0,94	46,1	46,1	24	0	68,7	51,3	-
14.06.2024	0,92	43,9	43,9	24	0	69	51,1	-
15.06.2024	0,93	44,1	44,2	24	0	69	50,9	-
16.06.2024	0,94	45,9	45,8	24	0	68,8	51,3	-
17.06.2024	0,92	44,3	44,3	24	0	69	51,2	-
18.06.2024	0,87	42,2	42,1	24	0	69	51,3	-
19.06.2024	0,87	41,9	41,9	24	0	69,2	51,4	-
20.06.2024	0,89	43,2	43,1	24	0	69	51,4	-
21.06.2024	0,89	42,7	42,8	24	0	69,1	51,3	-
22.06.2024	0,94	43,9	43,9	24	0	69,3	51	-
23.06.2024	0,97	47,7	47,6	24	0	69	51,5	-
Итого:	28,29	1392	1390,2	744	0	0	0	0
Гкал	24,329							

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч
23.05.2024	18391,829	842011,78	796681,21	149036,32
23.06.2024	18420,119	843403,78	798071,41	149780,32

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.06.2024 7:50:43